

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д	Договор:	35637.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 41, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	118270
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 6069	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1844		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0838		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.10.2025	24,00	*	90,96	75,73	15,23	71,10	42,05	29,05	6,20	3,10	14,48		14,48	14,82		14,82		70,85		3,30		3,29
24.10.2025	24,00	*	91,43	76,34	15,09	71,08	42,30	28,78	6,20	3,10	14,29		14,29	14,62		14,62		70,81		3,30		3,28
25.10.2025	24,00	*	91,75	77,51	14,24	70,78	42,85	27,93	6,20	3,10	13,34		13,34	13,65		13,65		70,37		3,30		3,18
26.10.2025	24,00	*	92,42	77,06	15,36	70,86	42,85	28,01	6,20	3,10	14,50		14,50	14,83		14,83		70,60		3,30		3,25
27.10.2025	24,00	*	91,78	77,23	14,55	71,39	42,83	28,56	6,20	3,10	13,79		13,79	14,11		14,11		71,10		3,30		3,25
28.10.2025	24,00	*	92,02	76,86	15,16	70,68	42,37	28,31	6,20	3,10	14,39		14,39	14,72		14,72		70,36		3,30		3,25
29.10.2025	24,00	*	90,89	76,76	14,13	70,95	42,43	28,52	6,20	3,10	13,27		13,27	13,58		13,58		70,60		3,30		3,20
30.10.2025	24,00	*	90,44	77,09	13,35	71,25	42,58	28,67	6,20	3,10	12,55		12,55	12,84		12,84		70,97		3,30		3,17
31.10.2025	24,00	*	89,34	76,77	12,57	71,04	42,35	28,69	6,20	3,10	11,65		11,65	11,92		11,92		70,73		3,30		3,10
01.11.2025	24,00	*	90,64	76,82	13,82	71,02	42,30	28,72	6,20	3,10	13,05		13,05	13,35		13,35		70,70		3,30		3,19
02.11.2025	24,00	*	89,57	76,33	13,24	71,24	42,11	29,13	6,20	3,10	12,42		12,42	12,71		12,71		70,94		3,30		3,17
03.11.2025	24,00	*	90,22	77,22	13,00	71,33	42,57	28,76	6,20	3,10	12,14		12,14	12,42		12,42		71,13		3,30		3,15
04.11.2025	24,00	*	91,87	77,01	14,86	71,19	42,69	28,50	6,20	3,10	14,00		14,00	14,32		14,32		70,62		3,30		3,26
05.11.2025	24,00	*	91,43	78,00	13,43	70,60	42,69	27,91	6,20	3,10	12,61		12,61	12,90		12,90		70,52		3,30		3,13
06.11.2025	24,00	*	91,04	78,13	12,91	71,05	43,64	27,41	6,20	3,10	12,00		12,00	12,28		12,28		70,85		3,30		3,07
07.11.2025	24,00	*	90,77	77,70	13,07	70,66	43,42	27,24	6,20	3,10	12,19		12,19	12,46		12,46		70,38		3,30		3,05
08.11.2025	24,00	*	91,77	76,86	14,91	70,52	42,78	27,74	6,20	3,10	14,13		14,13	14,45		14,45		70,28		3,30		3,19
09.11.2025	24,00	*	94,64	76,65	17,99	71,09	42,60	28,49	6,20	3,10	17,27		17,27	17,66		17,66		70,87		3,30		3,47
10.11.2025	24,00	*	90,03	76,12	13,91	71,05	42,17	28,88	6,20	3,10	13,07		13,07	13,37		13,37		70,71		3,30		3,19
11.11.2025	24,00	*	89,31	75,57	13,74	71,30	41,79	29,51	6,20	3,10	12,88		12,88	13,18		13,18		71,14		3,30		3,22
12.11.2025	24,00	*	89,67	76,16	13,51	71,10	41,83	29,27	6,20	3,10	12,65		12,65	12,94		12,94		70,75		3,30		3,20
13.11.2025	24,00	*	90,83	76,95	13,88	71,16	41,65	29,51	6,20	3,10	12,97		12,97	13,27		13,27		70,78		3,30		3,27
14.11.2025	24,00	*	86,96	71,75	15,21	71,01	40,75	30,26	6,20	3,10	14,45		14,45	14,78		14,78		70,75		3,30		3,26
15.11.2025	24,00	*	85,19	69,30	15,89	70,70	39,54	31,16	6,20	3,10	15,23		15,23	15,58		15,58		70,30		3,30		3,29
16.11.2025	24,00	*	85,75	69,89	15,86	71,00	39,28	31,72	6,20	3,10	15,16		15,16	15,50		15,50		70,63		3,30		3,35
17.11.2025	24,00	*	83,05	69,56	13,49	72,27	39,55	32,72	6,20	3,10	12,58		12,58	12,88		12,88		72,20		3,30		3,26
18.11.2025	24,00	*	83,59	70,20	13,39	74,75	40,67	34,08	6,20	3,10	12,48		12,48	12,79		12,79		74,32		3,30		3,40
19.11.2025	24,00	*	83,81	69,46	14,35	75,11	40,47	34,64	6,20	3,10	13,60		13,60	13,95		13,95		74,88		3,30		3,49
20.11.2025	24,00	*	84,28	70,20	14,08	76,03	41,04	34,99	6,20	3,10	13,32		13,32	13,67		13,67		75,67		3,30		3,53
21.11.2025	24,00	*	82,64	69,51	13,13	75,30	40,83	34,47	6,20	3,10	12,31		12,31	12,63		12,63		74,82		3,30		3,39
22.11.2025	24,00	*	84,03	69,82	14,21	75,39	40,87	34,52	6,20	3,10	13,34		13,34	13,68		13,68		75,01		3,30		3,49
Среднее	24,00		89,10	74,86	14,24	71,74	41,87	29,88	6,20	3,10	13,42		13,42	13,74		13,74		71,44		3,30		3,26
Итого	744,00		2762,12	2320,56	441,56						416,11		416,11	425,86		425,86						100,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	78319	65842,40	13533,40		13862,50			3799,23	26580,30
23.11.2025	81170,2	68237,40	13963,50		14302,70			3934,23	27348,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 98,27 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 425,86 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Гкал
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce
27.11.25 09:20 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
01.12.25 09:38 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD