

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 14
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №1787		Режим (схема):	
Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:		Термопреобр.: №	
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		Термопреобр.: №	
лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		Термопреобр.: №	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Термопреобр.: №	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Термопреобр.: №	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Термопреобр.: №	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						Общее теплотпотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.10.25	24,00	-	206,54	203,28	3,25	71,50	58,19	13,31	0,78	0,29	89,98	-	89,98	92,01	-	92,01	-	69,97	-	0,49	-	
24.10.25	24,00	-	208,17	204,75	3,41	71,49	57,67	13,82	0,78	0,29	90,74	-	90,74	92,78	-	92,78	-	69,97	-	0,49	-	
25.10.25	24,00	-	211,39	207,85	3,53	71,16	57,83	13,32	0,78	0,29	92,20	-	92,20	94,26	-	94,26	-	69,71	-	0,49	-	
26.10.25	24,00	-	211,35	206,67	4,68	71,28	57,96	13,33	0,78	0,29	92,82	-	92,82	94,90	-	94,90	-	69,83	-	0,49	-	
27.10.25	24,00	-	210,50	207,18	3,32	71,84	58,52	13,32	0,78	0,29	91,83	-	91,83	93,92	-	93,92	-	70,38	-	0,49	-	
28.10.25	24,00	-	209,92	206,52	3,40	71,09	57,70	13,39	0,78	0,29	91,76	-	91,76	93,81	-	93,81	-	69,64	-	0,49	-	
29.10.25	24,00	-	209,90	206,41	3,49	71,37	57,81	13,56	0,78	0,29	91,92	-	91,92	93,99	-	93,99	-	69,90	-	0,49	-	
30.10.25	24,00	-	210,52	207,29	3,23	71,69	58,05	13,64	0,78	0,29	92,05	-	92,05	94,13	-	94,13	-	70,20	-	0,49	-	
31.10.25	24,00	-	209,03	206,45	2,58	71,45	57,93	13,52	0,78	0,29	91,12	-	91,12	93,17	-	93,17	-	69,92	-	0,49	-	
01.11.25	24,00	-	209,70	206,54	3,16	71,44	57,88	13,56	0,78	0,29	91,69	-	91,69	93,75	-	93,75	-	69,94	-	0,49	-	
02.11.25	24,00	-	210,93	204,97	5,96	71,69	57,85	13,84	0,78	0,29	93,69	-	93,69	95,81	-	95,81	-	70,19	-	0,49	-	
03.11.25	24,00	-	209,76	207,51	2,25	71,74	58,27	13,48	0,78	0,29	91,37	-	91,37	93,44	-	93,44	-	70,27	-	0,49	-	
04.11.25	24,00	-	210,60	207,20	3,40	71,58	58,21	13,36	0,78	0,29	92,33	-	92,33	94,42	-	94,42	-	70,06	-	0,49	-	
05.11.25	24,00	-	212,53	209,89	2,64	71,06	57,97	13,09	0,78	0,29	92,82	-	92,82	94,89	-	94,89	-	69,61	-	0,49	-	
06.11.25	24,00	-	213,15	209,98	3,17	71,45	58,47	12,98	0,78	0,29	93,34	-	93,34	95,44	-	95,44	-	69,99	-	0,49	-	
07.11.25	24,00	-	211,70	209,06	2,63	71,08	58,32	12,76	0,78	0,29	92,45	-	92,45	94,51	-	94,51	-	69,65	-	0,49	-	
08.11.25	24,00	-	210,05	206,63	3,42	70,97	57,83	13,14	0,78	0,29	92,12	-	92,12	94,16	-	94,16	-	69,48	-	0,49	-	
09.11.25	24,00	-	210,26	207,08	3,18	71,52	58,08	13,44	0,78	0,29	92,17	-	92,17	94,24	-	94,24	-	70,03	-	0,49	-	
10.11.25	24,00	-	208,75	204,99	3,76	71,52	57,88	13,64	0,78	0,29	91,88	-	91,88	93,94	-	93,94	-	69,96	-	0,49	-	
11.11.25	24,00	-	206,84	203,63	3,21	71,85	57,88	13,97	0,78	0,29	90,81	-	90,81	92,87	-	92,87	-	70,31	-	0,49	-	
12.11.25	24,00	-	207,54	205,34	2,20	71,55	57,67	13,88	0,78	0,29	90,71	-	90,71	92,75	-	92,75	-	70,04	-	0,49	-	
13.11.25	24,00	-	209,67	207,22	2,45	71,64	57,69	13,94	0,78	0,29	91,80	-	91,80	93,88	-	93,88	-	70,14	-	0,49	-	
14.11.25	24,00	-	197,58	193,97	3,61	71,53	56,98	14,55	0,78	0,29	86,92	-	86,92	88,88	-	88,88	-	69,91	-	0,49	-	
15.11.25	24,00	-	191,29	188,09	3,21	71,26	56,07	15,19	0,78	0,29	84,16	-	84,16	86,03	-	86,03	-	69,57	-	0,49	-	
16.11.25	24,00	-	194,16	189,78	4,38	71,59	56,38	15,21	0,78	0,29	86,25	-	86,25	88,20	-	88,20	-	69,96	-	0,49	-	
17.11.25	24,00	-	192,95	188,82	4,12	72,94	57,18	15,76	0,78	0,29	85,45	-	85,45	87,44	-	87,44	-	71,29	-	0,49	-	
18.11.25	24,00	-	193,33	190,65	2,68	75,41	58,84	16,57	0,78	0,29	84,78	-	84,78	86,88	-	86,88	-	73,64	-	0,49	-	
19.11.25	24,00	-	191,75	188,71	3,04	75,77	58,87	16,89	0,78	0,29	84,23	-	84,23	86,33	-	86,33	-	73,94	-	0,49	-	
20.11.25	24,00	-	194,28	191,00	3,28	76,67	59,75	16,93	0,78	0,29	85,49	-	85,49	87,68	-	87,68	-	74,90	-	0,49	-	
21.11.25	24,00	-	192,66	189,17	3,49	75,93	59,19	16,74	0,78	0,29	84,95	-	84,95	87,08	-	87,08	-	74,19	-	0,49	-	
22.11.25	24,00	-	193,13	189,98	3,15	76,04	59,26	16,78	0,78	0,29	84,96	-	84,96	87,10	-	87,10	-	74,27	-	0,49	-	
Среднее	24,00	-	205,16	201,83	3,33	72,23	58,00	14,22	0,78	0,29	89,96	-	89,96	92,02	-	92,02	-	70,67	-	0,49	0,00	
Итого	744,00	-	6359,90	6256,62	103,28	-	-	-	-	-	2788,83	-	2788,83	2852,70	-	2852,70	-	-	-	-	96,83	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.10.25								-	-	-
	22.11.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____
Представитель теплоснабжающей организации
Документ подписан электронной подписью

/_____
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 68ee73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD