

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:			Режим (схема):			Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 6.17		
Вычислитель: БКТ-7 №202229			Gmin= 0,067			Термопреобр.: КТСП-Н			№ 17483Г		
Подаяющ.тр.(М1): № 525188			Gmin= 0,067			Термопреобр.: КТСП-Н			№ 17483Х		
Обратн.тр.(М2): № 698487			Gmin= 0,067			Термопреобр.: ТСП-Н			№ 4177		
Тр. ГВС(М3): № 526995			Gmin=			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Тр.цирк.ГВС(М4): №			Gmin=			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Тр.подпитки(V5):			Gmin=			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			Преобр.давления:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот=			Qвент.=			Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):			Qтех.гвс.ср=			Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот=			Gвент.=			Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общие теплопотр-е Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.10.25	24,00	-	99,45	87,25	12,20	70,72	46,75	23,97	0,69	0,49	45,86	-	45,86	46,88	-	46,88	-	70,49	-	-	-	2,96
24.10.25	24,00	-	98,55	88,50	10,05	70,70	47,48	23,22	0,69	0,49	45,65	-	45,65	46,71	-	46,71	-	70,62	-	-	-	2,77
25.10.25	24,00	-	98,04	87,42	10,62	70,39	47,81	22,58	0,69	0,49	47,02	-	47,02	48,08	-	48,08	-	70,26	-	-	-	2,72
26.10.25	24,00	-	101,37	90,31	11,06	70,52	48,43	22,09	0,69	0,49	47,17	-	47,17	48,25	-	48,25	-	70,45	-	-	-	2,78
27.10.25	24,00	-	97,35	87,24	10,11	71,07	48,18	22,89	0,69	0,49	46,58	-	46,58	47,66	-	47,66	-	70,97	-	-	-	2,72
28.10.25	24,00	-	101,12	89,52	11,60	70,34	47,90	22,44	0,69	0,49	46,30	-	46,30	47,35	-	47,35	-	70,26	-	-	-	2,83
29.10.25	24,00	-	98,29	88,89	9,40	70,61	47,84	22,77	0,69	0,49	45,04	-	45,04	46,05	-	46,05	-	70,52	-	-	-	2,69
30.10.25	24,00	-	96,44	85,04	11,40	70,93	47,47	23,46	0,69	0,49	47,36	-	47,36	48,42	-	48,42	-	70,85	-	-	-	2,80
31.10.25	24,00	-	101,33	91,15	10,18	70,71	47,86	22,85	0,69	0,49	45,41	-	45,41	46,44	-	46,44	-	70,61	-	-	-	2,81
01.11.25	24,00	-	100,03	88,93	11,10	70,69	47,69	23,00	0,69	0,49	46,21	-	46,21	47,24	-	47,24	-	70,60	-	-	-	2,83
02.11.25	24,00	-	100,28	90,37	9,91	70,90	47,31	23,59	0,69	0,49	40,99	-	40,99	41,96	-	41,96	-	70,83	-	-	-	2,84
03.11.25	24,00	-	93,72	84,74	8,98	70,98	47,56	23,42	0,69	0,49	46,18	-	46,18	47,25	-	47,25	-	70,93	-	-	-	2,62
04.11.25	24,00	-	102,73	91,11	11,62	70,77	48,31	22,46	0,69	0,49	47,08	-	47,08	48,17	-	48,17	-	70,64	-	-	-	2,87
05.11.25	24,00	-	99,28	90,16	9,12	70,37	48,08	22,29	0,69	0,49	45,45	-	45,45	46,45	-	46,45	-	70,30	-	-	-	2,65
06.11.25	24,00	-	97,36	87,73	9,63	70,75	48,79	21,96	0,69	0,49	46,97	-	46,97	48,04	-	48,04	-	70,66	-	-	-	2,61
07.11.25	24,00	-	92,91	83,70	9,21	70,37	48,89	21,48	0,69	0,49	46,60	-	46,60	47,64	-	47,64	-	70,28	-	-	-	2,45
08.11.25	24,00	-	97,80	85,94	11,86	70,20	47,94	22,26	0,69	0,49	47,70	-	47,70	48,78	-	48,78	-	70,11	-	-	-	2,75
09.11.25	24,00	-	98,25	85,66	12,59	70,74	48,05	22,69	0,69	0,49	48,41	-	48,41	49,53	-	49,53	-	70,66	-	-	-	2,84
10.11.25	24,00	-	102,43	93,60	8,83	70,73	47,84	22,89	0,69	0,49	43,56	-	43,56	44,56	-	44,56	-	70,65	-	-	-	2,77
11.11.25	24,00	-	101,77	93,20	8,57	71,06	47,70	23,36	0,69	0,49	42,81	-	42,81	43,80	-	43,80	-	70,96	-	-	-	2,79
12.11.25	24,00	-	100,91	90,69	10,22	70,70	47,52	23,18	0,69	0,49	44,80	-	44,80	45,81	-	45,81	-	70,57	-	-	-	2,83
13.11.25	24,00	-	48,93	44,52	4,41	69,30	47,18	22,12	0,69	0,49	19,69	-	19,69	20,12	-	20,12	-	68,11	-	-	-	1,29
14.11.25	24,00	-	94,04	82,97	11,07	68,91	48,76	20,15	0,69	0,49	41,42	-	41,42	42,31	-	42,31	-	68,29	-	-	-	2,44
15.11.25	24,00	-	142,97	127,96	15,01	70,24	49,20	21,04	0,69	0,49	37,45	-	37,45	38,31	-	38,31	-	70,20	-	-	-	3,75
16.11.25	24,00	-	124,83	110,41	14,42	70,60	47,92	22,68	0,69	0,49	40,07	-	40,07	41,00	-	41,00	-	70,45	-	-	-	3,52
17.11.25	24,00	-	126,48	114,92	11,56	72,11	48,89	23,22	0,69	0,49	37,72	-	37,72	38,61	-	38,61	-	72,18	-	-	-	3,50
18.11.25	24,00	-	110,59	101,80	8,79	74,69	49,21	25,48	0,69	0,49	33,43	-	33,43	34,21	-	34,21	-	70,81	-	-	-	3,25
19.11.25	24,00	-	112,19	102,99	9,20	75,17	49,54	25,63	0,69	0,49	30,21	-	30,21	30,85	-	30,85	-	66,96	-	-	-	3,33
20.11.25	24,00	-	97,04	86,11	10,93	76,26	47,45	28,81	0,69	0,49	34,43	-	34,43	35,11	-	35,11	-	65,44	-	-	-	3,32
21.11.25	24,00	-	95,38	84,90	10,48	75,57	47,30	28,27	0,69	0,49	34,48	-	34,48	35,13	-	35,13	-	64,47	-	-	-	3,19
22.11.25	24,00	-	108,70	95,23	13,47	75,85	48,95	26,90	0,69	0,49	34,15	-	34,15	34,79	-	34,79	-	63,95	-	-	-	3,58
Среднее	24,00	-	101,31	90,74	10,57	71,39	48,06	23,33	0,69	0,49	42,14	-	42,14	43,08	-	43,08	-	69,78	-	-	0,00	2,87
Итого	744,00	-	3140,56	2812,96	327,60	-	-	-	-	-	1306,20	-	1306,20	1335,51	-	1335,51	-	-	-	-	-	89,09

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.10.25							-	-	-
	22.11.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

6.17

°C

2,02

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

87,07

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

334,29

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 68eef73a-8770-4ba2-9886-7f17b4a789ce

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.11.25 09:20 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

01.12.25 09:38 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD