

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025  
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

| Установленные приборы:                  |             | Режим (схема):                  |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00 |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Вычислитель: ВКТ-7 №204817              |             | Гмин=                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Темпопреобр.: КТСП-Н                         | № 17870Г   | Тхв, гр.С= 6.17    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающ.тр.(М1): №                       | Расходомер: | Gmax=                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Темпопреобр.: КТСП-Н                         | № 17870Х   | Преобр.давления: № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратн.тр.(М2): №                       | Расходомер: | Gmin=                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Темпопреобр.: ТСП-Н                          | № 4158     | Преобр.давления: № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр. ГВС(М3): №                          | Расходомер: | Gmax=                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Темпопреобр.: Термопреобр.                   | №          | Преобр.давления: № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр.цирк.ГВС(М4): №                      | Расходомер: | Gmin=                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Темпопреобр.: Термопреобр.                   | №          | Преобр.давления: № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр.подпитки(В5):                        | Расходомер: | Gmin=                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Темпопреобр.: Термопреобр.                   | №          | Преобр.давления: № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный алгоритм:                     |             | зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) |            |  |  |  |  |  |  |  |  | лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)              |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          |             | Qот=                            | Qвент.=    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qтех.пот.= | Qгвс=              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |             | Qтех.гвс.ср=                    | Qгвс.ср=   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Got=       | Gвент.=            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    |             |                                 | Gтех.пот.= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | Gгвс=              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025 |        |    |                     |         |        |       |       |       |      |      |         |    |         |         | Общее теплопотр-е |           |       |       |    |     |      |       |      |
|--|--------|----|---------------------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------|----|---------|---------|-------------------|-----------|-------|-------|----|-----|------|-------|------|
| Учет ГВС (ТВ-1)  |        |    | Контроль ГВС (ТВ-2) |         |        |       |       |       |      |      |         |    |         |         |                   |           |       |       |    |     |      |       |      |
| Дата   | Ти ч   | НС | M1                  | M2      | dM     | T1    | T2    | dT    | P1   | P2   | M3      | M4 | dM      | V3      | V4                | dV(излив) | Vподп | T3    | T4 | P3  | P4   | Qобщ. |      |
|  |        |    | т                   | т       | т      | °C    | °C    | °C    | МПа  | МПа  | т       | т  | т       | м3      | м3                | м3        | м3    | °C    | °C | МПа | МПа  | Гкал  |      |
| 23.10.25   | 24,00  | -  | 113,50              | 107,66  | 5,84   | 71,44 | 50,63 | 20,81 | 0,69 | 0,49 | 59,54   | -  | 59,54   | 60,94   | -                 | 71,41     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,66  |      |
| 24.10.25   | 24,00  | -  | 113,26              | 108,73  | 4,53   | 71,42 | 51,25 | 20,17 | 0,69 | 0,49 | 58,84   | -  | 58,84   | 60,20   | -                 | 71,40     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,52  |      |
| 25.10.25   | 24,00  | -  | 114,75              | 110,49  | 4,26   | 71,04 | 51,55 | 19,49 | 0,69 | 0,49 | 59,40   | -  | 59,40   | 60,82   | -                 | 71,01     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,46  |      |
| 26.10.25   | 24,00  | -  | 115,45              | 109,55  | 5,90   | 71,22 | 51,89 | 19,33 | 0,69 | 0,49 | 60,52   | -  | 60,52   | 61,93   | -                 | 71,19     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,54  |      |
| 27.10.25   | 24,00  | -  | 115,08              | 109,81  | 5,27   | 71,79 | 52,03 | 19,76 | 0,69 | 0,49 | 60,01   | -  | 60,01   | 61,46   | -                 | 71,76     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,55  |      |
| 28.10.25   | 24,00  | -  | 114,43              | 109,29  | 5,14   | 71,01 | 51,16 | 19,85 | 0,69 | 0,49 | 59,68   | -  | 59,68   | 61,05   | -                 | 61,05     | -     | 70,99 | -  | -   | -    | -     | 2,54 |
| 29.10.25   | 24,00  | -  | 114,03              | 109,17  | 4,86   | 71,30 | 51,19 | 20,11 | 0,69 | 0,49 | 59,31   | -  | 59,31   | 60,72   | -                 | 71,27     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,55  |      |
| 30.10.25   | 24,00  | -  | 114,57              | 109,64  | 4,93   | 71,63 | 51,63 | 20,00 | 0,69 | 0,49 | 59,66   | -  | 59,66   | 61,08   | -                 | 71,60     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,55  |      |
| 31.10.25   | 24,00  | -  | 114,57              | 108,95  | 5,62   | 71,38 | 51,29 | 20,09 | 0,69 | 0,49 | 59,93   | -  | 59,93   | 61,32   | -                 | 71,36     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,60  |      |
| 01.11.25   | 24,00  | -  | 113,75              | 109,31  | 4,44   | 71,38 | 50,95 | 20,43 | 0,69 | 0,49 | 58,97   | -  | 58,97   | 60,39   | -                 | 71,35     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,55  |      |
| 02.11.25   | 24,00  | -  | 114,13              | 108,48  | 5,65   | 71,62 | 51,06 | 20,56 | 0,69 | 0,49 | 59,77   | -  | 59,77   | 61,17   | -                 | 71,60     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,64  |      |
| 03.11.25   | 24,00  | -  | 114,80              | 109,61  | 5,19   | 71,68 | 51,68 | 20,00 | 0,69 | 0,49 | 59,88   | -  | 59,88   | 61,27   | -                 | 71,66     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,57  |      |
| 04.11.25   | 24,00  | -  | 115,42              | 109,25  | 6,17   | 71,46 | 51,62 | 19,84 | 0,69 | 0,49 | 60,61   | -  | 60,61   | 62,06   | -                 | 71,42     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,61  |      |
| 05.11.25   | 24,00  | -  | 115,57              | 111,07  | 4,50   | 71,04 | 51,70 | 19,34 | 0,69 | 0,49 | 59,91   | -  | 59,91   | 61,30   | -                 | 71,03     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,47  |      |
| 06.11.25   | 24,00  | -  | 115,32              | 111,03  | 4,29   | 71,38 | 52,06 | 19,32 | 0,69 | 0,49 | 59,71   | -  | 59,71   | 61,14   | -                 | 71,37     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,45  |      |
| 07.11.25   | 24,00  | -  | 115,01              | 110,23  | 4,78   | 71,02 | 51,99 | 19,03 | 0,69 | 0,49 | 59,81   | -  | 59,81   | 61,19   | -                 | 71,00     | -     | -     | -  | -   | -    | 2,44  |      |
| 08.11.25   | 24,00  | -  | 114,29              | 108,98  | 5,31   | 70,91 | 51,34 | 19,57 | 0,69 | 0,49 | 59,64   | -  | 59,64   | 61,03   | -                 | 61,03     | -     | 70,88 | -  | -   | -    | -     | 2,51 |
| 09.11.25   | 24,00  | -  | 115,01              | 108,83  | 6,18   | 71,43 | 51,24 | 20,19 | 0,69 | 0,49 | 60,41   | -  | 60,41   | 61,84   | -                 | 61,84     | -     | 71,41 | -  | -   | -    | -     | 2,64 |
| 10.11.25   | 24,00  | -  | 113,39              | 107,73  | 5,66   | 71,44 | 50,75 | 20,69 | 0,69 | 0,49 | 59,37   | -  | 59,37   | 60,79   | -                 | 60,79     | -     | 71,41 | -  | -   | -    | -     | 2,63 |
| 11.11.25   | 24,00  | -  | 112,47              | 107,17  | 5,30   | 71,82 | 50,66 | 21,16 | 0,69 | 0,49 | 58,80   | -  | 58,80   | 60,20   | -                 | 60,20     | -     | 71,80 | -  | -   | -    | -     | 2,65 |
| 12.11.25   | 24,00  | -  | 113,63              | 107,83  | 5,80   | 71,46 | 50,73 | 20,73 | 0,69 | 0,49 | 59,54   | -  | 59,54   | 60,97   | -                 | 60,97     | -     | 71,43 | -  | -   | -    | -     | 2,65 |
| 13.11.25   | 24,00  | -  | 114,37              | 109,05  | 5,32   | 71,57 | 50,85 | 20,72 | 0,69 | 0,49 | 59,72   | -  | 59,72   | 61,11   | -                 | 61,11     | -     | 71,54 | -  | -   | -    | -     | 2,64 |
| 14.11.25   | 24,00  | -  | 106,69              | 101,37  | 5,32   | 71,43 | 49,55 | 21,88 | 0,69 | 0,49 | 55,80   | -  | 55,80   | 57,08   | -                 | 57,08     | -     | 71,40 | -  | -   | -    | -     | 2,60 |
| 15.11.25   | 24,00  | -  | 104,09              | 98,36   | 5,73   | 71,15 | 48,48 | 22,67 | 0,69 | 0,49 | 54,71   | -  | 54,71   | 55,94   | -                 | 55,94     | -     | 71,11 | -  | -   | -    | -     | 2,64 |
| 16.11.25   | 24,00  | -  | 105,57              | 99,02   | 6,55   | 71,49 | 48,57 | 22,92 | 0,69 | 0,49 | 55,85   | -  | 55,85   | 57,14   | -                 | 57,14     | -     | 71,45 | -  | -   | -    | -     | 2,74 |
| 17.11.25   | 24,00  | -  | 104,39              | 98,66   | 5,73   | 72,92 | 49,21 | 23,71 | 0,69 | 0,49 | 54,86   | -  | 54,86   | 56,20   | -                 | 56,20     | -     | 72,90 | -  | -   | -    | -     | 2,76 |
| 18.11.25   | 24,00  | -  | 104,61              | 99,55   | 5,06   | 75,33 | 50,61 | 24,72 | 0,69 | 0,49 | 54,66   | -  | 54,66   | 56,10   | -                 | 56,10     | -     | 75,28 | -  | -   | -    | -     | 2,85 |
| 19.11.25   | 24,00  | -  | 103,72              | 98,51   | 5,21   | 75,70 | 50,63 | 25,07 | 0,69 | 0,49 | 54,31   | -  | 54,31   | 55,74   | -                 | 55,74     | -     | 75,66 | -  | -   | -    | -     | 2,87 |
| 20.11.25   | 24,00  | -  | 104,56              | 99,77   | 4,79   | 76,57 | 51,30 | 25,27 | 0,69 | 0,49 | 54,55   | -  | 54,55   | 56,01   | -                 | 56,01     | -     | 76,53 | -  | -   | -    | -     | 2,89 |
| 21.11.25   | 24,00  | -  | 103,62              | 98,84   | 4,78   | 75,82 | 51,16 | 24,66 | 0,69 | 0,49 | 54,07   | -  | 54,07   | 55,52   | -                 | 55,52     | -     | 75,78 | -  | -   | -    | -     | 2,80 |
| 22.11.25   | 24,00  | -  | 104,93              | 98,79   | 6,14   | 75,94 | 51,14 | 24,80 | 0,69 | 0,49 | 55,37   | -  | 55,37   | 56,82   | -                 | 56,82     | -     | 75,90 | -  | -   | -    | -     | 2,92 |
| Среднее  | 24,00  | -  | 111,58              | 106,28  | 5,30   | 72,15 | 50,96 | 21,19 | 0,69 | 0,49 | 58,30   | -  | 58,30   | 59,69   | -                 | 59,69     | -     | 72,13 | -  | -   | 0,00 | -     | 2,63 |
| Итого  | 744,00 | -  | 3458,98             | 3294,73 | 164,25 | -     | -     | -     | -    | -    | 1807,21 | -  | 1807,21 | 1850,53 | -                 | 1850,53   | -     | -     | -  | -   | -</  |       |      |