

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.23, КОРП.1[1]
Договор: 31502

Тип прибора: ТВ7-01
Номер прибора: 12003123
Схема измерения: СИ-1-Р-3

Показания счетчиков
Wотоп,Гкал: -
Wсумм,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	Mp(Vp) , #	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2+Mp , т	Wсумм , Гкал
23.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
24.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
25.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
26.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
27.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
28.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
29.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
30.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
31.10.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
01.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
02.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
03.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
04.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
05.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
06.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
07.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
08.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
09.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
10.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
11.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
12.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
13.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
14.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
15.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
16.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
17.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
18.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
19.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
20.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
21.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
22.11.2025		24	166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	3.139
Среднее			166.46	57.8	0.9	165.258	0	39.3	0.6	18.5	1.202	
Итого		744	5160.26			5122.998					37.262	97.309
Досчёт			0			0	0				0	0
Снятие			0			0	0				0	0
Сумма			5160.26			5122.998					37.262	97.309

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий: ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ПРИБОР

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.11.26 13:30
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят ✓
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

