

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.26, КОРП.2[1]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 215583
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.10.2025		24	149.56	54.9	0.9	152.11	35.3	0.5	19.6	-2.55	2.939	50.29	67	0.9	35.84	54.1	0.6	12.9	14.45	1.393	4.332
24.10.2025		24	149.33	51.8	0.9	152.09	34.1	0.4	17.7	-2.76	2.652	51.37	66.8	0.9	37.73	54.3	0.6	12.5	13.64	1.342	3.994
25.10.2025		24	149.21	50.1	0.9	150.24	33.7	0.5	16.4	-1.03	2.471	53.05	67.1	0.9	38.58	55.1	0.6	12	14.47	1.395	3.866
26.10.2025		24	149.74	50.1	0.9	147.7	34.2	0.5	15.9	2.04	2.455	53.78	67.2	0.9	35.64	55	0.6	12.2	18.14	1.608	4.063
27.10.2025		24	150.4	50	0.9	148.66	34.1	0.5	15.9	1.74	2.468	52.62	66.8	0.9	37.17	54.6	0.7	12.2	15.45	1.445	3.913
28.10.2025		24	138.23	52.9	0.9	136.79	35	0.4	17.9	1.44	2.534	56.02	66.9	0.9	41.6	55.5	0.6	11.4	14.42	1.402	3.936
29.10.2025		24	151.55	54.9	0.9	151.55	36.8	0.5	18.1	0	2.749	56.5	66.9	0.9	43.58	55.7	0.6	11.2	12.92	1.319	4.068
30.10.2025		24	151.37	54.9	0.9	151.37	36.7	0.5	18.2	0	2.761	50.8	66.6	0.9	36.88	54.6	0.7	12	13.92	1.334	4.095
31.10.2025		24	151.64	54.9	1	151.56	36.2	0.5	18.7	0.08	2.854	51.12	66.6	0.9	34.42	54.6	0.6	12	16.7	1.488	4.342
01.11.2025		24	151.62	54.9	0.9	151.62	35.9	0.5	19	0	2.882	50.49	66	0.9	35.85	54.2	0.6	11.8	14.64	1.352	4.234
02.11.2025		24	150.82	52	0.9	152	34.6	0.5	17.4	-1.18	2.625	50.66	66	0.9	35.29	53.5	0.6	12.5	15.37	1.417	4.042
03.11.2025		24	150.46	50	0.9	152.47	33.9	0.5	16.1	-2.01	2.44	53.02	66.6	0.9	36.71	54.2	0.6	12.4	16.31	1.501	3.941
04.11.2025		24	150.26	50	0.9	152.59	34	0.5	16	-2.33	2.423	56.31	66.6	0.9	39.54	55.1	0.6	11.5	16.77	1.527	3.95
05.11.2025		24	149.85	50.1	0.9	152.01	33.9	0.5	16.2	-2.16	2.426	53.39	66.5	0.9	39.9	54.5	0.6	12	13.49	1.336	3.762
06.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0.6	12	15.523	1.455	3.885
07.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
08.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
09.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
10.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
11.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
12.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
13.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
14.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
15.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
16.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
17.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
18.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
19.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
20.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
21.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
22.11.2025		0	150.19	50	0.9	152.357	33.9	0.5	16.1	-2.167	2.43	54.24	66.6	0.9	38.717	54.6	0	12	15.523	1.455	3.885
Среднее			149.912	51	0.9	151.382	34.3	0.5	16.7	-1.47		53.597	66.6	0.9	38.288	54.6	0.3	12	15.309		
Итого	336		4647.27			4692.829				-45.559	77.989	1661.5			1186.919				474.581	44.594	122.583
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			4647.27			4692.829				-45.559	77.989	1661.5			1186.919				474.581	44.594	122.583

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 6.30 V гвс (м3) = 474.58 W гвс (Гкал) = 41.66 W без гвс (Гкал) = 77.99
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий: ОТСУТСТВУЕТ ЭЛ-ВО

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.11.26 13:08
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

