

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В			Договор:	24167.046.6		Телефон:	Узел учета: Общий		
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В			Строит.адрес:				Код УУТЗ: 67683		
Обслуживающая организация:				Телефон:						
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема			график: 150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЗ поверены до:	16.07.2028		Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 39117			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32			0,12	30		КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32			0,12	30		КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25			0,068	17		ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)										
Подпиточный трубопровод (Vп)										
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,3201		Qвент.=	0		Qтех.гвс=	0		Qгвс.= 0,0702
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0		Qгвс.ср= 0,0319
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	96,03		Gвент.=	0		Gтех.гвс=	0		Gгвс.= 12,76 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	132,37	125,10	7,27	76,32	50,00	26,32	5,80	3,90	9,51		9,51	9,76		9,76		76,21		4,90		3,85
24.11.2025	24,00	*	126,85	121,31	5,54	76,68	49,81	26,87	5,80	3,90	7,80		7,80	8,01		8,01		76,58		4,90		3,69
25.11.2025	24,00	*	130,26	124,25	6,01	76,27	50,02	26,25	5,80	3,90	8,29		8,29	8,50		8,50		75,94		4,90		3,73
26.11.2025	24,00	*	130,87	124,75	6,12	75,76	49,84	25,92	5,80	3,90	8,46		8,46	8,68		8,68		75,30		4,90		3,70
27.11.2025	24,00	*	129,36	124,24	5,12	77,09	50,13	26,96	5,80	3,90	7,48		7,48	7,68		7,68		76,72		4,90		3,75
28.11.2025	24,00	*	130,66	124,21	6,45	75,92	49,49	26,43	5,80	3,90	8,80		8,80	9,03		9,03		75,59		4,90		3,78
29.11.2025	24,00	*	132,28	125,51	6,77	76,29	49,99	26,30	5,80	3,90	9,19		9,19	9,43		9,43		75,76		4,90		3,82
30.11.2025	24,00	*	132,35	124,83	7,52	75,98	49,87	26,11	5,80	3,90	9,86		9,86	10,11		10,11		75,67		4,90		3,84
01.12.2025	24,00	*	131,41	125,96	5,45	76,78	50,53	26,25	5,80	3,90	7,80		7,80	8,01		8,01		76,52		4,90		3,73
02.12.2025	24,00	*	131,48	125,32	6,16	76,54	50,50	26,04	5,80	3,90	8,48		8,48	8,70		8,70		76,29		4,90		3,74
03.12.2025	24,00	*	130,93	125,14	5,79	76,31	50,25	26,06	5,80	3,90	8,13		8,13	8,35		8,35		75,99		4,90		3,71
04.12.2025	24,00	*	130,35	124,80	5,55	76,29	50,28	26,01	5,80	3,90	7,91		7,91	8,11		8,11		75,92		4,90		3,68
05.12.2025	24,00	*	131,04	125,71	5,33	76,46	50,63	25,83	5,80	3,90	7,74		7,74	7,95		7,95		76,07		4,90		3,66
06.12.2025	24,00	*	132,46	126,98	5,48	76,46	50,76	25,70	5,80	3,90	7,94		7,94	8,15		8,15		76,22		4,90		3,69
07.12.2025	24,00	*	135,73	128,65	7,08	76,11	50,76	25,35	5,80	3,90	9,57		9,57	9,82		9,82		75,64		4,90		3,81
08.12.2025	24,00	*	131,25	126,39	4,86	76,45	50,41	26,04	5,80	3,90	7,33		7,33	7,53		7,53		76,27		4,90		3,67
09.12.2025	24,00	*	131,08	125,44	5,64	76,58	50,47	26,11	5,80	3,90	8,11		8,11	8,33		8,33		76,44		4,90		3,71
10.12.2025	24,00	*	129,79	124,54	5,25	75,82	50,15	25,67	5,80	3,90	7,68		7,68	7,88		7,88		75,62		4,90		3,60
11.12.2025	24,00	*	134,11	128,68	5,43	74,88	50,30	24,58	5,80	3,90	7,89		7,89	8,09		8,09		74,20		4,90		3,58
12.12.2025	24,00	*	128,25	123,72	4,53	75,10	49,38	25,72	5,80	3,90	7,01		7,01	7,19		7,19		75,28		4,90		3,53
13.12.2025	24,00	*	128,27	123,49	4,78	78,97	50,76	28,21	5,80	3,90	7,30		7,30	7,51		7,51		78,65		4,90		3,87
14.12.2025	24,00	*	124,90	118,74	6,16	79,82	50,32	29,50	5,80	3,90	8,57		8,57	8,81		8,81		79,48		4,90		4,00
15.12.2025	24,00	*	127,89	122,06	5,83	79,45	50,72	28,73	5,80	3,90	8,29		8,29	8,52		8,52		78,77		4,90		3,98
16.12.2025	24,00	*	129,04	123,33	5,71	79,64	51,51	28,13	5,80	3,90	8,15		8,15	8,38		8,38		79,06		4,90		3,93
17.12.2025	24,00	*	128,91	123,70	5,21	78,55	51,22	27,33	5,80	3,90	7,68		7,68	7,89		7,89		78,17		4,90		3,80
18.12.2025	24,00	*	129,58	124,15	5,43	78,69	51,45	27,24	5,80	3,90	7,87		7,87	8,09		8,09		78,36		4,90		3,82
19.12.2025	24,00	*	128,43	123,62	4,81	77,65	50,80	26,85	5,80	3,90	7,22		7,22	7,41		7,41		77,37		4,90		3,70
20.12.2025	24,00	*	129,20	123,71	5,49	77,75	50,98	26,77	5,80	3,90	7,93		7,93	8,15		8,15		77,39		4,90		3,74
21.12.2025	24,00	*	129,76	123,44	6,32	78,08	51,32	26,76	5,80	3,90	8,78		8,78	9,01		9,01		77,56		4,90		3,80
22.12.2025	24,00	*	127,70	123,01	4,69	79,33	51,19	28,14	5,80	3,90	7,18		7,18	7,38		7,38		79,29		4,90		3,84
Среднее	24,00		130,22	124,49	5,73	77,07	50,46	26,61	5,80	3,90	8,13		8,13	8,35		8,35		76,74		4,90		3,76
Итого	720,00		3906,56	3734,78	171,78						243,95		243,95	250,46		250,46						112,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	24866,4	23406,70	2114,44		2155,53			694,18	6277,55
23.12.2025	28903,6	27265,70	2367,03		2414,86			830,04	7021,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 112,37 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 250,46 м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:52 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации