

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д

Адрес: 2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 24201.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий

67802

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ943.1 № 33268	расходомер:	Gmin= ИТЭМ-32	Gmax= 0,25	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)					
Обратный трубопровод (M2)					
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,225	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,1399
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср 0	Qгвс.ср= 0,0636
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 67,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Grvc.= 25,44 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)										Контроль ГВС (TB-2)											
	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24.00	*	78,72	66,66	12,06	75,91	47,06	28,85	5,80	3,90	13,13		13,13	13,47		13,47		75,50		4,90		2,84
24.11.2025	24.00	*	74,54	64,73	9,81	76,20	46,89	29,31	5,80	3,90	10,91		10,91	11,19		11,19		75,77		4,90		2,65
25.11.2025	24,00	*	76,26	66,32	9,94	75,78	47,06	28,72	5,80	3,90	10,93		10,93	11,21		11,21		75,16		4,90		2,66
26.11.2025	24,00	*	78,35	66,38	11,97	75,37	46,91	28,46	5,80	3,90	13,04		13,04	13,37		13,37		74,83		4,90		2,80
27.11.2025	24,00	*	77,26	66,19	11,07	76,51	46,97	29,54	5,80	3,90	12,20		12,20	12,52		12,52		75,93		4,90		2,81
28.11.2025	24,00	*	77,14	66,39	10,75	75,34	46,54	28,80	5,80	3,90	11,82		11,82	12,12		12,12		74,85		4,90		2,73
29.11.2025	24,00	*	78,32	67,05	11,27	75,70	47,20	28,50	5,80	3,90	12,36		12,36	12,68		12,68		75,00		4,90		2,77
30.11.2025	24,00	*	78,79	66,73	12,06	75,43	47,15	28,28	5,80	3,90	13,09		13,09	13,43		13,43		75,02		4,90		2,80
01.12.2025	24,00	*	79,89	67,31	12,58	76,22	47,80	28,42	5,80	3,90	13,72		13,72	14,08		14,08		75,85		4,90		2,88
02.12.2025	24,00	*	77,05	67,04	10,01	76,04	47,96	28,08	5,80	3,90	11,03		11,03	11,32		11,32		75,51		4,90		2,65
03.12.2025	24,00	*	75,99	66,99	9,00	75,85	47,60	28,25	5,80	3,90	9,99		9,99	10,25		10,25		75,15		4,90		2,58
04.12.2025	24,00	*	77,40	66,85	10,55	75,92	47,43	28,49	5,80	3,90	11,59		11,59	11,89		11,89		75,13		4,90		2,71
05.12.2025	24,00	*	78,05	67,29	10,76	76,07	47,75	28,32	5,80	3,90	11,77		11,77	12,08		12,08		75,35		4,90		2,73
06.12.2025	24,00	*	76,99	67,49	9,50	76,01	47,90	28,11	5,80	3,90	10,48		10,48	10,76		10,76		75,45		4,90		2,62
07.12.2025	24,00	*	77,86	67,53	10,33	75,74	47,83	27,91	5,80	3,90	11,32		11,32	11,61		11,61		74,96		4,90		2,67
08.12.2025	24,00	*	78,08	67,09	10,99	76,10	47,50	28,60	5,80	3,90	12,02		12,02	12,33		12,33		75,53		4,90		2,76
09.12.2025	24,00	*	77,96	67,41	10,55	76,19	47,81	28,38	5,80	3,90	11,57		11,57	11,87		11,87		75,55		4,90		2,72
10.12.2025	24,00	*	76,99	66,98	10,01	75,48	47,60	27,88	5,80	3,90	11,03		11,03	11,31		11,31		74,76		4,90		2,63
11.12.2025	24,00	*	80,94	69,16	11,78	74,46	47,69	26,77	5,80	3,90	12,79		12,79	13,11		13,11		73,45		4,90		2,73
12.12.2025	24,00	*	79,16	66,34	12,82	74,70	46,45	28,25	5,80	3,90	14,04		14,04	14,40		14,40		74,37		4,90		2,84
13.12.2025	24,00	*	76,57	65,54	11,03	78,52	47,18	31,34	5,80	3,90	11,89		11,89	12,22		12,22		77,78		4,90		2,92
14.12.2025	24,00	*	75,83	58,93	16,90	79,36	46,95	32,41	5,80	3,90	12,35		12,35	12,70		12,70		78,59		4,90		3,26
15.12.2025	24,00	*	76,90	54,63	22,27	79,00	47,70	31,30	5,80	3,90	11,77		11,77	12,09		12,09		77,91		4,90		3,47
16.12.2025	24,00	*	78,00	66,39	11,61	79,25	48,70	30,55	5,80	3,90	12,37		12,37	12,72		12,72		78,21		4,90		2,95
17.12.2025	24,00	*	78,62	66,54	12,08	78,15	48,64	29,51	5,80	3,90	12,98		12,98	13,33		13,33		77,50		4,90		2,91
18.12.2025	24,00	*	77,50	66,86	10,64	78,32	48,65	29,67	5,80	3,90	11,70		11,70	12,02		12,02		77,60		4,90		2,82
19.12.2025	24,00	*	77,98	66,54	11,44	77,30	48,06	29,24	5,80	3,90	12,57		12,57	12,91		12,91		76,65		4,90		2,83
20.12.2025	24,00	*	77,41	66,62	10,79	77,40	48,35	29,05	5,80	3,90	12,00		12,00	12,32		12,32		76,65		4,90		2,77
21.12.2025	24,00	*	78,00	66,52	11,48	77,72	48,59	29,13	5,80	3,90	12,77		12,77	13,11		13,11		76,97		4,90		2,83
22.12.2025	24,00	*	75,91	66,42	9,49	78,85	48,08	30,77	5,80	3,90	10,79		10,79	11,08		11,08		78,12		4,90		2,80
Среднее	24,00		77,62	66,10	11,52	76,63	47,60	29,03	5,80	3,90	12,00		12,00	12,32		12,32		75,97		4,90		2,80
Итого	720,00		2328,46	1982,92	345,54						360,02		360,02	369,50		369,50						84,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Tраб, ч
22.11.2025	11786,5		9208,81		2711,25			608,29	6466,90
23.12.2025	14192,4		11257,90		3083,58			723,45	7210,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 83,37 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 369,5 м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИГНОУ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКХ №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a2cb2aae17c

26.12.25 09:52 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD