

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025  
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 1  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 1  
Телефон:  
Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Техн. гр.С= 2.24		Узел учета: Общий	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Nº	Преобр.давления:	Nº	Техн. гр.С= 2.24		
Подачащ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Nº	Преобр.давления:	Nº	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Nº	Преобр.давления:	Nº	Преобр.давления:		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Nº	Преобр.давления:	Nº	Преобр.давления:		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Nº	Преобр.давления:	Nº	Преобр.давления:		
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Nº	Преобр.давления:	Nº	Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=							
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=							

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																		Общее теплопотр-е				
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излия)	Uподл	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.25	24,00	-	184,27	170,74	13,53	75,68	54,10	21,58	0,78	0,29	78,37	-	78,37	80,41	-	80,41	-	75,71	-	0,49	-	4,73
24.11.25	24,00	-	182,47	170,77	11,70	76,04	54,45	21,59	0,78	0,29	76,78	-	76,78	78,80	-	78,80	-	76,07	-	0,49	-	4,60
25.11.25	24,00	-	190,97	178,85	12,12	75,65	54,76	20,89	0,78	0,29	80,24	-	80,24	82,32	-	82,32	-	75,69	-	0,49	-	4,67
26.11.25	24,00	-	190,92	178,61	12,31	75,25	54,54	20,71	0,78	0,29	80,26	-	80,26	82,33	-	82,33	-	75,27	-	0,49	-	4,65
27.11.25	24,00	-	187,36	174,07	13,29	76,46	54,65	21,81	0,78	0,29	79,19	-	79,19	81,29	-	81,29	-	76,47	-	0,49	-	4,83
28.11.25	24,00	-	188,99	176,36	12,63	75,25	54,19	21,06	0,78	0,29	79,67	-	79,67	81,72	-	81,72	-	75,27	-	0,49	-	4,68
29.11.25	24,00	-	194,84	180,60	14,23	75,69	55,02	20,67	0,78	0,29	82,70	-	82,70	84,85	-	84,85	-	75,70	-	0,49	-	4,83
30.11.25	24,00	-	193,68	179,37	14,31	75,34	54,84	20,50	0,78	0,29	82,27	-	82,27	84,40	-	84,40	-	75,35	-	0,49	-	4,78
01.12.25	24,00	-	196,66	183,27	13,39	76,17	55,71	20,46	0,78	0,29	83,11	-	83,11	85,30	-	85,30	-	76,20	-	0,49	-	4,79
02.12.25	24,00	-	196,64	184,21	12,43	75,95	55,80	20,14	0,78	0,29	82,74	-	82,74	84,91	-	84,91	-	75,98	-	0,49	-	4,68
03.12.25	24,00	-	193,92	181,57	12,34	75,71	55,36	20,35	0,78	0,29	81,57	-	81,57	83,70	-	83,70	-	75,74	-	0,49	-	4,65
04.12.25	24,00	-	192,90	179,67	13,23	75,67	55,11	20,56	0,78	0,29	81,50	-	81,50	83,62	-	83,62	-	75,69	-	0,49	-	4,72
05.12.25	24,00	-	197,02	183,94	13,08	75,85	55,67	20,17	0,78	0,29	83,04	-	83,04	85,21	-	85,21	-	75,87	-	0,49	-	4,72
06.12.25	24,00	-	197,21	184,78	12,43	75,82	55,75	20,07	0,78	0,29	82,89	-	82,89	85,05	-	85,05	-	75,85	-	0,49	-	4,67
07.12.25	24,00	-	197,73	182,42	15,31	75,55	55,56	19,98	0,78	0,29	84,24	-	84,24	86,42	-	86,42	-	75,56	-	0,49	-	4,82
08.12.25	24,00	-	195,52	182,65	12,88	75,81	55,46	20,35	0,78	0,29	82,38	-	82,38	84,53	-	84,53	-	75,84	-	0,49	-	4,72
09.12.25	24,00	-	199,26	187,08	12,18	76,02	55,96	20,07	0,78	0,29	83,54	-	83,54	85,74	-	85,74	-	76,05	-	0,49	-	4,70
10.12.25	24,00	-	198,26	184,19	14,07	75,21	55,51	19,69	0,78	0,29	84,01	-	84,01	86,17	-	86,17	-	75,25	-	0,49	-	4,71
11.12.25	24,00	-	97,70	99,83	2,13	75,73	55,52	20,21	0,78	0,29	43,54	-	43,54	44,62	-	44,62	-	73,20	-	0,49	-	1,87
12.12.25	24,00	-	113,68	108,45	5,23	74,38	52,17	22,21	0,78	0,29	50,63	-	50,63	51,88	-	51,88	-	73,33	-	0,49	-	2,81
13.12.25	24,00	-	191,28	178,81	12,46	78,17	55,53	22,64	0,78	0,29	80,91	-	80,91	83,14	-	83,14	-	78,18	-	0,49	-	5,04
14.12.25	24,00	-	188,64	174,43	14,20	79,02	55,79	23,23	0,78	0,29	80,52	-	80,52	82,79	-	82,79	-	79,02	-	0,49	-	5,20
15.12.25	24,00	-	192,80	179,31	13,49	78,73	56,16	22,57	0,78	0,29	81,88	-	81,88	84,17	-	84,17	-	78,73	-	0,49	-	5,13
16.12.25	24,00	-	201,45	189,49	11,96	79,01	57,65	21,36	0,78	0,29	84,76	-	84,76	87,15	-	87,15	-	79,02	-	0,49	-	5,02
17.12.25	24,00	-	202,55	190,21	12,33	77,93	57,40	20,53	0,78	0,29	85,38	-	85,38	87,73	-	87,73	-	77,96	-	0,49	-	4,89
18.12.25	24,00	-	203,42	192,17	11,25	78,08	57,58	20,50	0,78	0,29	85,31	-	85,31	87,66	-	87,66	-	78,11	-	0,49	-	4,84
19.12.25	24,00	-	201,33	188,47	12,86	77,02	56,77	20,26	0,78	0,29	85,14	-	85,14	87,43	-	87,43	-	77,06	-	0,49	-	4,83
20.12.25	24,00	-	201,81	188,55	13,26	77,13	56,95	20,18	0,78	0,29	85,50	-	85,50	87,80	-	87,80	-	77,16	-	0,49	-	4,85
21.12.25	24,00	-	203,07	188,36	14,71	77,49	57,31	20,18	0,78	0,29	86,59	-	86,59	88,94	-	88,94	-	77,51	-	0,49	-	4,96
22.12.25	24,00	-	194,32	182,90	11,42	78,50	57,00	21,50	0,78	0,29	81,67	-	81,67	83,94	-	83,94	-	78,54	-	0,49	-	4,85
Среднее	24,00	-	189,02	176,80	12,36	76,48	55,61	20,87	0,78	0,29	80,01	-	80,01	82,13	-	82,13	-	76,38	-	0,49	0,00	4,64
Итого	720,00	-	5670,65	5304,14	370,77	-	-	-	-	-	2400,35	-	2400,35	2464,03	-	2464,03	-	-	-	-	-	139,23

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.25							-	-	-
	22.12.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ: рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час час

Гкал м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5aa2c8aae17c

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:52 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6