

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025  
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5  
Телефон:  
Услуги:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое										Часовые и суточн. архивы в файлах:										
Вычислитель: ВКТ-7 №207152		Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:										Txb, гр.С= 2.24									
Подачащ.тр.(М1): № 522858	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления: №																
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления: №																
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления: №																
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №																
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №																
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)																				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=																		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=																				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=																		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																			Общее теплопотр-е			
Учет ГВС (ТВ-1)			Контроль ГВС (ТВ-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Uподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	МПа	МПа	Гкал	
23.11.25	24,00	-	144,46	132,34	12,12	76,45	48,46	27,99	0,69	0,49	56,93	-	56,93	58,44	-	58,44	-	76,38	-	-	-	4,63
24.11.25	24,00	-	142,31	131,97	10,34	76,89	48,80	28,09	0,69	0,49	55,26	-	55,26	56,73	-	56,73	-	76,83	-	-	-	4,50
25.11.25	24,00	-	148,96	137,75	11,21	76,41	49,17	27,24	0,69	0,49	58,06	-	58,06	59,57	-	59,57	-	76,32	-	-	-	4,61
26.11.25	24,00	-	148,20	137,54	10,66	75,95	48,95	27,00	0,69	0,49	57,50	-	57,50	58,99	-	58,99	-	75,86	-	-	-	4,53
27.11.25	24,00	-	146,14	134,28	11,86	77,32	48,73	28,59	0,69	0,49	57,44	-	57,44	58,99	-	58,99	-	77,23	-	-	-	4,76
28.11.25	24,00	-	147,91	136,23	11,68	76,02	48,40	27,62	0,69	0,49	58,02	-	58,02	59,55	-	59,55	-	75,94	-	-	-	4,66
29.11.25	24,00	-	151,21	139,71	11,50	76,42	49,31	27,11	0,69	0,49	59,04	-	59,04	60,58	-	60,58	-	76,32	-	-	-	4,67
30.11.25	24,00	-	151,23	138,65	12,58	76,12	49,27	26,85	0,69	0,49	59,62	-	59,62	61,19	-	61,19	-	76,04	-	-	-	4,69
01.12.25	24,00	-	152,63	141,94	10,69	76,91	50,12	26,79	0,69	0,49	59,16	-	59,16	60,76	-	60,76	-	76,84	-	-	-	4,63
02.12.25	24,00	-	152,84	142,24	10,60	76,68	50,32	26,36	0,69	0,49	59,20	-	59,20	60,78	-	60,78	-	76,61	-	-	-	4,57
03.12.25	24,00	-	151,56	139,79	11,77	76,45	49,91	26,54	0,69	0,49	59,34	-	59,34	60,90	-	60,90	-	76,37	-	-	-	4,61
04.12.25	24,00	-	149,29	139,39	9,90	76,41	49,62	26,79	0,69	0,49	57,32	-	57,32	58,81	-	58,81	-	76,32	-	-	-	4,50
05.12.25	24,00	-	153,69	142,12	11,57	76,59	50,18	26,41	0,69	0,49	59,78	-	59,78	61,37	-	61,37	-	76,52	-	-	-	4,64
06.12.25	24,00	-	155,10	142,76	12,34	76,61	50,40	26,21	0,69	0,49	60,63	-	60,63	62,25	-	62,25	-	76,53	-	-	-	4,69
07.12.25	24,00	-	154,13	141,29	12,84	76,23	50,13	26,10	0,69	0,49	60,56	-	60,56	62,14	-	62,14	-	76,13	-	-	-	4,67
08.12.25	24,00	-	152,02	141,64	10,38	76,59	49,94	26,65	0,69	0,49	58,49	-	58,49	60,06	-	60,06	-	76,52	-	-	-	4,58
09.12.25	24,00	-	155,93	144,21	11,72	76,65	50,47	26,18	0,69	0,49	60,71	-	60,71	62,33	-	62,33	-	76,58	-	-	-	4,68
10.12.25	24,00	-	153,38	142,72	10,66	75,96	50,25	25,71	0,69	0,49	59,54	-	59,54	61,09	-	61,09	-	75,90	-	-	-	4,48
11.12.25	24,00	-	70,04	70,86	0,82	76,44	50,84	25,60	0,69	0,49	31,08	-	31,08	31,80	-	31,80	-	72,04	-	-	-	1,77
12.12.25	24,00	-	95,99	88,10	7,89	75,55	47,08	28,47	0,69	0,49	40,10	-	40,10	41,10	-	41,10	-	74,43	-	-	-	3,11
13.12.25	24,00	-	149,67	137,26	12,41	79,08	49,48	29,60	0,69	0,49	58,95	-	58,95	60,59	-	60,59	-	78,99	-	-	-	5,05
14.12.25	24,00	-	147,97	134,43	13,54	79,87	49,40	30,47	0,69	0,49	59,04	-	59,04	60,69	-	60,69	-	79,76	-	-	-	5,18
15.12.25	24,00	-	151,09	138,68	12,41	79,52	49,92	29,60	0,69	0,49	59,72	-	59,72	61,42	-	61,42	-	79,41	-	-	-	5,10
16.12.25	24,00	-	157,72	146,04	11,68	79,72	51,78	27,94	0,69	0,49	61,77	-	61,77	63,56	-	63,56	-	79,61	-	-	-	5,02
17.12.25	24,00	-	157,85	146,92	10,93	78,64	51,81	26,83	0,69	0,49	61,61	-	61,61	63,33	-	63,33	-	78,56	-	-	-	4,81
18.12.25	24,00	-	159,10	148,35	10,75	78,78	51,89	26,89	0,69	0,49	62,04	-	62,04	63,78	-	63,78	-	78,71	-	-	-	4,84
19.12.25	24,00	-	156,77	146,16	10,61	77,79	51,36	26,43	0,69	0,49	61,34	-	61,34	63,01	-	63,01	-	77,72	-	-	-	4,70
20.12.25	24,00	-	157,70	146,44	11,26	77,88	51,52	26,36	0,69	0,49	62,01	-	62,01	63,71	-	63,71	-	77,80	-	-	-	4,75
21.12.25	24,00	-	158,50	146,42	12,08	78,20	51,77	26,43	0,69	0,49	62,61	-	62,61	64,34	-	64,34	-	78,10	-	-	-	4,82
22.12.25	24,00	-	151,44	141,32	10,12	79,51	51,15	28,36	0,69	0,49	58,85	-	58,85	60,54	-	60,54	-	79,44	-	-	-	4,82
Среднее	24,00	-	147,49	136,59	10,96	77,25	50,01	27,24	0,69	0,49	57,86	-	57,86	59,41	-	59,41	-	76,99	-	-	0,00	4,57
Итого	720,00	-	4424,83	4097,55	328,92	-	-	-	-	-	1735,72	-	1735,72	1782,40	-	1782,40	-	-	-	-	137,04	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)	
	22.11.25	7725,620	7162,970	3020,280		3091,120		-	216,589	1214,000	
	22.12.25	12150,450	11260,520	4756,000		4873,520		-	350,486	1934,000	

Количество тепловой энергии Qобщ: рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:  
Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5aa2c8aae