

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю	Договор:	38379.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132575
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207262	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	КТСП-Н		
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1214		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0552		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 22,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		136,42	127,87	8,55	74,39	57,63	16,76	6,80	4,90	90,95	83,26	7,69	93,22	85,04	8,18		74,29	67,99	5,80	4,90	2,78
24.11.2025	24,00		134,56	128,53	6,03	74,74	58,04	16,70	6,80	4,90	89,08	83,88	5,20	91,31	85,69	5,62		74,64	68,31	5,80	4,90	2,60
25.11.2025	24,00		141,18	133,91	7,27	74,42	58,11	16,31	6,80	4,90	93,69	87,33	6,36	96,07	89,21	6,86		74,32	68,25	5,80	4,90	2,73
26.11.2025	24,00		140,51	133,59	6,92	73,99	57,86	16,13	6,80	4,90	93,10	87,12	5,98	95,44	88,98	6,46		73,89	67,87	5,80	4,90	2,67
27.11.2025	24,00		138,04	131,11	6,93	75,16	58,31	16,85	6,80	4,90	91,48	85,46	6,02	93,86	87,33	6,53		75,06	68,72	5,80	4,90	2,73
28.11.2025	24,00		139,42	133,27	6,15	74,04	57,62	16,42	6,80	4,90	92,26	86,99	5,27	94,56	88,82	5,74		73,94	67,80	5,80	4,90	2,65
29.11.2025	24,00		142,93	135,75	7,18	74,40	58,18	16,22	6,80	4,90	94,76	88,53	6,23	97,16	90,47	6,69		74,29	68,29	5,80	4,90	2,74
30.11.2025	24,00		142,52	134,55	7,97	73,98	57,86	16,12	6,80	4,90	94,65	87,71	6,94	97,01	89,54	7,47		73,88	67,93	5,80	4,90	2,76
01.12.2025	24,00		145,14	138,24	6,90	74,84	58,89	15,95	6,80	4,90	96,15	90,22	5,93	98,58	92,16	6,42		74,74	68,85	5,80	4,90	2,73
02.12.2025	24,00		145,17	138,28	6,89	74,69	58,85	15,84	6,80	4,90	96,10	90,21	5,89	98,51	92,14	6,37		74,59	68,74	5,80	4,90	2,71
03.12.2025	24,00		143,05	135,74	7,31	74,47	58,41	16,06	6,80	4,90	94,74	88,47	6,27	97,14	90,39	6,75		74,37	68,43	5,80	4,90	2,70
04.12.2025	24,00		141,62	134,82	6,80	74,46	58,26	16,20	6,80	4,90	93,64	87,91	5,73	96,01	89,82	6,19		74,35	68,32	5,80	4,90	2,70
05.12.2025	24,00		144,52	138,02	6,50	74,69	58,76	15,93	6,80	4,90	95,51	90,03	5,48	97,91	91,97	5,94		74,58	68,71	5,80	4,90	2,69
06.12.2025	24,00		145,31	138,13	7,18	74,69	58,83	15,86	6,80	4,90	96,21	90,06	6,15	98,62	92,02	6,60		74,59	68,76	5,80	4,90	2,73
07.12.2025	24,00		144,81	135,87	8,94	74,37	58,59	15,78	6,80	4,90	96,40	88,43	7,97	98,80	90,34	8,46		74,26	68,47	5,80	4,90	2,82
08.12.2025	24,00	*	60,77	59,05	1,72	73,70	57,88	15,82	6,80	4,90	40,26	38,10	2,16	41,27	38,91	2,36		73,21	68,14	5,80	4,90	1,07
09.12.2025	24,00	*	84,74	82,58	2,16	71,23	56,63	14,60	6,80	4,90	56,94	53,59	3,35	58,26	54,66	3,60		70,85	65,73	5,80	4,90	1,37
10.12.2025	24,00		173,80	165,85	7,95	73,22	59,56	13,66	6,80	4,90	115,63	108,61	7,02	118,44	110,96	7,48		73,14	68,35	5,80	4,90	2,86
11.12.2025	24,00	*	84,57	85,91	-1,34	72,15	58,39	13,76	6,80	4,90	56,11	55,84	0,27	57,44	56,98	0,46		71,93	66,74	5,80	4,90	1,10
12.12.2025	24,00	*	144,90	137,76	7,14	71,49	56,65	14,84	6,80	4,90	95,89	90,16	5,73	98,11	91,99	6,12		71,39	65,98	5,80	4,90	2,56
13.12.2025	24,00		137,66	131,04	6,62	76,21	59,01	17,20	6,80	4,90	91,34	85,58	5,76	93,74	87,50	6,24		76,11	69,65	5,80	4,90	2,76
14.12.2025	24,00		142,50	131,02	11,48	77,19	59,57	17,62	6,80	4,90	95,00	85,14	9,86	97,55	87,10	10,45		77,08	70,54	5,80	4,90	3,20
15.12.2025	24,00		149,46	141,93	7,53	77,07	60,31	16,76	6,80	4,90	98,40	92,63	5,77	101,02	94,75	6,27		76,96	70,86	5,80	4,90	2,97
16.12.2025	24,00		159,18	152,21	6,97	77,31	61,51	15,80	6,80	4,90	104,45	99,60	4,85	107,25	101,88	5,37		77,21	71,56	5,80	4,90	2,95
17.12.2025	24,00		160,18	153,14	7,04	76,11	60,91	15,20	6,80	4,90	105,26	100,01	5,25	108,03	102,32	5,71		76,01	70,58	5,80	4,90	2,87
18.12.2025	24,00	*	91,04	86,58	4,46	74,82	59,37	15,45	6,80	4,90	59,77	56,65	3,12	61,30	57,90	3,40		74,67	69,34	5,80	4,90	1,68
19.12.2025	24,00		174,91	167,95	6,96	74,19	60,35	13,84	6,80	4,90	115,94	110,60	5,34	118,84	113,04	5,80		74,10	69,42	5,80	4,90	2,84
20.12.2025	24,00		164,82	157,86	6,96	74,45	60,19	14,26	6,80	4,90	109,63	104,12	5,51	112,40	106,40	6,00		74,36	69,37	5,80	4,90	2,77
21.12.2025	24,00		166,68	158,69	7,99	74,82	60,73	14,09	6,80	4,90	111,06	104,49	6,57	113,91	106,82	7,09		74,73	69,85	5,80	4,90	2,84
22.12.2025	24,00		161,83	155,47	6,36	75,68	60,79	14,89	6,80	4,90	107,34	102,36	4,98	110,15	104,67	5,48		75,60	70,29	5,80	4,90	2,80
Среднее	24,00		139,41	132,82	6,58	74,57	58,87	15,70	6,80	4,90	92,39	86,77	5,62	94,73	88,66	6,07		74,44	68,73	5,80	4,90	2,58
Итого	720,00		4182,24	3984,72	197,52						2771,74	2603,09	168,65	2841,91	2659,80	182,11						77,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	5443,25	4984,71	3256,08	3062,88	3652,35	3425,90		150,39	901,00
23.12.2025	9759,37	9097,11	6116,47	5749,32	6585,07	6170,81		258,82	1645,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 76,96 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, 182,11 м.куб.

0 час

0 час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,45 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

26.12.25 09:52 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:55 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD