

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 109, корп. 1, лит. А	Договор:	42645.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	149099
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14806	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4987	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1936		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,088		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 149,61	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	190,87	161,78	29,09	75,86	45,60	30,26	4,90	3,90	24,72		24,72	25,36		25,36		75,64		4,40		7,11
24.11.2025	24,00	*	190,10	163,20	26,90	76,29	46,31	29,98	4,90	3,90	22,48		22,48	23,07		23,07		76,27		4,40		6,95
25.11.2025	24,00	*	197,64	172,46	25,18	75,80	47,01	28,79	4,90	3,90	20,69		20,69	21,23		21,23		75,36		4,40		6,88
26.11.2025	24,00	*	197,29	171,98	25,31	75,40	46,81	28,59	4,90	3,90	20,94		20,94	21,47		21,47		74,86		4,40		6,83
27.11.2025	24,00	*	192,74	168,08	24,66	76,66	46,73	29,93	4,90	3,90	20,34		20,34	20,88		20,88		76,24		4,40		6,93
28.11.2025	24,00	*	196,43	170,13	26,30	75,38	46,29	29,09	4,90	3,90	22,00		22,00	22,56		22,56		74,88		4,40		6,94
29.11.2025	24,00	*	202,14	174,64	27,50	75,76	47,25	28,51	4,90	3,90	23,08		23,08	23,67		23,67		74,99		4,40		7,07
30.11.2025	24,00	*	202,80	173,63	29,17	75,44	47,01	28,43	4,90	3,90	24,76		24,76	25,39		25,39		74,87		4,40		7,14
01.12.2025	24,00	*	207,21	176,73	30,48	76,29	47,94	28,35	4,90	3,90	25,96		25,96	26,65		26,65		76,06		4,40		7,34
02.12.2025	24,00	*	204,67	177,20	27,47	76,06	48,45	27,61	4,90	3,90	23,04		23,04	23,64		23,64		75,67		4,40		6,99
03.12.2025	24,00	*	201,08	174,55	26,53	75,83	48,07	27,76	4,90	3,90	22,22		22,22	22,79		22,79		75,39		4,40		6,86
04.12.2025	24,00	*	199,99	173,09	26,90	75,80	47,80	28,00	4,90	3,90	22,62		22,62	23,21		23,21		75,31		4,40		6,89
05.12.2025	24,00	*	203,25	176,91	26,34	75,99	48,43	27,56	4,90	3,90	21,94		21,94	22,50		22,50		75,52		4,40		6,88
06.12.2025	24,00	*	207,63	177,31	30,32	75,98	48,63	27,35	4,90	3,90	25,82		25,82	26,50		26,50		75,68		4,40		7,16
07.12.2025	24,00	*	208,52	176,20	32,32	75,64	48,42	27,22	4,90	3,90	27,63		27,63	28,33		28,33		75,03		4,40		7,25
08.12.2025	24,00	*	200,93	175,31	25,62	75,95	48,18	27,77	4,90	3,90	21,02		21,02	21,56		21,56		75,62		4,40		6,82
09.12.2025	24,00	*	205,72	178,82	26,90	76,11	48,73	27,38	4,90	3,90	22,21		22,21	22,79		22,79		75,75		4,40		6,95
10.12.2025	24,00	*	202,39	177,03	25,36	75,33	48,47	26,86	4,90	3,90	20,71		20,71	21,24		21,24		75,04		4,40		6,67
11.12.2025	24,00	*	112,21	105,65	6,56	60,86	47,57	13,29	4,90	3,90	21,16		21,16	21,53		21,53		60,79		4,40		3,99
12.12.2025	24,00	*	203,60	177,90	25,70	73,64	46,21	27,43	4,90	3,90	21,38		21,38	21,90		21,90		73,00		4,40		6,78
13.12.2025	24,00	*	188,18	164,12	24,06	78,35	46,71	31,64	4,90	3,90	19,96		19,96	20,51		20,51		77,91		4,40		7,08
14.12.2025	24,00	*	187,42	160,30	27,12	79,18	46,34	32,84	4,90	3,90	23,03		23,03	23,67		23,67		78,73		4,40		7,42
15.12.2025	24,00	*	192,39	167,05	25,34	78,81	46,55	32,26	4,90	3,90	21,33		21,33	21,92		21,92		77,97		4,40		7,39
16.12.2025	24,00	*	203,80	177,21	26,59	79,03	48,57	30,46	4,90	3,90	22,37		22,37	22,99		22,99		78,19		4,40		7,51
17.12.2025	24,00	*	202,87	177,94	24,93	77,98	49,28	28,70	4,90	3,90	20,64		20,64	21,20		21,20		77,51		4,40		7,06
18.12.2025	24,00	*	203,05	179,66	23,39	78,11	49,67	28,44	4,90	3,90	19,11		19,11	19,63		19,63		77,74		4,40		6,94
19.12.2025	24,00	*	202,99	177,78	25,21	77,07	49,20	27,87	4,90	3,90	21,03		21,03	21,59		21,59		76,69		4,40		6,90
20.12.2025	24,00	*	204,32	178,33	25,99	77,13	49,64	27,49	4,90	3,90	21,75		21,75	22,32		22,32		76,58		4,40		6,91
21.12.2025	24,00	*	206,77	178,38	28,39	77,51	50,08	27,43	4,90	3,90	23,95		23,95	24,60		24,60		76,96		4,40		7,10
22.12.2025	24,00	*	197,79	171,75	26,04	78,62	48,77	29,85	4,90	3,90	21,83		21,83	22,43		22,43		78,50		4,40		7,18
Среднее	24,00		197,23	171,17	26,06	76,06	47,82	28,24	4,90	3,90	22,32		22,32	22,90		22,90		75,63		4,40		6,93
Итого	720,00		5916,79	5135,12	781,67						669,72		669,72	687,13		687,13						207,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	5979,97	4957,61	918,35		939,13			295,33	1113,63
23.12.2025	12084,7	10253,30	1611,32		1650,13			568,01	1857,63

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 206,17 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 687,13 м.куб.

0 час
0 час
документ

Гкал
куб.м
ОТПРАВЛЕНО

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

1,75 Гкал
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:52 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD