

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А
Адрес: Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 42641.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Отопление 149080

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		56,77	56,77	0,00	76,11	42,76	33,35	5,80	5,00												1,89
24.11.2025	24,00		56,36	56,36	0,00	75,72	42,68	33,04	5,80	4,90												1,86
25.11.2025	24,00		57,11	57,11	0,00	75,50	42,86	32,64	5,80	5,00												1,86
26.11.2025	24,00		56,94	56,94	0,00	75,52	42,84	32,68	5,80	5,00												1,86
27.11.2025	24,00		55,53	55,53	0,00	75,20	42,03	33,17	5,80	5,00												1,84
28.11.2025	24,00		55,75	55,75	0,00	74,89	41,74	33,15	5,90	5,00												1,85
29.11.2025	24,00		56,24	56,24	0,00	75,22	42,26	32,96	5,80	5,00												1,85
30.11.2025	24,00		56,00	56,00	0,00	75,00	42,25	32,75	5,80	5,00												1,83
01.12.2025	24,00		56,41	56,41	0,00	75,21	42,58	32,63	5,90	5,00												1,84
02.12.2025	24,00		56,91	56,91	0,00	75,65	43,20	32,45	5,90	5,00												1,85
03.12.2025	24,00		55,95	55,95	0,00	75,21	42,72	32,49	5,80	5,00												1,82
04.12.2025	24,00		55,87	55,87	0,00	75,34	42,74	32,60	5,80	5,00												1,82
05.12.2025	24,00		56,47	56,47	0,00	74,54	42,88	31,66	5,90	5,00												1,79
06.12.2025	24,00		56,94	56,94	0,00	75,93	43,68	32,25	5,90	5,10												1,84
07.12.2025	24,00		56,04	56,04	0,00	75,36	43,25	32,11	5,90	5,00												1,80
08.12.2025	24,00		55,77	55,77	0,00	75,76	43,06	32,70	5,90	5,00												1,82
09.12.2025	24,00		56,48	56,48	0,00	75,35	42,99	32,36	5,90	5,10												1,83
10.12.2025	24,00		57,15	57,15	0,00	75,47	43,50	31,97	5,90	5,00												1,83
11.12.2025	24,00		58,37	58,37	0,00	75,40	44,03	31,37	5,90	4,90												1,83
12.12.2025	24,00 *		53,53	53,53	0,00	72,23	41,32	30,91	5,80	5,00												1,70
13.12.2025	24,00		55,61	55,61	0,00	80,06	43,61	36,45	5,80	5,00												2,03
14.12.2025	24,00		55,19	55,19	0,00	80,84	43,40	37,44	5,80	5,00												2,07
15.12.2025	24,00		56,33	56,33	0,00	82,08	44,10	37,98	5,80	5,00												2,14
16.12.2025	24,00		59,49	59,49	0,00	80,77	45,31	35,46	5,90	5,00												2,11
17.12.2025	24,00		58,96	58,96	0,00	77,40	44,40	33,00	5,90	5,00												1,95
18.12.2025	24,00		58,14	58,14	0,00	75,66	43,57	32,09	5,90	5,00												1,87
19.12.2025	24,00		57,88	57,88	0,00	75,26	43,40	31,86	5,90	5,00												1,84
20.12.2025	24,00		58,00	58,00	0,00	75,40	43,51	31,89	5,90	5,00												1,85
21.12.2025	24,00		57,95	57,95	0,00	75,51	43,78	31,73	5,90	5,00												1,84
22.12.2025	24,00		55,31	55,31	0,00	76,36	42,60	33,76	5,80	4,90												1,86
Среднее	24,00		56,65	56,65	0,00	76,13	43,10	33,03	5,85	5,00												1,87
Итого	720,00		1699,45	1699,45	0,00																	56,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	121834	121736,00						3413,67	58541,30
23.12.2025	123590	123492,00						3471,72	59285,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 56,17 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час
0 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:52 (MSK)
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:55 (MSK)
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD