

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А	Договор:	42641.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		149080	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131909	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(ЛФ)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(ЛФ)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		127,71	127,71	0,00	75,96	46,01	29,95	5,80	5,00												3,82
24.11.2025	24,00		126,77	126,77	0,00	75,57	45,88	29,69	5,70	5,00												3,76
25.11.2025	24,00		128,28	128,28	0,00	75,34	45,98	29,36	5,80	5,00												3,76
26.11.2025	24,00		127,44	127,43	0,01	75,37	45,96	29,41	5,80	5,00												3,75
27.11.2025	24,00		123,83	123,77	0,06	75,06	45,17	29,89	5,80	5,00												3,70
28.11.2025	24,00		124,71	123,38	1,33	74,75	44,94	29,81	5,80	5,10												3,77
29.11.2025	24,00		126,45	126,45	0,00	75,07	45,49	29,58	5,80	5,00												3,74
30.11.2025	24,00		125,89	125,89	0,00	74,85	45,49	29,36	5,80	5,00												3,69
01.12.2025	24,00		126,81	126,81	0,00	75,06	45,87	29,19	5,80	5,10												3,70
02.12.2025	24,00		127,96	127,96	0,00	75,51	46,46	29,05	5,80	5,10												3,71
03.12.2025	24,00		125,75	125,75	0,00	75,07	45,96	29,11	5,80	5,00												3,66
04.12.2025	24,00		125,55	125,55	0,00	75,21	46,00	29,21	5,80	5,00												3,67
05.12.2025	24,00		126,95	126,95	0,00	74,41	46,03	28,38	5,80	5,10												3,60
06.12.2025	24,00		128,01	128,01	0,00	75,80	46,84	28,96	5,90	5,10												3,71
07.12.2025	24,00		125,94	125,94	0,00	75,23	46,39	28,84	5,80	5,10												3,63
08.12.2025	24,00		125,29	125,29	0,00	75,63	46,20	29,43	5,80	5,10												3,69
09.12.2025	24,00		126,88	126,85	0,03	75,21	46,23	28,98	5,90	5,10												3,68
10.12.2025	24,00		128,41	128,40	0,01	75,35	46,75	28,60	5,90	5,10												3,67
11.12.2025	24,00		131,27	131,27	0,00	75,28	47,30	27,98	5,80	5,00												3,67
12.12.2025	24,00	*	124,32	124,26	0,06	72,16	44,94	27,22	5,80	5,00												3,48
13.12.2025	24,00		132,70	132,70	0,00	79,95	48,31	31,64	5,90	5,10												4,20
14.12.2025	24,00		131,62	131,62	0,00	80,73	48,22	32,51	5,80	5,00												4,28
15.12.2025	24,00		134,36	134,36	0,00	81,96	49,06	32,90	5,90	5,00												4,42
16.12.2025	24,00		141,96	141,96	0,00	80,66	50,10	30,56	6,00	5,00												4,34
17.12.2025	24,00		140,60	140,60	0,00	77,29	48,78	28,51	6,00	5,00												4,01
18.12.2025	24,00		138,61	138,61	0,00	75,56	47,84	27,72	5,90	5,00												3,84
19.12.2025	24,00		137,95	137,95	0,00	75,14	47,58	27,56	5,90	5,00												3,80
20.12.2025	24,00		138,21	138,21	0,00	75,30	47,74	27,56	5,90	5,00												3,81
21.12.2025	24,00		138,07	138,07	0,00	75,41	48,05	27,36	5,90	5,00												3,78
22.12.2025	24,00		131,66	131,65	0,01	76,27	47,11	29,16	5,80	5,00												3,83
Среднее	24,00		130,00	129,95	0,05	76,01	46,76	29,25	5,84	5,03												3,81
Итого	720,00		3899,96	3898,45	1,51																	114,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	212164	214453,00						6018,19	58616,10
23.12.2025	216192	218479,00						6136,21	59360,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 114,17 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

26.12.25 09:52 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:55 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD