

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8999.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 60, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23591
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	05.04.2027	Режим (схема):	ОП: 17; МП: 17;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207781	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3467	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0063	Qгвс.= 0,2484		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0063	Qгвс.ср= 0,0604		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,01	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 2,52	Gгвс.= 24,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	119,62	109,52	10,10	75,57	43,81	31,76	6,80	4,90	11,09		11,09	11,38		11,38		75,31				4,24
24.11.2025	24,00	*	117,93	108,36	9,57	76,00	43,98	32,02	6,80	4,90	10,38		10,38	10,65		10,65		75,86				4,20
25.11.2025	24,00	*	121,92	112,93	8,99	75,54	44,50	31,04	6,80	4,90	10,05		10,05	10,31		10,31		75,06				4,19
26.11.2025	24,00	*	120,74	112,50	8,24	75,10	44,28	30,82	6,80	4,90	9,35		9,35	9,57		9,57		74,51				4,09
27.11.2025	24,00	*	118,69	110,41	8,28	76,46	44,08	32,38	6,80	4,90	9,39		9,39	9,64		9,64		75,99				4,21
28.11.2025	24,00	*	120,03	111,85	8,18	75,18	43,82	31,36	6,80	4,90	9,28		9,28	9,51		9,51		74,61				4,13
29.11.2025	24,00	*	122,26	114,22	8,04	75,54	44,49	31,05	6,80	4,90	9,15		9,15	9,38		9,38		74,68				4,16
30.11.2025	24,00	*	122,59	113,76	8,83	75,23	44,39	30,84	6,80	4,90	10,03		10,03	10,27		10,27		74,73				4,17
01.12.2025	24,00	*	124,52	115,86	8,66	75,99	45,06	30,93	6,80	4,90	9,86		9,86	10,10		10,10		75,60				4,24
02.12.2025	24,00	*	124,85	116,09	8,76	75,73	45,29	30,44	6,80	4,90	9,97		9,97	10,23		10,23		75,32				4,20
03.12.2025	24,00	*	122,08	114,59	7,49	75,51	44,91	30,60	6,80	4,90	8,65		8,65	8,88		8,88		74,97				4,07
04.12.2025	24,00	*	122,65	113,86	8,79	75,51	44,76	30,75	6,80	4,90	9,96		9,96	10,22		10,22		74,98				4,17
05.12.2025	24,00	*	124,36	115,95	8,41	75,66	45,36	30,30	6,80	4,90	9,68		9,68	9,91		9,91		75,09				4,15
06.12.2025	24,00	*	124,58	116,49	8,09	75,70	45,60	30,10	6,80	4,90	9,30		9,30	9,54		9,54		75,26				4,12
07.12.2025	24,00	*	126,27	115,55	10,72	75,34	45,35	29,99	6,80	4,90	11,98		11,98	12,29		12,29		74,77				4,28
08.12.2025	24,00	*	122,48	115,17	7,31	75,72	45,24	30,48	6,80	4,90	8,39		8,39	8,62		8,62		75,27				4,07
09.12.2025	24,00	*	125,25	117,12	8,13	75,77	45,65	30,12	6,80	4,90	9,24		9,24	9,48		9,48		75,30				4,14
10.12.2025	24,00	*	125,15	116,23	8,92	75,04	45,45	29,59	6,80	4,90	9,97		9,97	10,22		10,22		74,76				4,11
11.12.2025	24,00	*	72,69	72,55	0,14	68,69	43,03	25,66	6,80	4,90	5,30		5,30	5,37		5,37		59,37				1,88
12.12.2025	24,00	*	126,21	118,73	7,48	72,72	44,54	28,18	6,80	4,90	8,99		8,99	9,20		9,20		73,32				3,89
13.12.2025	24,00	*	117,27	108,34	8,93	78,23	44,59	33,64	6,80	4,90	9,63		9,63	9,87		9,87		77,71				4,35
14.12.2025	24,00	*	117,35	106,36	10,99	79,04	43,96	35,08	6,80	4,90	11,30		11,30	11,59		11,59		78,53				4,60
15.12.2025	24,00	*	118,92	110,36	8,56	78,71	44,29	34,42	6,80	4,90	8,92		8,92	9,16		9,16		78,01				4,48
16.12.2025	24,00	*	125,00	116,29	8,71	78,77	45,79	32,98	6,80	4,90	9,25		9,25	9,48		9,48		77,96				4,52
17.12.2025	24,00	*	125,51	117,08	8,43	77,65	45,92	31,73	6,80	4,90	9,24		9,24	9,49		9,49		77,11				4,37
18.12.2025	24,00	*	125,36	118,02	7,34	77,79	46,38	31,41	6,80	4,90	8,30		8,30	8,53		8,53		77,21				4,28
19.12.2025	24,00	*	123,84	116,42	7,42	76,85	45,95	30,90	6,80	4,90	8,37		8,37	8,59		8,59		76,40				4,17
20.12.2025	24,00	*	124,16	116,71	7,45	76,92	46,22	30,70	6,80	4,90	8,34		8,34	8,54		8,54		76,25				4,16
21.12.2025	24,00	*	126,72	116,70	10,02	77,21	46,50	30,71	6,80	4,90	11,00		11,00	11,30		11,30		76,58				4,36
22.12.2025	24,00	*	120,55	112,85	7,70	78,61	45,88	32,73	6,80	4,90	8,59		8,59	8,83		8,83		78,33				4,30
Среднее	24,00		120,98	112,70	8,29	76,06	44,97	31,09	6,80	4,90	9,43		9,43	9,67		9,67		75,30				4,14
Итого	720,00		3629,55	3380,87	248,68						282,95		282,95	290,15		290,15						124,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	87481,4	82027,90	5955,67		6689,22			2622,83	16392,00
23.12.2025	91227,9	85517,00	6248,32		6989,30			2773,26	17136,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 123,74 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 290,15 м.куб.

0 час
0 час
0,56 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

Документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:52 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD