

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 63, лит. А	Договор:	36930.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Бабушкина ул, д. 63	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		125291	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.09.2029	Режим (схема):					
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207233	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3056	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,8405	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																							
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.11.2025		*																					
24.11.2025		*																					
25.11.2025		*																					
26.11.2025		*																					
27.11.2025		*																					
28.11.2025		*																					
29.11.2025		*																					
30.11.2025		*																					
01.12.2025		*																					
02.12.2025		*																					
03.12.2025		*																					
04.12.2025		*																					
05.12.2025		*																					
06.12.2025		*																					
07.12.2025		*																					
08.12.2025		*																					
09.12.2025																							
10.12.2025																							
11.12.2025																							
12.12.2025																							
13.12.2025	24,00		118,78	118,78	0,00	81,65	44,91	36,74	6,80	4,90												4,37	
14.12.2025	24,00		118,09	118,09	0,00	82,48	44,73	37,75	6,80	4,90												4,46	
15.12.2025	24,00		123,03	123,03	0,00	83,65	45,77	37,88	6,80	4,90												4,66	
16.12.2025	24,00		136,29	136,29	0,00	82,21	47,73	34,48	6,80	4,90												4,70	
17.12.2025	24,00		135,04	135,04	0,00	78,78	46,83	31,95	6,80	4,90												4,32	
18.12.2025	24,00		133,26	133,26	0,00	77,01	46,05	30,96	6,80	4,90												4,13	
19.12.2025	24,00		132,57	132,57	0,00	76,60	45,85	30,75	6,80	4,90												4,08	
20.12.2025	24,00		132,67	132,67	0,00	76,78	46,12	30,66	6,80	4,90												4,07	
21.12.2025	24,00		132,39	132,39	0,00	76,87	46,41	30,46	6,80	4,90												4,04	
22.12.2025	24,00		126,11	126,11	0,00	77,85	45,27	32,58	6,80	4,90												4,11	
Среднее	24,00		128,82	128,82	0,00	79,39	45,97	33,42	6,80	4,90												4,29	
Итого	240,00		1288,23	1288,23	0,00																	42,94	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	0	0,00						0,00	0,00
23.12.2025	1690,37	1337,04						71,62	321,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 128,74 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

480 час 85,8 Гкал
480 час 0 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c
26.12.25 09:52 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD