

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 81, корп. 1, лит. А			Договор:	33948.046.6		Телефон:			Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	109718		
Обслуживающая организация:				Телефон:									
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема						график: 150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		08.09.2029		Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207779				расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)													
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,2384		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 71,52		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 0	
												Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																							
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.11.2025		*																					
24.11.2025		*																					
25.11.2025		*																					
26.11.2025		*																					
27.11.2025		*																					
28.11.2025		*																					
29.11.2025		*																					
30.11.2025		*																					
01.12.2025		*																					
02.12.2025		*																					
03.12.2025		*																					
04.12.2025		*																					
05.12.2025		*																					
06.12.2025		*																					
07.12.2025		*																					
08.12.2025		*																					
09.12.2025		*																					
10.12.2025		*																					
11.12.2025		*																					
12.12.2025	24,00	*	39,88	39,88	0,00	72,46	44,48	27,98	6,80	4,90												1,12	
13.12.2025	24,00		90,34	90,34	0,00	76,09	47,16	28,93	6,80	4,90												2,62	
14.12.2025	24,00		87,86	87,86	0,00	77,02	47,03	29,99	6,80	4,90												2,64	
15.12.2025	24,00		90,44	90,44	0,00	76,68	47,31	29,37	6,80	4,90												2,66	
16.12.2025	24,00		94,94	94,94	0,00	77,00	48,70	28,30	6,80	4,90												2,69	
17.12.2025	15,00	*	59,73	59,73	0,00	76,24	48,78	27,46	6,80	4,90												1,64	
18.12.2025		*																					
19.12.2025		*																					
20.12.2025	10,00	*	39,22	39,22	0,00	74,74	48,42	26,32	6,80	4,90												1,03	
21.12.2025	24,00		94,84	94,84	0,00	75,49	49,11	26,38	6,80	4,90												2,50	
22.12.2025	24,00		91,28	91,28	0,00	76,30	48,98	27,32	6,80	4,90												2,50	
Среднее	21,44		85,62	85,62	0,00	75,78	47,77	28,01	6,80	4,90												2,41	
Итого	193,00		688,53	688,53	0,00																	19,40	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	0	0,00						0,00	0,00
23.12.2025	1540,61	688,53						82,36	398,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 72,09 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

527 час
527 час

52,69 Гкал
0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

Документ подписан электронной подписью

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:52 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:55 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD