

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 83, корп. 1, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 83, корп. 1, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 33952.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Отопление

109728

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2028			Режим (схема):		
Вычислитель: СПТ940 № 02069			расходомер: Gmin= 0,1 Gmax= 15			Термопреобр.: КТПТР-05		
Подающий трубопровод (М1) PC32-15			Обратный трубопровод (М2) PC32-15			Преобр.давления: СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)			Циркуляционный ГВС (М4)			СДВ-И-1,60		
Подпиточный трубопровод (Vn)			Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)			лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час: Got.= 0,155			Qвент.= 0			Qтех.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гв= 0			Qгвс.= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Got.= 46,5			Qтех.гв.ср= 0		
Gвент.= 0			Gтех.= 0			Qгвс.ср= 0		
Gтех.гв= 0			Gгвс.= 0			Gгвс.м= 0		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопление (TB-1)						Учет ГВС (TB-2)						Гкал							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.11.2025	24.00		59,21	58,51	0,70	73,73	45,47	28,26	6,00	4,50												1,70
24.11.2025	24.00		58,80	58,09	0,71	74,04	45,79	28,25	5,90	4,40												1,69
25.11.2025	24.00		61,45	60,72	0,73	73,82	46,29	27,53	6,10	4,40												1,73
26.11.2025	24.00		61,39	60,66	0,73	73,45	46,05	27,40	6,10	4,40												1,72
27.11.2025	24.00		60,12	59,41	0,71	74,45	45,88	28,57	6,10	4,50												1,75
28.11.2025	24.00		60,76	60,04	0,72	73,42	45,56	27,86	6,10	4,50												1,73
29.11.2025	24.00		62,25	61,51	0,74	73,83	46,27	27,56	6,10	4,40												1,75
30.11.2025	24.00		61,95	61,21	0,74	73,45	46,21	27,24	6,10	4,40												1,72
01.12.2025	24.00		63,06	62,31	0,75	74,25	46,94	27,31	6,10	4,40												1,76
02.12.2025	24.00		63,58	62,82	0,76	74,09	47,29	26,80	6,10	4,30												1,74
03.12.2025	24.00		62,97	62,22	0,75	73,88	47,11	26,77	6,10	4,30												1,72
04.12.2025	24.00		62,44	61,70	0,74	73,82	46,87	26,95	6,10	4,40												1,72
05.12.2025	24.00		63,33	62,58	0,75	74,29	47,53	26,76	6,10	4,30												1,73
06.12.2025	24.00		63,39	62,70	0,69	73,88	47,40	26,48	6,10	4,30												1,71
07.12.2025	24.00		63,05	62,32	0,73	73,75	47,45	26,30	6,10	4,40												1,69
08.12.2025	24.00		63,00	62,26	0,74	73,93	47,27	26,66	6,10	4,30												1,71
09.12.2025	24.00		64,38	63,61	0,77	74,25	48,02	26,23	6,10	4,30												1,73
10.12.2025	24.00		63,60	62,83	0,77	73,38	47,75	25,63	6,10	4,30												1,67
11.12.2025	24.00	*	34,43	34,00	0,43	73,79	48,74	25,05	6,20	4,20												0,88
12.12.2025	24.00	*	31,14	30,82	0,32	71,61	41,93	29,68	6,00	4,40												0,94
13.12.2025	24.00		60,77	60,08	0,69	76,05	46,29	29,76	6,00	4,30												1,84
14.12.2025	24.00		59,03	58,32	0,71	77,06	46,11	30,95	5,80	4,30												1,86
15.12.2025	24.00		60,81	60,06	0,75	76,74	46,61	30,13	6,00	4,40												1,87
16.12.2025	24.00		63,90	63,11	0,79	77,03	48,12	28,91	6,10	4,30												1,89
17.12.2025	24.00		63,96	63,15	0,81	76,04	48,18	27,86	6,10	4,30												1,82
18.12.2025	24.00		64,53	63,72	0,81	76,11	48,71	27,40	6,20	4,30												1,81
19.12.2025	24.00		63,62	62,81	0,81	75,14	48,19	26,95	6,10	4,40												1,75
20.12.2025	24.00		63,68	62,87	0,81	75,18	48,34	26,84	6,10	4,40												1,75
21.12.2025	24.00		63,89	63,07	0,82	75,53	48,80	26,73	6,10	4,30												1,75
22.12.2025	24.00		61,69	60,90	0,79	76,18	48,03	28,15	6,10	4,40												1,78
Среднее	24.00		60,34	59,61	0,73	74,54	46,97	27,57	6,08	4,36												1,70
Итого	720,00		1810,18	1788,41	21,77																	50,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	18689,7		17355,40					535,46	8295,92
23.12.2025	20558,6		19201,80					588,02	9019,95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 50,91 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Якевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5aa2c8aae17c

26.12.25 09:52 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:54 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD