

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 99, лит. И			Договор:	33960.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 99, лит. И			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	109733		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205811				расходомер: Gmin=				Gmax=				Термопреобр.: Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-B1 0,067				30				КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-B1 0,067				30				КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-20-B1 0,027				12				ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,256		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,1078			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0		Qгвс.ср= 0,049			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 76,8		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 19,6 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		115,55	100,45	15,10	75,61	48,33	27,28	6,80	4,90	11,80		11,80	12,12		12,12		75,71				3,88
24.11.2025	24,00		114,92	100,44	14,48	75,98	48,57	27,41	6,80	4,90	11,31		11,31	11,59		11,59		76,16				3,86
25.11.2025	24,00		119,04	104,82	14,22	75,57	49,11	26,46	6,80	4,90	10,88		10,88	11,16		11,16		75,50				3,85
26.11.2025	24,00		118,48	104,36	14,12	75,16	48,87	26,29	6,80	4,90	10,70		10,70	10,95		10,95		75,00				3,81
27.11.2025	24,00		116,47	102,31	14,16	76,40	48,80	27,60	6,80	4,90	10,85		10,85	11,10		11,10		76,42				3,91
28.11.2025	24,00		117,97	103,80	14,17	75,18	48,43	26,75	6,80	4,90	10,81		10,81	11,08		11,08		75,10				3,84
29.11.2025	24,00	*	120,61	105,93	14,68	75,59	49,09	26,50	6,80	4,90	11,28		11,28	11,57		11,57		75,25				3,92
30.11.2025	24,00	*	120,27	105,17	15,10	75,26	48,92	26,34	6,80	4,90	11,71		11,71	12,00		12,00		75,07				3,91
01.12.2025	24,00		122,79	107,81	14,98	76,07	49,75	26,32	6,80	4,90	11,56		11,56	11,85		11,85		76,13				3,98
02.12.2025	24,00		122,47	107,84	14,63	75,85	49,87	25,98	6,80	4,90	11,22		11,22	11,50		11,50		75,87				3,91
03.12.2025	24,00		120,76	105,95	14,81	75,61	49,50	26,11	6,80	4,90	11,40		11,40	11,70		11,70		75,52				3,89
04.12.2025	24,00		119,59	105,20	14,39	75,58	49,28	26,30	6,80	4,90	11,03		11,03	11,28		11,28		75,48				3,86
05.12.2025	24,00		121,34	107,64	13,70	75,76	49,84	25,92	6,80	4,90	10,26		10,26	10,51		10,51		75,61				3,83
06.12.2025	24,00		121,52	107,90	13,62	75,76	49,93	25,83	6,80	4,90	10,15		10,15	10,37		10,37		75,77				3,82
07.12.2025	24,00		121,10	106,52	14,58	75,44	49,64	25,80	6,80	4,90	11,10		11,10	11,38		11,38		75,16				3,85
08.12.2025	24,00	*	49,74	44,97	4,77	75,56	49,58	25,98	6,80	4,90	4,16		4,16	4,23		4,23		66,28				1,53
09.12.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,97	17,44	0,53	6,80	4,90	0,74		0,74	0,74		0,74		16,71				0,00
10.12.2025	24,00	*	55,44	45,24	10,20	74,74	49,48	25,26	6,80	4,90	9,05		9,05	9,26		9,26		72,45				1,91
11.12.2025	24,00	*	77,28	73,01	4,27	73,40	52,23	21,17	6,80	4,90	12,34		12,34	12,51		12,51		54,04				1,87
12.12.2025	24,00	*	139,89	125,27	14,62	72,81	50,00	22,81	6,80	4,90	11,48		11,48	11,75		11,75		72,89				3,93
13.12.2025	24,00		134,53	118,25	16,28	77,60	51,96	25,64	6,80	4,90	12,15		12,15	12,52		12,52		77,57				4,30
14.12.2025	24,00		133,52	116,07	17,45	78,45	52,16	26,29	6,80	4,90	13,57		13,57	13,93		13,93		78,38				4,43
15.12.2025	24,00		134,97	119,76	15,21	78,20	52,43	25,77	6,80	4,90	11,22		11,22	11,53		11,53		77,91				4,28
16.12.2025	24,00	*	139,93	125,05	14,88	78,47	53,56	24,91	6,80	4,90	10,48		10,48	10,77		10,77		78,12				4,29
17.12.2025	24,00		140,72	125,19	15,53	77,42	53,06	24,36	6,80	4,90	11,42		11,42	11,74		11,74		77,33				4,26
18.12.2025	24,00	*	72,33	65,69	6,64	77,01	51,70	25,31	6,80	4,90	5,25		5,25	5,37		5,37		72,35				2,18
19.12.2025	24,00		147,87	131,94	15,93	74,40	51,97	22,43	6,80	4,90	11,75		11,75	12,02		12,02		74,49				4,15
20.12.2025	24,00		139,64	124,45	15,19	74,74	51,60	23,14	6,80	4,90	11,20		11,20	11,48		11,48		74,58				4,02
21.12.2025	24,00		141,87	124,68	17,19	75,14	52,02	23,12	6,80	4,90	13,17		13,17	13,50		13,50		74,92				4,18
22.12.2025																						
Среднее	24,00		113,81	100,54	13,27	73,82	49,21	24,61	6,80	4,90	10,48		10,48	10,74		10,74		72,47				3,57
Итого	696,00		3300,61	2915,71	384,90						304,04		304,04	311,51		311,51						103,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	5428,18	4801,54	468,44		479,04			187,79	1070,00
22.12.2025	8843,69	7816,91	784,54		802,90			318,62	1790,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 106,25 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 322,61 м.куб.

24 час 3,69 Гкал

24 час 11,1 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,89 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 176c2b67-69d0-4027-a4e5-5a62cbaae17c

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

26.12.25 13:54 (MSK)