

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое										Часовые и суточн. архивы в файлах:						
Вычислитель: ВКТ-7 №207145		Режим (схема):										Приборы УУТЭ поверены до: 06.08.2021 0:00:00						
Подачащ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Тхв, гр.С=	2.24					Преобр.давления:	№					
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№					Преобр.давления:	№					
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№					Преобр.давления:	№					
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№					Преобр.давления:	№					
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№					Преобр.давления:	№					
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=													
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=															
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=													

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (TB-1)			Контроль ГВС (TB-2)																			
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.25																						
24.11.25																						
25.11.25																						
26.11.25																						
27.11.25																						
28.11.25																						
29.11.25																						
30.11.25																						
01.12.25																						
02.12.25																						
03.12.25																						
04.12.25																						
05.12.25																						
06.12.25																						
07.12.25																						
08.12.25	12,00	-	126,92	121,79	5,13	77,31	60,67	16,64	0,69	0,49	88,02	-	88,02	90,37	-	90,37	-	77,20	-	-	-	2,43
09.12.25	24,00	-	254,85	247,17	7,68	77,05	60,95	16,10	0,69	0,49	172,59	-	172,59	177,21	-	177,21	-	76,95	-	-	-	4,58
10.12.25	24,00	-	252,99	245,24	7,75	76,40	60,75	15,65	0,69	0,49	171,22	-	171,22	175,77	-	175,77	-	76,31	-	-	-	4,44
11.12.25	24,00	-	101,58	99,49	2,09	77,10	62,19	14,91	0,69	0,49	69,06	-	69,06	70,90	-	70,90	-	76,72	-	-	-	1,65
12.12.25	24,00	-	141,60	135,47	6,13	75,89	57,07	18,82	0,69	0,49	97,80	-	97,80	100,32	-	100,32	-	75,66	-	-	-	3,02
13.12.25	24,00	-	244,48	236,41	8,07	79,63	60,62	19,01	0,69	0,49	168,62	-	168,62	173,43	-	173,43	-	79,53	-	-	-	5,15
14.12.25	24,00	-	241,84	233,63	8,21	80,44	60,82	19,62	0,69	0,49	167,10	-	167,10	171,95	-	171,95	-	80,33	-	-	-	5,25
15.12.25	24,00	-	248,43	242,67	5,76	80,07	61,30	18,77	0,69	0,49	170,87	-	170,87	175,78	-	175,78	-	79,96	-	-	-	5,03
16.12.25	24,00	-	256,33	251,70	4,63	80,18	63,28	16,90	0,69	0,49	175,38	-	175,38	180,43	-	180,43	-	80,09	-	-	-	4,64
17.12.25	24,00	-	256,50	250,54	5,96	79,04	63,20	15,84	0,69	0,49	175,38	-	175,38	180,30	-	180,30	-	78,95	-	-	-	4,46
18.12.25	24,00	-	256,74	252,00	4,74	79,20	63,33	15,87	0,69	0,49	175,39	-	175,39	180,34	-	180,34	-	79,11	-	-	-	4,39
19.12.25	24,00	-	254,06	248,71	5,35	78,25	62,48	15,77	0,69	0,49	173,40	-	173,40	178,20	-	178,20	-	78,16	-	-	-	4,35
20.12.25	24,00	-	253,90	248,66	5,24	78,31	62,47	15,84	0,69	0,49	173,23	-	173,23	178,03	-	178,03	-	78,22	-	-	-	4,36
21.12.25	24,00	-	253,69	246,23	7,46	78,64	62,86	15,78	0,69	0,49	172,98	-	172,98	177,78	-	177,78	-	78,55	-	-	-	4,48
22.12.25	24,00	-	247,57	242,74	4,83	80,07	62,67	17,40	0,69	0,49	169,31	-	169,31	174,16	-	174,16	-	79,98	-	-	-	4,62
Среднее	23,20	-	226,10	220,16	5,94	78,51	61,64	16,86	0,69	0,49	154,69	-	154,69	79,50	-	79,50	-	78,38	-	-	0,00	4,19
Итого	348,00	-	3391,48	3302,45	89,03	-	-	-	-	-	2320,35	-	2320,35	2384,97	-	2384,97	-	-	-	-	62,85	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.25							-	-	-
	22.12.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ: рассчитанное по среднему: **372** час  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **372** час

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

67,18  
97,11  
Гкал  
м3

0,41  
129,62  
Гкал  
м3

187,96  
Гкал  
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Документ подписан электронной подписью

ОПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca