

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 23, лит. А
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 23, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор: 35017.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Отопление 112512
график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: ВКТ-7-01 № 207205		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,2	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,2	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$		лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,205	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс. =	0
Договорные нагрузки (ср. час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср =	0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:		Gот. =	64,7368	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс. =	0
								Gгвс. =	0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025		*																				
24.11.2025		*																				
25.11.2025		*																				
26.11.2025		*																				
27.11.2025		*																				
28.11.2025		*																				
29.11.2025		*																				
30.11.2025		*																				
01.12.2025		*																				
02.12.2025		*																				
03.12.2025		*																				
04.12.2025		*																				
05.12.2025		*																				
06.12.2025		*																				
07.12.2025		*																				
08.12.2025		*																				
09.12.2025		*																				
10.12.2025	13,00	*	32,36	32,36	0,00	76,18	45,29	30,89	6,80	4,90												1,00
11.12.2025	24,00		58,68	58,68	0,00	76,24	45,54	30,70	6,80	4,90												1,80
12.12.2025	24,00		57,54	57,54	0,00	76,64	44,39	32,25	6,80	4,90												1,86
13.12.2025	24,00		58,37	58,37	0,00	80,57	45,37	35,20	6,80	4,90												2,05
14.12.2025	24,00		58,23	58,23	0,00	82,94	45,96	36,98	6,80	4,90												2,15
15.12.2025	24,00		58,37	58,37	0,00	82,85	45,89	36,96	6,80	4,90												2,16
16.12.2025	24,00		59,53	59,53	0,00	81,17	46,29	34,88	6,80	4,90												2,08
17.12.2025	24,00		59,63	59,63	0,00	78,13	45,42	32,71	6,80	4,90												1,95
18.12.2025	24,00		59,32	59,32	0,00	76,35	44,83	31,52	6,80	4,90												1,87
19.12.2025	24,00		59,49	59,49	0,00	76,56	45,11	31,45	6,80	4,90												1,87
20.12.2025	24,00		59,78	59,78	0,00	76,66	45,23	31,43	6,80	4,90												1,88
21.12.2025	24,00		59,88	59,88	0,00	76,52	45,54	30,98	6,80	4,90												1,86
22.12.2025	24,00		58,74	58,74	0,00	76,35	44,41	31,94	6,80	4,90												1,88
Среднее	23,15		59,00	59,00	0,00	78,24	45,33	32,91	6,80	4,90												1,95
Итого	301,00		739,92	739,92	0,00																	24,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	0	0,00						0,00	0,00
23.12.2025	739,92	739,92						24,41	301,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,69 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 57,84 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

419 час
419 час
документ подписан электронной подписью
0 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

33,43 Гкал
0 куб.м
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-deb04cb2b8cca
26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD