

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, корп. 3, лит. А	Договор:	38073.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		129510	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;				
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 160038	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	54,34	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	54,34	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 175,68	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		154,95	155,92	-0,97	53,65	43,99	9,66	5,90	4,80												1,46
24.11.2025	24,00		155,02	156,01	-0,99	53,56	44,00	9,56	6,00	4,80												1,44
25.11.2025	24,00		155,58	156,59	-1,01	53,68	44,06	9,62	5,80	4,70												1,45
26.11.2025	24,00		155,64	156,54	-0,90	53,78	44,12	9,66	5,80	4,70												1,46
27.11.2025	24,00		152,07	152,27	-0,20	53,82	43,80	10,02	5,80	4,70												1,51
28.11.2025	24,00		149,98	149,93	0,05	53,52	43,48	10,04	5,80	4,70												1,51
29.11.2025	24,00		150,28	150,21	0,07	53,46	43,57	9,89	5,80	4,70												1,49
30.11.2025	24,00		150,37	150,37	0,00	53,60	43,73	9,87	5,80	4,70												1,48
01.12.2025	24,00		150,46	150,56	-0,10	53,62	43,80	9,82	5,80	4,70												1,47
02.12.2025	24,00		150,38	150,54	-0,16	53,67	43,97	9,70	5,90	4,80												1,45
03.12.2025	24,00		150,65	150,75	-0,10	53,27	43,69	9,58	5,90	4,80												1,44
04.12.2025	24,00		150,89	151,00	-0,11	53,47	43,83	9,64	5,90	4,80												1,45
05.12.2025	24,00		151,02	151,14	-0,12	53,34	43,80	9,54	5,90	4,80												1,44
06.12.2025	24,00		151,10	151,22	-0,12	53,43	43,93	9,50	6,00	4,90												1,43
07.12.2025	24,00		151,23	151,35	-0,12	53,32	43,89	9,43	6,00	4,90												1,42
08.12.2025	24,00		151,48	151,57	-0,09	53,32	43,83	9,49	5,90	4,90												1,43
09.12.2025	24,00	*	150,60	151,04	-0,44	51,76	42,78	8,99	5,91	4,85												1,33
10.12.2025	24,00		159,03	159,61	-0,58	53,47	44,38	9,09	5,90	4,90												1,42
11.12.2025	24,00		159,22	159,79	-0,57	53,28	44,36	8,92	5,90	4,90												1,40
12.12.2025	24,00		162,15	162,66	-0,51	53,57	44,35	9,22	6,00	4,90												1,47
13.12.2025	24,00		164,17	164,92	-0,75	56,36	46,09	10,27	6,00	4,90												1,65
14.12.2025	24,00		164,03	164,89	-0,86	57,94	47,15	10,79	5,90	4,80												1,73
15.12.2025	24,00		164,25	164,96	-0,71	57,59	46,91	10,68	5,90	4,80												1,72
16.12.2025	24,00		164,58	165,13	-0,55	56,47	46,41	10,06	5,90	4,80												1,63
17.12.2025	24,00		164,89	165,19	-0,30	54,59	45,28	9,31	5,90	4,80												1,52
18.12.2025	24,00		165,15	165,36	-0,21	53,64	44,64	9,00	5,80	4,70												1,48
19.12.2025	24,00		165,18	165,36	-0,18	53,53	44,58	8,95	5,90	4,80												1,47
20.12.2025	24,00		165,34	165,45	-0,11	53,48	44,66	8,82	5,90	4,80												1,45
21.12.2025	24,00		165,49	165,50	-0,01	53,58	44,80	8,78	5,90	4,80												1,45
22.12.2025	24,00		171,55	171,42	0,13	54,55	45,32	9,23	5,90	4,70												1,59
Среднее	24,00		157,22	157,57	-0,35	54,01	44,44	9,57	5,89	4,80												1,49
Итого	720,00		4716,73	4727,25	-10,52																	44,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	83228,7	83204,00						663,02	17247,50
23.12.2025	88100,4	88087,20						709,14	17991,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,99 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 44,64 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD