

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 33, лит. А			Договор:	38075.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Елизарова пр-кт, д. 33, лит. А ИТП			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	129513		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 95/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до: 25.08.2029				Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 206899				расходомер: Gmin= Gmax=				Термопреобр.: Термопреобр.:				Преобр.давления: Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-40-D 0,3 45				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-40-D 0,3 45				КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,211 Qвент.= 0				Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0				Qгвс.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 202,56 Gвент.= 0				Gтех.= 0 Gтех.гв.= 0				Gгвс.= 0 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025		*																				
24.11.2025		*																				
25.11.2025		*																				
26.11.2025		*																				
27.11.2025		*																				
28.11.2025		*																				
29.11.2025		*																				
30.11.2025		*																				
01.12.2025		*																				
02.12.2025		*																				
03.12.2025		*																				
04.12.2025		*																				
05.12.2025		*																				
06.12.2025		*																				
07.12.2025		*																				
08.12.2025		*																				
09.12.2025	11,00	*	97,47	97,47	0,00	52,59	42,58	10,01	6,80	4,90												0,98
10.12.2025	24,00		212,47	212,47	0,00	53,92	43,68	10,24	6,80	4,90												2,18
11.12.2025	24,00		212,11	212,11	0,00	53,73	43,72	10,01	6,80	4,90												2,13
12.12.2025	24,00		215,78	215,78	0,00	54,03	43,69	10,34	6,80	4,90												2,24
13.12.2025	24,00		219,66	219,66	0,00	56,85	45,32	11,53	6,80	4,90												2,54
14.12.2025	24,00		219,35	219,35	0,00	58,43	46,28	12,15	6,80	4,90												2,67
15.12.2025	24,00		219,44	219,44	0,00	58,07	46,08	11,99	6,80	4,90												2,64
16.12.2025	24,00		219,14	219,14	0,00	56,94	45,76	11,18	6,80	4,90												2,46
17.12.2025	24,00		218,50	218,50	0,00	55,03	44,68	10,35	6,80	4,90												2,27
18.12.2025	24,00		218,28	218,28	0,00	54,08	44,08	10,00	6,80	4,90												2,19
19.12.2025	24,00		218,01	218,01	0,00	53,98	43,98	10,00	6,80	4,90												2,18
20.12.2025	24,00		217,80	217,80	0,00	53,92	44,07	9,85	6,80	4,90												2,15
21.12.2025	24,00		217,65	217,65	0,00	54,03	44,22	9,81	6,80	4,90												2,14
22.12.2025	24,00		225,59	225,59	0,00	55,06	44,83	10,23	6,80	4,90												2,31
Среднее	23,07		217,80	217,80	0,00	55,05	44,50	10,55	6,80	4,90												2,31
Итого	323,00		2931,25	2931,25	0,00																	31,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	0	0,00						0,00	0,00
23.12.2025	2931,25	2931,25						31,06	323,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,99 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 68,96 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

397 час
397 час
0 Гкал

37,88 Гкал
0 куб.м

Документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

26.12.25 09:54 (MSK)
26.12.25 13:52 (MSK)