

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.37, лит. А
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 37, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Договор: 33075.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Отопление 106182

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205609		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,201		Qвент.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	0,201		Qвент.=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	192,96		Gвент.=	0	
		Gот.=	192,96		Gвент.=	0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		495,64	495,64	0,00	54,06	50,02	4,04	6,80	4,90												2,02
24.11.2025	24,00		495,37	495,37	0,00	53,97	50,05	3,92	6,80	4,90												1,96
25.11.2025	24,00		496,63	496,63	0,00	54,09	50,12	3,97	6,80	4,90												1,99
26.11.2025	24,00		496,05	496,05	0,00	54,19	50,20	3,99	6,80	4,90												2,00
27.11.2025	24,00		481,66	481,66	0,00	54,24	50,06	4,18	6,80	4,90												2,03
28.11.2025	24,00		472,82	472,82	0,00	53,96	49,77	4,19	6,80	4,90												1,99
29.11.2025	24,00		472,90	472,90	0,00	53,89	49,71	4,18	6,80	4,90												1,99
30.11.2025	24,00		472,31	472,31	0,00	54,03	49,89	4,14	6,80	4,90												1,97
01.12.2025	24,00		470,49	470,49	0,00	54,04	49,98	4,06	6,80	4,90												1,93
02.12.2025	24,00		468,81	468,81	0,00	54,10	50,07	4,03	6,80	4,90												1,91
03.12.2025	24,00		468,14	468,14	0,00	53,70	49,68	4,02	6,80	4,90												1,90
04.12.2025	24,00		466,79	466,79	0,00	53,90	49,86	4,04	6,80	4,90												1,90
05.12.2025	24,00		465,04	465,04	0,00	53,75	49,76	3,99	6,80	4,90												1,87
06.12.2025	24,00		463,05	463,05	0,00	53,84	49,87	3,97	6,80	4,90												1,85
07.12.2025	24,00		462,05	462,05	0,00	53,74	49,78	3,96	6,80	4,90												1,85
08.12.2025	24,00		462,06	462,06	0,00	53,75	49,71	4,04	6,80	4,90												1,88
09.12.2025	24,00		447,35	447,35	0,00	52,30	48,36	3,94	6,80	4,90												1,78
10.12.2025	24,00		464,85	464,85	0,00	53,87	49,84	4,03	6,80	4,90												1,89
11.12.2025	24,00		465,27	465,27	0,00	53,69	49,77	3,92	6,80	4,90												1,84
12.12.2025	24,00		474,16	474,16	0,00	53,97	49,88	4,09	6,80	4,90												1,95
13.12.2025	24,00		482,75	482,75	0,00	56,78	52,14	4,64	6,80	4,90												2,26
14.12.2025	24,00		480,67	480,67	0,00	58,38	53,52	4,86	6,80	4,90												2,36
15.12.2025	24,00		481,89	481,89	0,00	58,05	53,20	4,85	6,80	4,90												2,35
16.12.2025	24,00		481,31	481,31	0,00	56,90	52,41	4,49	6,80	4,90												2,18
17.12.2025	24,00		479,99	479,99	0,00	55,00	50,82	4,18	6,80	4,90												2,02
18.12.2025	24,00		479,52	479,52	0,00	54,03	50,03	4,00	6,80	4,90												1,93
19.12.2025	24,00		477,67	477,67	0,00	53,92	49,93	3,99	6,80	4,90												1,92
20.12.2025	24,00		476,12	476,12	0,00	53,87	49,98	3,89	6,80	4,90												1,86
21.12.2025	24,00		475,12	475,12	0,00	53,97	50,11	3,86	6,80	4,90												1,85
22.12.2025	24,00		491,47	491,47	0,00	54,99	50,91	4,08	6,80	4,90												2,02
Среднее	24,00		475,60	475,60	0,00	54,43	50,31	4,12	6,80	4,90												1,98
Итого	720,00		14268,00	14268,00	0,00																	59,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:						
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м
22.11.2025	19228,6	19227,90				
23.12.2025	33992,1	33991,40				

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,99 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 59,25 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:54 (MSK)
26.12.25 13:52 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD