

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 15, лит. А	Договор:	33069.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Ивановская ул, д. 15	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		106183	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207235	расходомер:	расходомер:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	Gmin=	Gmax=
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30
Подающий ГВС (M3)		0,2	30
Циркуляционный ГВС (M4)			Термопреобр.:
Подпиточный трубопровод (Vп)			КТСП-Н
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,249	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 75,6456	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Gтех.гвс= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		89,30	89,30	0,00	77,95	45,62	32,33	6,80	4,90												2,89
24.11.2025	24,00		88,67	88,67	0,00	77,53	45,44	32,09	6,80	4,90												2,85
25.11.2025	24,00		89,92	89,92	0,00	77,30	45,53	31,77	6,80	4,90												2,86
26.11.2025	24,00		89,52	89,52	0,00	77,33	45,36	31,97	6,80	4,90												2,86
27.11.2025	24,00		87,63	87,63	0,00	77,02	44,54	32,48	6,80	4,90												2,85
28.11.2025	24,00		87,89	87,89	0,00	76,74	44,49	32,25	6,80	4,90												2,84
29.11.2025	24,00		88,80	88,80	0,00	77,08	45,02	32,06	6,80	4,90												2,85
30.11.2025	24,00		88,49	88,49	0,00	76,86	44,96	31,90	6,80	4,90												2,82
01.12.2025	24,00		89,00	89,00	0,00	77,04	45,28	31,76	6,80	4,90												2,83
02.12.2025	24,00		89,91	89,91	0,00	77,46	45,85	31,61	6,80	4,90												2,84
03.12.2025	24,00		88,33	88,33	0,00	77,04	45,32	31,72	6,80	4,90												2,80
04.12.2025	24,00		88,21	88,21	0,00	77,17	45,29	31,88	6,80	4,90												2,82
05.12.2025	24,00		89,21	89,21	0,00	76,33	45,34	30,99	6,80	4,90												2,76
06.12.2025	24,00		90,11	90,11	0,00	77,72	46,13	31,59	6,80	4,90												2,85
07.12.2025	24,00		88,74	88,74	0,00	77,17	45,78	31,39	6,80	4,90												2,79
08.12.2025	24,00		88,07	88,07	0,00	77,63	45,60	32,03	6,80	4,90												2,82
09.12.2025	24,00		89,22	89,22	0,00	77,19	45,76	31,43	6,80	4,90												2,81
10.12.2025	24,00		90,46	90,46	0,00	77,27	46,32	30,95	6,80	4,90												2,80
11.12.2025	24,00		92,65	92,65	0,00	77,13	46,93	30,20	6,80	4,90												2,80
12.12.2025	24,00		84,74	84,74	0,00	75,03	44,14	30,89	6,80	4,90												2,62
13.12.2025	24,00		88,46	88,46	0,00	82,08	46,52	35,56	6,80	4,90												3,15
14.12.2025	24,00		87,84	87,84	0,00	82,95	46,58	36,37	6,80	4,90												3,20
15.12.2025	24,00		89,46	89,46	0,00	84,14	47,43	36,71	6,80	4,90												3,29
16.12.2025	24,00		95,55	95,55	0,00	82,61	48,75	33,86	6,80	4,90												3,24
17.12.2025	24,00		94,51	94,51	0,00	79,16	47,60	31,56	6,80	4,90												2,99
18.12.2025	24,00		93,06	93,06	0,00	77,39	46,59	30,80	6,80	4,90												2,87
19.12.2025	24,00		92,54	92,54	0,00	76,98	46,46	30,52	6,80	4,90												2,83
20.12.2025	24,00		92,81	92,81	0,00	77,18	46,64	30,54	6,80	4,90												2,84
21.12.2025	24,00		93,01	93,01	0,00	77,23	46,94	30,29	6,80	4,90												2,82
22.12.2025	24,00		88,49	88,49	0,00	78,30	45,79	32,51	6,80	4,90												2,88
Среднее	24,00		89,82	89,82	0,00	78,00	45,93	32,07	6,80	4,90												2,88
Итого	720,00		2694,60	2694,60	0,00																	86,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	5096,23	5100,41						125,95	1526,00
23.12.2025	7879,98	7884,16						215,30	2270,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 86,47 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD