

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 19, лит. А
 Адрес: Ивановская ул., д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33109.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
104345

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):		
Вычислитель:	BKT-7.04 № 205784	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6;		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н	Преобр. давления:		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1		0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vn)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)			лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,414	Qвент.=	0	Qтех.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гв=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.=	125,772	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Qгвс.=	0
						Qгвс.ср	0	
						Gтех.гв=	0	
						Grvc.=	0	
						Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (TB-1)						Учет ГВС (TB-2)						Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.11.2025	24.00		124,78	124,59	0,19	77,81	44,27	33,54	6,80	4,90											4,20
24.11.2025	24.00		123,77	123,55	0,22	77,40	44,02	33,38	6,80	4,90											4,14
25.11.2025	24.00		125,85	125,19	0,66	77,17	44,17	33,00	6,80	4,90											4,18
26.11.2025	24.00		125,73	124,58	1,15	77,21	43,99	33,22	6,80	4,90											4,23
27.11.2025	24.00		123,09	121,90	1,19	76,88	43,19	33,69	6,80	4,90											4,20
28.11.2025	24.00		123,33	122,16	1,17	76,60	43,14	33,46	6,80	4,90											4,18
29.11.2025	24.00		124,47	122,63	1,84	76,95	43,66	33,29	6,80	4,90											4,22
30.11.2025	24.00		124,02	122,83	1,19	76,73	43,59	33,14	6,80	4,90											4,17
01.12.2025	24.00		124,71	123,57	1,14	76,91	43,91	33,00	6,80	4,90											4,17
02.12.2025	24.00		125,69	124,65	1,04	77,34	44,44	32,90	6,80	4,90											4,18
03.12.2025	24.00		124,19	122,56	1,63	76,90	43,96	32,94	6,80	4,90											4,16
04.12.2025	24.00		124,08	122,33	1,75	77,03	43,90	33,13	6,80	4,90											4,19
05.12.2025	24.00		125,13	123,50	1,63	76,22	43,93	32,29	6,80	4,90											4,11
06.12.2025	24.00		126,10	124,51	1,59	77,59	44,80	32,79	6,80	4,90											4,21
07.12.2025	24.00		124,39	122,61	1,78	77,04	44,45	32,59	6,80	4,90											4,13
08.12.2025	24.00		123,81	121,74	2,07	77,51	44,33	33,18	6,80	4,90											4,20
09.12.2025	24.00		125,29	123,16	2,13	77,07	44,42	32,65	6,80	4,90											4,19
10.12.2025	24.00		126,90	124,72	2,18	77,15	44,91	32,24	6,80	4,90											4,19
11.12.2025	24.00		129,86	127,46	2,40	77,05	45,39	31,66	6,80	4,90											4,22
12.12.2025	21.00 *		107,86	106,36	1,50	76,04	43,05	32,99	6,80	4,90											3,62
13.12.2025	24.00		125,00	122,79	2,21	81,96	45,23	36,73	6,80	4,90											4,70
14.12.2025	24.00		124,08	121,35	2,73	82,84	45,16	37,68	6,80	4,90											4,80
15.12.2025	24.00		125,73	123,16	2,57	84,00	45,89	38,11	6,80	4,90											4,92
16.12.2025	24.00		132,98	130,85	2,13	82,48	47,10	35,38	6,80	4,90											4,81
17.12.2025	24.00		131,67	129,41	2,26	79,02	45,91	33,11	6,80	4,90											4,46
18.12.2025	24.00		129,85	127,53	2,32	77,27	44,96	32,31	6,80	4,90											4,30
19.12.2025	24.00		128,40	126,84	1,56	76,88	44,80	32,08	6,80	4,90											4,19
20.12.2025	24.00		128,37	126,88	1,49	77,10	45,01	32,09	6,80	4,90											4,19
21.12.2025	22,00 *		118,50	116,51	1,99	77,20	45,32	31,88	6,80	4,90											3,87
22.12.2025	24.00		123,84	121,50	2,34	78,23	44,14	34,09	6,80	4,90											4,33
Среднее	23,83		125,92	124,24	1,68	77,92	44,50	33,42	6,80	4,90											4,29
Итого	715,00		3751,47	3701,42	50,05																127,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	1448,84		1398,85					43,50	278,00
23.12.2025	5324,66		5224,53					175,40	1017,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 128,56 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

5 час 0,9 Гкал

5 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

26.12.25 09:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD