

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 22, лит. А**
Адрес: **Ивановская ул, д. 22, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33113.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ: **109053**

Отопление
109053
график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140448	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071		Взлет ТПС	СДВ
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1605	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 48,15	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		58,04	57,06	0,98	75,85	46,65	29,20	6,60	4,30												1,74
24.11.2025	24,00		61,77	60,68	1,09	76,25	47,89	28,36	6,50	4,30												1,80
25.11.2025	24,00		64,25	63,45	0,80	75,84	48,32	27,52	6,70	4,30												1,81
26.11.2025	24,00		64,34	63,76	0,58	75,41	48,27	27,14	6,70	4,30												1,78
27.11.2025	24,00		63,58	62,80	0,78	76,68	48,22	28,46	6,70	4,40												1,85
28.11.2025	24,00		63,50	62,44	1,06	75,43	47,60	27,83	6,70	4,30												1,82
29.11.2025	24,00		57,84	56,40	1,44	75,80	46,60	29,20	6,80	4,20												1,75
30.11.2025	24,00		55,78	54,47	1,31	75,46	46,47	28,99	6,70	4,20												1,68
01.12.2025	24,00		52,73	52,16	0,57	76,25	45,96	30,29	6,80	4,20												1,62
02.12.2025	24,00		46,80	46,26	0,54	76,00	44,45	31,55	6,80	4,20												1,50
03.12.2025	24,00		58,03	57,55	0,48	75,83	47,23	28,60	6,70	4,20												1,68
04.12.2025	24,00		60,30	59,57	0,73	75,80	48,05	27,75	6,70	4,20												1,71
05.12.2025	24,00		49,20	48,59	0,61	75,89	45,64	30,25	6,80	4,20												1,52
06.12.2025	24,00		47,15	46,72	0,43	75,90	45,32	30,58	6,80	4,20												1,46
07.12.2025	24,00		53,12	52,40	0,72	75,59	46,36	29,23	6,80	4,20												1,58
08.12.2025	24,00		62,56	61,86	0,70	75,95	48,90	27,05	6,80	4,20												1,73
09.12.2025	24,00		50,07	49,48	0,59	76,03	45,85	30,18	6,80	4,10												1,53
10.12.2025	24,00		48,70	47,85	0,85	75,26	45,30	29,96	6,80	4,10												1,50
11.12.2025	24,00	*	16,45	16,34	0,11	58,06	42,00	16,06	4,74	3,35												0,58
12.12.2025	24,00	*	53,54	52,64	0,90	70,59	45,25	25,34	6,71	3,93												1,50
13.12.2025	24,00		43,96	43,26	0,70	78,38	43,38	35,00	6,60	4,20												1,57
14.12.2025	24,00		43,06	41,91	1,15	79,31	42,71	36,60	6,40	4,20												1,63
15.12.2025	24,00		44,84	44,44	0,40	78,85	42,90	35,95	6,70	4,30												1,63
16.12.2025	24,00		41,82	41,06	0,76	79,03	42,96	36,07	6,80	4,20												1,54
17.12.2025	24,00		45,10	44,46	0,64	77,95	44,09	33,86	6,80	4,20												1,55
18.12.2025	24,00		45,24	44,56	0,68	78,10	44,98	33,12	6,90	4,20												1,53
19.12.2025	24,00		45,88	45,03	0,85	77,09	44,89	32,20	6,80	4,20												1,52
20.12.2025	24,00		43,29	42,42	0,87	77,17	44,44	32,73	6,80	4,20												1,45
21.12.2025	24,00		40,99	39,73	1,26	77,49	44,32	33,17	6,80	4,20												1,41
22.12.2025	24,00		48,44	47,85	0,59	78,70	46,77	31,93	6,70	4,20												1,57
Среднее	24,00		51,01	50,24	0,77	75,86	45,73	30,14	6,67	4,18												1,58
Итого	720,00		1530,37	1507,20	23,17																	47,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	124065	122396,00						4099,74	58357,40
23.12.2025	125658	123964,00						4149,03	59101,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,24 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **47,54** Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ОТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD