

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 24, лит. А**
Адрес: **Ивановская ул, д. 24, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38081.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Отопление: **132593**
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.09.2029		Режим (схема):		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207788	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот. =	0,3221	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср. час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. =	96,63	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	0
							Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025																						
06.12.2025																						
07.12.2025																						
08.12.2025																						
09.12.2025																						
10.12.2025																						
11.12.2025																						
12.12.2025																						
13.12.2025																						
14.12.2025																						
15.12.2025																						
16.12.2025																						
17.12.2025	13,00	*	58,43	58,43	0,00	76,89	45,48	31,41	6,80	4,90												1,84
18.12.2025	24,00		123,75	123,75	0,00	77,59	48,39	29,20	6,80	4,90												3,61
19.12.2025	24,00		144,63	144,63	0,00	76,74	50,61	26,13	6,80	4,90												3,78
20.12.2025	24,00		145,86	145,86	0,00	76,83	51,20	25,63	6,80	4,90												3,74
21.12.2025	24,00		143,11	143,11	0,00	77,13	51,48	25,65	6,80	4,90												3,68
22.12.2025	24,00		137,77	137,77	0,00	78,25	50,66	27,59	6,80	4,90												3,81
Среднее	22,17		135,98	135,98	0,00	77,24	49,64	27,60	6,80	4,90												3,69
Итого	133,00		753,55	753,55	0,00																	20,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
18.12.2025	58,43	58,43						1,83	13,00
23.12.2025	753,55	753,55						20,46	133,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,24 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **112,3** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

587 час **91,84** Гкал
587 час **0** куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca
26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD