

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д.30, лит. А
Адрес: Ивановская ул, д. 30
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 23077.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЗ:
Отопление 61596

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	28.09.2029	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-2 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206177	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,325	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,7342	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025	13,00		57,30	57,30	0,00	76,10	44,67	31,43	6,80	4,90												1,80
06.12.2025	24,00		113,41	113,41	0,00	77,34	45,81	31,53	6,80	4,90												3,58
07.12.2025	24,00		112,00	112,00	0,00	76,77	45,41	31,36	6,80	4,90												3,51
08.12.2025	24,00		111,52	111,52	0,00	77,24	45,24	32,00	6,80	4,90												3,57
09.12.2025	24,00		112,57	112,57	0,00	76,79	45,13	31,66	6,80	4,90												3,57
10.12.2025	24,00		113,86	113,86	0,00	76,89	45,71	31,18	6,80	4,90												3,55
11.12.2025	24,00		115,83	115,83	0,00	76,78	46,26	30,52	6,80	4,90												3,54
12.12.2025	23,00 *		106,01	106,01	0,00	74,71	43,84	30,87	6,80	4,90												3,27
13.12.2025	24,00		112,94	112,94	0,00	81,67	46,41	35,26	6,80	4,90												3,98
14.12.2025	24,00		112,20	112,20	0,00	82,51	46,24	36,27	6,80	4,90												4,07
15.12.2025	24,00		114,02	114,02	0,00	83,74	46,92	36,82	6,80	4,90												4,20
16.12.2025	24,00		119,72	119,72	0,00	82,23	48,17	34,06	6,80	4,90												4,08
17.12.2025	24,00		118,77	118,77	0,00	78,76	47,33	31,43	6,80	4,90												3,74
18.12.2025	24,00		117,48	117,48	0,00	76,97	46,48	30,49	6,80	4,90												3,58
19.12.2025	24,00		116,97	116,97	0,00	76,59	46,36	30,23	6,80	4,90												3,54
20.12.2025	24,00		117,10	117,10	0,00	76,81	46,63	30,18	6,80	4,90												3,54
21.12.2025	24,00		117,06	117,06	0,00	76,82	47,04	29,78	6,80	4,90												3,49
22.12.2025	24,00		112,78	112,78	0,00	77,90	46,18	31,72	6,80	4,90												3,58
Среднее	23,33		114,37	114,37	0,00	78,15	46,10	32,04	6,80	4,90												3,67
Итого	420,00		2001,54	2001,54	0,00																	64,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
06.12.2025	57,3	57,30						1,80	13,00
23.12.2025	2001,54	2001,54						64,19	420,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 110,44 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

300 час 46,25 Гкал
300 час 0 куб.м
документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca
26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD