

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 6, лит. А**
Адрес: **Ивановская ул, д. 6, лит. А ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32783.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Отопление **105375**
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2028		Режим (схема):		
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 206091	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)								
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот. =	1,0624	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. =	318,72	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	0
							Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025																						
05.12.2025																						
06.12.2025																						
07.12.2025																						
08.12.2025																						
09.12.2025																						
10.12.2025																						
11.12.2025																						
12.12.2025	12,00	*	57,04	57,97	-0,93	76,48	47,92	28,56	6,80	4,90												1,65
13.12.2025	24,00		193,39	193,39	0,00	79,29	48,39	30,90	6,80	4,90												5,98
14.12.2025	24,00		190,05	190,05	0,00	80,17	46,86	33,31	6,80	4,90												6,34
15.12.2025	24,00		194,58	194,58	0,00	79,84	47,09	32,75	6,80	4,90												6,38
16.12.2025	24,00		205,27	205,27	0,00	79,99	48,36	31,63	6,80	4,90												6,50
17.12.2025	24,00		205,17	205,17	0,00	78,87	48,38	30,49	6,80	4,90												6,26
18.12.2025	24,00		208,10	208,10	0,00	79,00	48,74	30,26	6,80	4,90												6,30
19.12.2025	24,00		205,88	205,88	0,00	77,97	48,33	29,64	6,80	4,90												6,10
20.12.2025	24,00		206,52	206,52	0,00	78,07	48,70	29,37	6,80	4,90												6,07
21.12.2025	24,00		206,83	206,83	0,00	78,41	49,15	29,26	6,80	4,90												6,06
22.12.2025	24,00		198,67	198,67	0,00	79,58	48,38	31,20	6,80	4,90												6,20
Среднее	22,91		197,29	197,37	-0,09	78,88	48,21	30,67	6,80	4,90												6,08
Итого	252,00		2071,50	2072,43	-0,93																	63,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
13.12.2025	57,04	57,97						1,64	12,00
23.12.2025	2071,5	2072,43						63,84	252,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,24 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **185,49** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

468 час
468 час

121,65 Гкал
0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

Документ подписан электронной подписью

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD