

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 7, лит. А	Договор:	33097.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТП3	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		108921	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 205543	расходомер:	Гмин= Гmax=
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30
Подающий ГВС (М3)			Термопреобр.: КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)			Преобр.давления:
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7816	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 234,48	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Gтех.гвс= 0
			Gгвс.= 0
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		196,66	196,66	0,00	76,16	45,95	30,21	6,80	4,90												5,94
24.11.2025	24,00		194,16	194,16	0,00	76,55	45,94	30,61	6,80	4,90												5,95
25.11.2025	24,00		203,01	203,01	0,00	76,12	46,59	29,53	6,80	4,90												6,00
26.11.2025	24,00		202,61	202,61	0,00	75,72	46,35	29,37	6,80	4,90												5,95
27.11.2025	24,00		197,20	197,20	0,00	76,98	45,87	31,11	6,80	4,90												6,14
28.11.2025	24,00		201,32	201,32	0,00	75,72	45,66	30,06	6,80	4,90												6,06
29.11.2025	24,00		207,15	207,15	0,00	76,13	46,55	29,58	6,80	4,90												6,13
30.11.2025	24,00		206,75	206,75	0,00	75,78	46,52	29,26	6,80	4,90												6,06
01.12.2025	24,00		210,50	210,50	0,00	76,60	47,31	29,29	6,80	4,90												6,17
02.12.2025	24,00		211,80	211,80	0,00	76,38	47,66	28,72	6,80	4,90												6,09
03.12.2025	24,00		206,91	206,91	0,00	76,15	47,08	29,07	6,80	4,90												6,02
04.12.2025	24,00		205,40	205,40	0,00	76,12	46,93	29,19	6,80	4,90												6,00
05.12.2025	24,00		210,41	210,41	0,00	76,31	47,74	28,57	6,80	4,90												6,02
06.12.2025	24,00		212,01	212,01	0,00	76,29	48,11	28,18	6,80	4,90												5,98
07.12.2025	24,00		210,00	210,00	0,00	75,98	47,87	28,11	6,80	4,90												5,91
08.12.2025	24,00		208,73	208,73	0,00	76,26	47,64	28,62	6,80	4,90												5,98
09.12.2025	24,00		208,07	208,07	0,00	76,45	47,93	28,52	6,80	4,90												5,94
10.12.2025	24,00		214,50	214,50	0,00	75,58	47,83	27,75	6,80	4,90												5,96
11.12.2025	24,00 *		99,60	100,20	-0,60	76,11	49,48	26,63	6,80	4,90												2,64
12.12.2025	22,00 *		104,11	104,31	-0,20	74,82	42,69	32,13	6,80	4,90												3,34
13.12.2025	24,00		196,03	196,03	0,00	78,75	45,63	33,12	6,80	4,90												6,50
14.12.2025	24,00		192,46	192,46	0,00	79,61	45,49	34,12	6,80	4,90												6,57
15.12.2025	24,00		197,97	197,97	0,00	79,29	45,94	33,35	6,80	4,90												6,61
16.12.2025	24,00		210,81	210,81	0,00	79,48	47,90	31,58	6,80	4,90												6,66
17.12.2025	24,00		210,77	210,77	0,00	78,37	48,04	30,33	6,80	4,90												6,40
18.12.2025	24,00		213,53	213,53	0,00	78,51	48,35	30,16	6,80	4,90												6,44
19.12.2025	24,00		211,28	211,28	0,00	77,48	48,09	29,39	6,80	4,90												6,22
20.12.2025	24,00		212,03	212,03	0,00	77,58	48,53	29,05	6,80	4,90												6,17
21.12.2025	24,00		212,71	212,71	0,00	77,93	49,01	28,92	6,80	4,90												6,16
22.12.2025	24,00		202,31	202,31	0,00	79,07	47,74	31,33	6,80	4,90												6,34
Среднее	23,93		199,58	199,61	-0,03	76,94	47,08	29,86	6,80	4,90												5,96
Итого	718,00		5970,80	5971,60	-0,80																	178,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	1902,23	2995,29						51,72	348,00
23.12.2025	8066,43	9160,29						235,89	1090,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 178,85 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

2 час 0,5 Гкал
2 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD