

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 25, корп. 3, лит. А			Договор:	36575.046.6		Телефон:			Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Караваевская ул, д. 25, корп. 3, лит. А ИТП1			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	125282		
Обслуживающая организация:				Телефон:									
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)			Схема подключения:	2-х трубная схема						график: 95/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		28.09.2029		Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7-04 № 207266				расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ		0,2		30		КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ		0,2		30		КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)													
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,219		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 210,24		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 0	
												Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025																						
24.11.2025																						
25.11.2025																						
26.11.2025																						
27.11.2025																						
28.11.2025																						
29.11.2025																						
30.11.2025																						
01.12.2025																						
02.12.2025																						
03.12.2025																						
04.12.2025	15,00	*	95,93	95,93	0,00	55,37	48,46	6,91	6,80	4,90												0,67
05.12.2025	24,00		164,23	164,23	0,00	54,95	48,17	6,78	6,80	4,90												1,12
06.12.2025	24,00		166,40	166,40	0,00	55,06	48,41	6,65	6,80	4,90												1,11
07.12.2025	24,00		167,06	167,06	0,00	54,90	48,26	6,64	6,80	4,90												1,11
08.12.2025	24,00		164,98	164,98	0,00	54,98	48,25	6,73	6,80	4,90												1,12
09.12.2025	24,00		164,86	164,86	0,00	54,94	48,19	6,75	6,80	4,90												1,12
10.12.2025	24,00		166,67	166,67	0,00	55,25	48,47	6,78	6,80	4,90												1,14
11.12.2025	24,00		168,05	168,05	0,00	55,22	48,58	6,64	6,80	4,90												1,12
12.12.2025	24,00		168,93	168,93	0,00	55,52	48,76	6,76	6,80	4,90												1,15
13.12.2025	24,00		167,91	167,91	0,00	57,05	49,72	7,33	6,80	4,90												1,24
14.12.2025	24,00		168,99	168,99	0,00	59,15	51,21	7,94	6,80	4,90												1,34
15.12.2025	24,00	*	94,25	94,26	-0,01	59,02	51,58	7,44	6,80	4,90												0,74
16.12.2025	24,00	*	156,69	156,69	0,00	56,33	48,85	7,48	6,80	4,90												1,18
17.12.2025	24,00		169,66	169,66	0,00	55,49	48,63	6,86	6,80	4,90												1,17
18.12.2025	24,00		168,70	168,70	0,00	54,34	47,73	6,61	6,80	4,90												1,12
19.12.2025	24,00		168,02	168,02	0,00	55,22	48,41	6,81	6,80	4,90												1,14
20.12.2025	24,00		168,03	168,03	0,00	54,99	48,29	6,70	6,80	4,90												1,13
21.12.2025	24,00		169,86	169,86	0,00	55,11	48,49	6,62	6,80	4,90												1,13
22.12.2025	24,00		171,00	171,00	0,00	55,73	48,86	6,87	6,80	4,90												1,18
Среднее	23,53		162,70	162,70	0,00	55,72	48,81	6,91	6,80	4,90												1,13
Итого	447,00		3030,22	3030,23	-0,01																	21,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
05.12.2025	95,93	95,93						0,66	15,00
23.12.2025	3030,22	3030,23						21,02	447,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 33,88 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

273 час 12,85 Гкал
273 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD