

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 27, корп. 1, лит. Б	Договор:	36577.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 27, корп. 1, лит. Б ИТП СО	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	125288
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 02108	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	Gmax=	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,174	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 167,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		182,09	181,15	0,94	54,92	45,13	9,79	4,10	3,90												1,82
24.11.2025	24,00		181,50	180,57	0,93	54,73	45,08	9,65	4,10	3,90												1,79
25.11.2025	24,00		181,21	180,28	0,93	54,75	45,05	9,70	4,10	3,90												1,80
26.11.2025	24,00		181,67	180,73	0,94	54,65	44,97	9,68	4,10	3,90												1,80
27.11.2025	24,00		182,69	181,73	0,96	54,74	44,89	9,85	4,10	3,90												1,84
28.11.2025	24,00		181,17	180,23	0,94	54,70	44,81	9,89	4,10	3,90												1,83
29.11.2025	24,00		179,85	178,92	0,93	54,58	44,81	9,77	4,10	3,90												1,80
30.11.2025	24,00		179,68	178,76	0,92	54,87	45,09	9,78	4,10	3,90												1,80
01.12.2025	24,00		178,24	177,31	0,93	54,61	44,97	9,64	4,20	3,90												1,76
02.12.2025	24,00		176,59	175,69	0,90	54,48	44,94	9,54	4,20	3,90												1,72
03.12.2025	24,00		176,11	175,20	0,91	54,59	44,99	9,60	4,20	3,90												1,73
04.12.2025	24,00		175,07	174,16	0,91	54,47	44,80	9,67	4,20	4,00												1,73
05.12.2025	24,00		174,05	173,14	0,91	54,55	44,92	9,63	4,20	4,00												1,71
06.12.2025	24,00		176,06	175,16	0,90	54,69	45,12	9,57	4,20	3,90												1,72
07.12.2025	24,00		177,01	176,11	0,90	54,51	45,07	9,44	4,20	3,90												1,71
08.12.2025	24,00		175,31	174,40	0,91	54,59	44,95	9,64	4,20	4,00												1,73
09.12.2025	24,00		175,31	174,40	0,91	54,58	44,92	9,66	4,20	4,00												1,73
10.12.2025	24,00		177,33	176,43	0,90	54,88	45,32	9,56	4,20	3,90												1,73
11.12.2025	24,00		178,42	177,53	0,89	54,90	45,49	9,41	4,20	3,90												1,72
12.12.2025	24,00		178,22	177,31	0,91	55,13	45,34	9,79	4,20	3,90												1,78
13.12.2025	24,00		177,11	176,17	0,94	56,62	45,90	10,72	4,20	3,90												1,94
14.12.2025	24,00		178,22	177,31	0,91	58,56	47,04	11,52	4,20	3,90												2,09
15.12.2025	24,00	*	103,71	103,39	0,32	59,43	47,53	11,90	4,10	3,90												1,25
16.12.2025	24,00	*	165,34	140,32	25,02	55,92	45,02	10,90	4,10	3,80												2,93
17.12.2025	24,00		179,18	178,30	0,88	55,15	45,46	9,69	4,20	3,90												1,77
18.12.2025	24,00		178,42	177,50	0,92	54,04	44,78	9,26	4,20	3,90												1,69
19.12.2025	24,00		177,33	176,37	0,96	54,86	45,32	9,54	4,20	3,90												1,73
20.12.2025	24,00		177,38	176,46	0,92	54,66	45,24	9,42	4,20	3,90												1,71
21.12.2025	24,00		179,21	178,28	0,93	54,80	45,50	9,30	4,10	3,90												1,71
22.12.2025	24,00		180,16	179,21	0,95	55,28	45,56	9,72	4,10	3,90												1,79
Среднее	24,00		175,45	173,75	1,70	55,11	45,27	9,84	4,16	3,91												1,80
Итого	720,00		5263,64	5212,52	51,12																	53,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	50506,7	50199,10						433,41	7181,49
23.12.2025	55952,1	55592,40						489,08	7915,85

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 53,86 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-deb04cb2b8cca

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:54 (MSK)

26.12.25 13:53 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD