

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А
Адрес: Караваевская ул, д. 29, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ-22 (ЦПП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36940.046.6

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
125298

график: 95/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2088	расходомер: PC40-45	Gmin= 0,3	45	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	Gmax= 0,3	45	Преобр. давления: СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)				СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,181	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 173,76	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Учет ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.11.2025	24.00		338,17	345,92	-7,75	55,32	49,49	5,83	4,20	3,70												1,59	
24.11.2025	24.00		337,29	345,02	-7,73	55,15	49,41	5,74	4,20	3,70												1,55	
25.11.2025	24.00		336,52	344,24	-7,72	55,17	49,40	5,77	4,20	3,70												1,56	
26.11.2025	24.00		337,37	345,13	-7,76	55,10	49,36	5,74	4,20	3,70												1,55	
27.11.2025	24.00		339,39	347,22	-7,83	55,15	49,35	5,80	4,20	3,70												1,58	
28.11.2025	24.00		336,92	344,68	-7,76	55,10	49,27	5,83	4,20	3,70												1,58	
29.11.2025	24.00		334,64	342,35	-7,71	54,96	49,23	5,73	4,20	3,70												1,54	
30.11.2025	24.00		334,27	341,96	-7,69	55,27	49,49	5,78	4,20	3,70												1,55	
01.12.2025	24.00		331,70	339,32	-7,62	54,99	49,27	5,72	4,30	3,80												1,52	
02.12.2025	24.00		328,49	336,02	-7,53	54,87	49,18	5,69	4,30	3,80												1,50	
03.12.2025	24.00		327,73	335,25	-7,52	54,99	49,22	5,77	4,30	3,80												1,52	
04.12.2025	24.00		325,88	333,36	-7,48	54,90	49,11	5,79	4,30	3,80												1,52	
05.12.2025	24.00		323,85	331,28	-7,43	54,99	49,22	5,77	4,30	3,80												1,50	
06.12.2025	24.00		327,65	335,14	-7,49	55,08	49,36	5,72	4,30	3,80												1,50	
07.12.2025	24.00		329,50	337,03	-7,53	54,92	49,25	5,67	4,30	3,80												1,50	
08.12.2025	24.00		325,81	333,28	-7,47	55,00	49,20	5,80	4,30	3,80												1,52	
09.12.2025	24.00		325,33	332,78	-7,45	54,97	49,20	5,77	4,30	3,80												1,51	
10.12.2025	24.00		329,14	336,69	-7,55	55,24	49,52	5,72	4,30	3,80												1,51	
11.12.2025	24.00		331,85	339,44	-7,59	55,22	49,60	5,62	4,30	3,80												1,49	
12.12.2025	24.00		333,09	340,75	-7,66	55,45	49,63	5,82	4,30	3,80												1,56	
13.12.2025	24.00		331,00	338,61	-7,61	56,97	50,64	6,33	4,30	3,80												1,71	
14.12.2025	24.00		333,07	340,72	-7,65	59,03	52,16	6,87	4,30	3,80												1,89	
15.12.2025	24.00	*	200,21	204,85	-4,64	59,43	51,97	7,46	4,10	3,70												1,25	
16.12.2025	24.00	*	298,97	305,67	-6,70	56,34	49,81	6,53	4,20	3,70												1,62	
17.12.2025	24.00		333,90	341,07	-7,17	55,53	49,73	5,80	4,20	3,80												1,58	
18.12.2025	24.00	*	332,44	339,67	-7,23	54,33	48,81	5,52	4,30	3,80												1,48	
19.12.2025	24.00		330,60	337,68	-7,08	55,24	49,49	5,75	4,30	3,80												1,55	
20.12.2025	24.00		330,57	337,65	-7,08	55,04	49,39	5,65	4,30	3,80												1,52	
21.12.2025	24.00		333,99	341,14	-7,15	55,13	49,57	5,56	4,20	3,80												1,50	
22.12.2025	24.00		335,93	343,16	-7,23	55,64	49,84	5,80	4,20	3,70												1,59	
Среднее	24.00		326,51	333,90	-7,39	55,48	49,61	5,88	4,25	3,76												1,54	
Итого	720,00		9795,27	10017,10	-221,81																		46,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	93023,4		91054,30					555,65	7464,82
23.12.2025	103156		101417,00					603,56	8202,96

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 46,34 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал
0 час куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

0 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD