

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 31, корп. 1, лит. А
 Адрес: Караваевская ул. д. 31, корп. 1, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ-22 (ЦПП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36936.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 125296

график: 95/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 1788	расходомер: PC32-30	Gmin= 0,2	30	Термопреобр.: КТПТР-05
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	Gmax= 0,2	30	Преобр. давления: СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)				СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,124	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 119,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Учет ГВС (TB-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.11.2025	24.00		224,91	230,00	-5,09	55,38	47,61	7,77	4,30	3,60												1,51	
24.11.2025	24,00		224,36	229,42	-5,06	55,20	47,51	7,69	4,30	3,60												1,49	
25.11.2025	24,00		223,79	228,86	-5,07	55,21	47,53	7,68	4,30	3,60												1,48	
26.11.2025	24,00		224,35	229,43	-5,08	55,15	47,50	7,65	4,30	3,60												1,48	
27.11.2025	24,00		225,69	230,80	-5,11	55,21	47,45	7,76	4,30	3,60												1,51	
28.11.2025	24,00		223,97	229,08	-5,11	55,15	47,36	7,79	4,30	3,60												1,50	
29.11.2025	24,00		222,44	227,56	-5,12	55,01	47,30	7,71	4,30	3,60												1,47	
30.11.2025	24,00		222,21	227,31	-5,10	55,32	47,56	7,76	4,40	3,60												1,48	
01.12.2025	24,00		220,42	225,54	-5,12	55,04	47,40	7,64	4,40	3,70												1,44	
02.12.2025	24,00		218,04	223,32	-5,28	54,91	47,30	7,61	4,40	3,70												1,41	
03.12.2025	24,00		217,56	222,83	-5,27	55,03	47,34	7,69	4,40	3,70												1,42	
04.12.2025	24,00		216,33	221,56	-5,23	54,96	47,23	7,73	4,40	3,70												1,42	
05.12.2025	24,00		214,99	220,18	-5,19	55,04	47,31	7,73	4,40	3,70												1,41	
06.12.2025	24,00		217,50	222,74	-5,24	55,12	47,47	7,65	4,40	3,70												1,42	
07.12.2025	24,00		218,71	223,98	-5,27	54,96	47,39	7,57	4,40	3,70												1,41	
08.12.2025	24,00		216,21	221,41	-5,20	55,05	47,30	7,75	4,40	3,70												1,43	
09.12.2025	24,00		215,83	221,03	-5,20	55,02	47,32	7,70	4,40	3,70												1,42	
10.12.2025	24,00		218,35	223,62	-5,27	55,31	47,68	7,63	4,40	3,70												1,41	
11.12.2025	24,00		220,21	225,49	-5,28	55,29	47,80	7,49	4,40	3,70												1,40	
12.12.2025	24,00		221,13	226,46	-5,33	55,55	47,83	7,72	4,40	3,70												1,45	
13.12.2025	24,00		219,69	225,02	-5,33	57,06	48,63	8,43	4,40	3,70												1,59	
14.12.2025	24,00		221,04	226,44	-5,40	59,12	49,98	9,14	4,40	3,70												1,75	
15.12.2025	24,00		132,64	135,80	-3,16	59,43	49,60	9,83	4,20	3,60												1,15	
16.12.2025	24,00		198,77	203,58	-4,81	56,27	47,57	8,70	4,30	3,60												1,50	
17.12.2025	24,00		221,34	226,68	-5,34	55,56	47,71	7,85	4,40	3,60												1,48	
18.12.2025	24,00		220,47	225,78	-5,31	54,42	46,90	7,52	4,40	3,70												1,41	
19.12.2025	24,00		219,26	224,58	-5,32	55,28	47,56	7,72	4,40	3,70												1,44	
20.12.2025	24,00		219,31	224,63	-5,32	55,08	47,49	7,59	4,40	3,70												1,41	
21.12.2025	24,00		221,60	226,96	-5,36	55,19	47,73	7,46	4,40	3,60												1,40	
22.12.2025	24,00		222,92	228,33	-5,41	55,73	47,99	7,74	4,40	3,60												1,47	
Среднее	24,00		216,80	221,95	-5,15	55,53	47,68	7,86	4,37	3,66												1,45	
Итого	720,00		6504,04	6658,42	-154,38																		43,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	61088		62420,00					365,36	7853,97
23.12.2025	67816,5		69307,90					410,38	8597,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 43,56 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал
0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Якевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 68b70ede-b432-4d5a-aa4b-de04cb2b8cca

26.12.25 09:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:53 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD