

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 37, лит. А	Договор:	42652.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Караваевская ул, д. 37, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		149101	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ-22	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	146/76
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	23.07.2028	Режим (схема):					
Вычислитель:	СПТ940 № 2114	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:					
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45		Gmax=	Преобр.давления:					
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	0,3	45	КТПТР-05					
Подающий ГВС (M3)		0,3	45	КТПТР-05					
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,144	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,3714	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		229,47	228,86	0,61	55,22	47,83	7,39	4,30	3,70												1,72
24.11.2025	24,00		228,86	228,24	0,62	55,05	47,74	7,31	4,30	3,70												1,70
25.11.2025	24,00		228,39	227,75	0,64	55,06	47,72	7,34	4,30	3,70												1,71
26.11.2025	24,00		229,05	228,43	0,62	55,00	47,64	7,36	4,30	3,70												1,71
27.11.2025	24,00		230,35	229,71	0,64	55,06	47,63	7,43	4,30	3,70												1,74
28.11.2025	24,00		228,72	228,10	0,62	55,00	47,54	7,46	4,30	3,70												1,74
29.11.2025	24,00		227,26	226,64	0,62	54,86	47,45	7,41	4,30	3,70												1,71
30.11.2025	24,00		226,99	226,36	0,63	55,16	47,73	7,43	4,30	3,70												1,72
01.12.2025	24,00		225,26	224,64	0,62	54,89	47,58	7,31	4,30	3,80												1,67
02.12.2025	24,00		223,09	222,44	0,65	54,75	47,50	7,25	4,40	3,80												1,65
03.12.2025	24,00		222,60	221,96	0,64	54,88	47,54	7,34	4,40	3,80												1,66
04.12.2025	24,00		221,33	220,70	0,63	54,81	47,40	7,41	4,40	3,80												1,67
05.12.2025	24,00		219,90	219,29	0,61	54,88	47,53	7,35	4,40	3,80												1,65
06.12.2025	24,00		222,43	221,81	0,62	54,97	47,70	7,27	4,40	3,80												1,65
07.12.2025	24,00		223,68	223,06	0,62	54,81	47,68	7,13	4,40	3,80												1,63
08.12.2025	24,00		221,07	220,45	0,62	54,91	47,61	7,30	4,40	3,80												1,64
09.12.2025	24,00		220,60	219,99	0,61	54,87	47,58	7,29	4,40	3,80												1,64
10.12.2025	24,00		223,10	222,49	0,61	55,15	47,96	7,19	4,40	3,80												1,63
11.12.2025	24,00		225,03	224,40	0,63	55,14	48,07	7,07	4,30	3,80												1,62
12.12.2025	24,00		226,10	225,47	0,63	55,39	48,10	7,29	4,30	3,70												1,68
13.12.2025	24,00		224,73	224,11	0,62	56,92	48,96	7,96	4,40	3,80												1,82
14.12.2025	24,00		226,11	225,51	0,60	58,98	50,32	8,66	4,30	3,80												1,99
15.12.2025	24,00	*	133,02	132,80	0,22	59,76	50,63	9,13	4,30	3,70												1,22
16.12.2025	24,00	*	198,21	197,69	0,52	56,31	48,34	7,97	4,30	3,70												1,60
17.12.2025	24,00		223,83	223,11	0,72	55,42	48,13	7,29	4,30	3,70												1,67
18.12.2025	24,00	*	222,94	222,27	0,67	54,27	47,23	7,04	4,30	3,80												1,60
19.12.2025	24,00		222,55	221,76	0,79	55,13	47,82	7,31	4,40	3,80												1,66
20.12.2025	24,00		224,08	223,47	0,61	54,92	47,72	7,20	4,40	3,80												1,64
21.12.2025	24,00		226,42	225,78	0,64	55,04	47,95	7,09	4,30	3,70												1,64
22.12.2025	24,00		227,77	227,13	0,64	55,57	48,26	7,31	4,30	3,70												1,70
Среднее	24,00		221,10	220,48	0,62	55,41	47,96	7,44	4,34	3,75												1,67
Итого	720,00		6632,94	6614,42	18,52																	50,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	45966,1	45796,90						397,49	6794,14
23.12.2025	52828,1	52639,70						449,27	7530,08

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 50,08 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD