

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 2, лит. Б	Договор:	40118.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		142100	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;				
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1807714	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	119,6	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 368,64	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00		459,38	459,38	0,00	55,28	47,86	7,42	4,00	3,80												3,40
24.11.2025	24,00		458,27	458,27	0,00	55,08	47,75	7,33	4,00	3,80												3,36
25.11.2025	24,00		457,34	457,34	0,00	55,09	47,75	7,34	4,00	3,80												3,35
26.11.2025	24,00		458,63	458,63	0,00	55,03	47,69	7,34	4,00	3,80												3,37
27.11.2025	24,00		460,97	460,97	0,00	55,10	47,71	7,39	4,00	3,80												3,40
28.11.2025	24,00		457,63	457,62	0,01	55,07	47,65	7,42	4,00	3,80												3,39
29.11.2025	24,00		454,84	454,84	0,00	54,91	47,55	7,36	4,00	3,80												3,34
30.11.2025	24,00		454,11	454,11	0,00	55,19	47,84	7,35	4,00	3,80												3,33
01.12.2025	24,00		450,43	450,43	0,00	54,93	47,65	7,28	4,00	3,80												3,27
02.12.2025	24,00		445,58	445,58	0,00	54,80	47,54	7,26	4,10	3,90												3,23
03.12.2025	24,00		444,67	444,66	0,01	54,91	47,59	7,32	4,10	3,90												3,25
04.12.2025	24,00		442,22	442,21	0,01	54,89	47,49	7,40	4,10	3,90												3,27
05.12.2025	24,00		439,01	439,00	0,01	54,90	47,53	7,37	4,10	3,90												3,23
06.12.2025	24,00		445,78	445,78	0,00	55,01	47,69	7,32	4,10	3,90												3,26
07.12.2025	24,00		449,00	449,00	0,00	54,86	47,64	7,22	4,10	3,90												3,24
08.12.2025	24,00		442,98	442,98	0,00	54,95	47,54	7,41	4,10	3,90												3,28
09.12.2025	24,00		442,78	442,78	0,00	54,91	47,54	7,37	4,10	3,90												3,26
10.12.2025	24,00		448,04	448,04	0,00	55,20	47,90	7,30	4,10	3,90												3,26
11.12.2025	24,00		451,59	451,59	0,00	55,16	48,07	7,09	4,00	3,80												3,20
12.12.2025	24,00		453,60	453,58	0,02	55,47	48,14	7,33	4,00	3,80												3,32
13.12.2025	24,00		450,58	450,58	0,00	56,99	49,04	7,95	4,10	3,90												3,58
14.12.2025	24,00		453,33	453,33	0,00	59,10	50,53	8,57	4,00	3,80												3,88
15.12.2025	24,00		243,24	247,20	-3,96	44,35	44,35	0,00	2,60	2,50												1,94
16.12.2025	24,00		413,14	412,83	0,31	53,19	46,30	6,89	3,70	3,50												3,36
17.12.2025	24,00		452,97	452,92	0,05	55,45	48,09	7,36	4,00	3,80												3,33
18.12.2025	24,00		452,43	452,44	-0,01	54,32	47,25	7,07	4,00	3,80												3,16
19.12.2025	24,00		450,62	450,62	0,00	55,17	47,92	7,25	4,10	3,90												3,27
20.12.2025	24,00		451,12	451,12	0,00	54,95	47,80	7,15	4,10	3,90												3,22
21.12.2025	24,00		455,45	455,45	0,00	55,05	48,01	7,04	4,00	3,80												3,20
22.12.2025																						
Среднее	24,00		442,75	442,87	-0,12	54,80	47,70	7,10	3,98	3,79												3,27
Итого	696,00		12839,70	12843,30	-3,55																	94,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	288594	288581,00						2256,27	24,00
22.12.2025	301892	301883,00						2354,60	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 98,22 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 3,27 Гкал
24 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD