

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г	Договор:	37469.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Кибальчича ул, д. 18, корп. 1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130729
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 6066	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1971		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0896		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 35,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	107,91	84,01	23,90	75,79	40,98	34,81	5,10	3,30	22,57		22,57	22,98		22,98		62,05		3,50		4,74
24.11.2025	24,00	*	106,12	85,31	20,81	76,11	41,03	35,08	5,10	3,30	19,32		19,32	19,69		19,69		64,20		3,50		4,58
25.11.2025	24,00	*	110,46	90,65	19,81	75,75	41,63	34,12	5,10	3,30	18,16		18,16	18,51		18,51		64,90		3,50		4,60
26.11.2025	24,00	*	110,67	90,22	20,45	75,33	41,69	33,64	5,10	3,30	18,86		18,86	19,23		19,23		64,45		3,50		4,58
27.11.2025	24,00	*	108,21	88,39	19,82	76,49	41,27	35,22	5,10	3,30	18,17		18,17	18,52		18,52		64,82		3,50		4,64
28.11.2025	24,00	*	109,28	89,71	19,57	75,36	41,03	34,33	5,10	3,30	17,91		17,91	18,26		18,26		64,46		3,50		4,56
29.11.2025	24,00	*	111,48	92,72	18,76	75,78	41,85	33,93	5,10	3,30	17,03		17,03	17,36		17,36		65,43		3,50		4,57
30.11.2025	24,00	*	111,52	90,31	21,21	75,43	41,65	33,78	5,10	3,30	19,69		19,69	20,07		20,07		63,78		3,50		4,66
01.12.2025	24,00	*	113,13	93,06	20,07	76,25	42,56	33,69	5,10	3,30	18,46		18,46	18,82		18,82		65,18		3,50		4,67
02.12.2025	24,00	*	112,27	93,55	18,72	76,07	42,65	33,42	5,10	3,30	16,99		16,99	17,33		17,33		65,80		3,50		4,56
03.12.2025	24,00	*	111,07	93,34	17,73	75,84	42,40	33,44	5,10	3,30	15,97		15,97	16,29		16,29		65,76		3,50		4,47
04.12.2025	24,00	*	111,20	91,57	19,63	75,78	42,14	33,64	5,10	3,30	18,02		18,02	18,38		18,38		64,91		3,50		4,57
05.12.2025	24,00	*	113,06	94,76	18,30	75,95	42,85	33,10	5,10	3,30	16,56		16,56	16,90		16,90		66,25		3,50		4,53
06.12.2025	24,00	*	113,87	94,68	19,19	75,91	42,94	32,97	5,10	3,30	17,50		17,50	17,85		17,85		66,16		3,50		4,58
07.12.2025	24,00	*	114,04	93,60	20,44	75,63	42,88	32,75	5,10	3,30	18,85		18,85	19,22		19,22		64,98		3,50		4,62
08.12.2025	24,00	*	113,04	93,78	19,26	75,90	42,58	33,32	5,10	3,30	17,56		17,56	17,92		17,92		66,14		3,50		4,59
09.12.2025	24,00	*	114,58	95,96	18,62	76,08	43,15	32,93	5,10	3,30	16,87		16,87	17,21		17,21		66,04		3,50		4,58
10.12.2025	24,00	*	112,82	94,96	17,86	75,29	42,87	32,42	5,10	3,30	16,08		16,08	16,41		16,41		66,20		3,50		4,43
11.12.2025	24,00	*	59,79	61,43	-1,64	54,19	46,20	7,99	5,10	3,30	16,99		16,99	17,28		17,28		59,09		3,50		2,71
12.12.2025	24,00	*	68,27	58,68	9,59	54,36	40,74	13,62	5,10	3,30	18,45		18,45	18,70		18,70		55,53		3,50		3,22
13.12.2025	24,00	*	106,01	85,07	20,94	78,08	40,75	37,33	5,10	3,30	18,62		18,62	18,97		18,97		64,02		3,50		4,82
14.12.2025	24,00	*	104,57	81,06	23,51	78,94	40,42	38,52	5,10	3,30	21,53		21,53	21,92		21,92		62,36		3,50		4,99
15.12.2025	24,00	*	107,85	86,50	21,35	78,70	41,28	37,42	5,10	3,30	19,45		19,45	19,83		19,83		64,65		3,50		4,92
16.12.2025	24,00	*	111,76	92,65	19,11	79,05	43,10	35,95	5,10	3,30	17,08		17,08	17,43		17,43		66,68		3,50		4,85
17.12.2025	24,00	*	112,54	92,38	20,16	78,01	43,21	34,80	5,10	3,30	18,08		18,08	18,45		18,45		65,90		3,50		4,79
18.12.2025	24,00	*	113,05	93,68	19,37	78,12	43,31	34,81	5,10	3,30	17,24		17,24	17,59		17,59		66,34		3,50		4,78
19.12.2025	24,00	*	112,26	92,23	20,03	77,09	42,57	34,52	5,10	3,30	17,82		17,82	18,18		18,18		65,88		3,50		4,73
20.12.2025	24,00	*	111,92	92,16	19,76	77,19	42,71	34,48	5,10	3,30	17,45		17,45	17,80		17,80		65,62		3,50		4,71
21.12.2025	24,00	*	113,25	90,52	22,73	77,52	43,17	34,35	5,10	3,30	20,57		20,57	20,98		20,98		65,10		3,50		4,88
22.12.2025	24,00	*	108,40	89,67	18,73	78,42	42,26	36,16	5,10	3,30	16,41		16,41	16,75		16,75		66,30		3,50		4,72
Среднее	24,00		107,81	88,89	18,93	75,15	42,26	32,88	5,10	3,30	18,14		18,14	18,49		18,49		64,63		3,50		4,55
Итого	720,00		3234,40	2666,61	567,79						544,26		544,26	554,83		554,83						136,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	8034,74	6735,50	1234,00		1257,40			313,53	1786,97
23.12.2025	11375,5	9487,01	1798,22		1832,58			489,76	2530,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 135,37 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 554,83 м.куб.

0 час
0 час
у.р.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
1.28 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD