

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025  
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:  
Вычислитель: БКТ-7 №205779  
Подающ.тр.(М1): № 505625  
Обратн.тр.(М2): № 526973  
Тр. ГВС(М3): № 494939  
Тр.цирк.ГВС(М4): №  
Тр.подпитки(V5):  
Расчетный алгоритм:

Режим (схема):  
Расходомер: ПРЭМ 32 В1  
Расходомер: ПРЭМ 32 В1  
Расходомер: ПРЭМ 20 В1  
Расходомер:  
Расходомер:  
зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
лето: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
Приборы УУТЭ поверены до:  
Тхв, гр.С= 2.24  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:  
Преобр.давления:

Qот=0.23  
Qтех.гвс.ср=  
Gот=  
Qвент.=  
Qгвс.ср=  
Gвент.=  
Qтех.пот.=  
Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.11.25	24,00	-	92,24	61,81	30,43	76,64	46,17	30,47	0,69	0,49	9,84	-	9,84	10,07	-	10,07	-	76,32	-	-	-	4,22
24.11.25	24,00	-	89,73	68,66	21,07	77,09	47,68	29,41	0,69	0,49	7,90	-	7,90	8,14	-	8,14	-	76,72	-	-	-	3,65
25.11.25	24,00	-	93,39	84,28	9,11	76,57	49,14	27,43	0,69	0,49	8,09	-	8,09	8,28	-	8,28	-	75,90	-	-	-	3,01
26.11.25	24,00	-	93,51	84,05	9,46	76,14	48,85	27,29	0,69	0,49	8,46	-	8,46	8,67	-	8,67	-	75,52	-	-	-	3,02
27.11.25	24,00	-	91,53	82,61	8,92	77,48	48,80	28,68	0,69	0,49	7,94	-	7,94	8,16	-	8,16	-	76,80	-	-	-	3,06
28.11.25	24,00	-	92,25	83,34	8,91	76,19	48,38	27,81	0,69	0,49	7,59	-	7,59	7,78	-	7,78	-	75,44	-	-	-	3,00
29.11.25	24,00	-	95,51	85,48	10,03	76,58	49,35	27,23	0,69	0,49	9,03	-	9,03	9,26	-	9,26	-	75,85	-	-	-	3,10
30.11.25	24,00	-	95,03	85,01	10,02	76,28	49,29	26,99	0,69	0,49	9,06	-	9,06	9,30	-	9,30	-	75,67	-	-	-	3,06
01.12.25	24,00	-	95,83	86,61	9,22	77,08	50,05	27,03	0,69	0,49	8,26	-	8,26	8,47	-	8,47	-	76,59	-	-	-	3,06
02.12.25	24,00	-	94,73	86,74	7,99	76,84	50,08	26,76	0,69	0,49	6,93	-	6,93	7,14	-	7,14	-	76,20	-	-	-	2,93
03.12.25	24,00	-	93,82	85,54	8,28	76,60	49,64	26,96	0,69	0,49	7,23	-	7,23	7,42	-	7,42	-	75,95	-	-	-	2,95
04.12.25	24,00	-	94,59	84,95	9,64	76,60	49,54	27,06	0,69	0,49	8,59	-	8,59	8,81	-	8,81	-	76,07	-	-	-	3,04
05.12.25	24,00	-	94,39	86,69	7,70	76,76	50,25	26,51	0,69	0,49	6,65	-	6,65	6,83	-	6,83	-	75,91	-	-	-	2,89
06.12.25	24,00	-	96,15	86,98	9,17	76,78	50,36	26,42	0,69	0,49	8,18	-	8,18	8,38	-	8,38	-	76,26	-	-	-	3,01
07.12.25	24,00	-	97,42	86,21	11,21	76,41	49,96	26,45	0,69	0,49	10,12	-	10,12	10,37	-	10,37	-	75,85	-	-	-	3,14
08.12.25	24,00	-	96,26	86,64	9,62	76,76	49,88	26,88	0,69	0,49	8,53	-	8,53	8,75	-	8,75	-	76,31	-	-	-	3,07
09.12.25	24,00	-	96,88	88,00	8,88	76,84	50,30	26,54	0,69	0,49	7,60	-	7,60	7,80	-	7,80	-	76,16	-	-	-	3,02
10.12.25	24,00	-	96,34	86,65	9,69	76,11	49,87	26,24	0,69	0,49	8,36	-	8,36	8,57	-	8,57	-	75,61	-	-	-	3,01
11.12.25	24,00	-	43,10	44,58	-1,48	76,69	51,22	25,47	0,69	0,49	9,31	-	9,31	9,49	-	9,49	-	61,78	-	-	-	1,04
12.12.25	24,00	-	58,22	54,19	4,03	75,69	45,81	29,88	0,69	0,49	9,56	-	9,56	9,77	-	9,77	-	66,62	-	-	-	1,93
13.12.25	24,00	-	90,23	81,95	8,28	79,25	48,75	30,50	0,69	0,49	7,39	-	7,39	7,60	-	7,60	-	78,53	-	-	-	3,16
14.12.25	24,00	-	90,32	80,33	9,99	80,10	48,69	31,41	0,69	0,49	9,03	-	9,03	9,28	-	9,28	-	79,43	-	-	-	3,33
15.12.25	24,00	-	92,84	83,30	9,54	79,73	49,47	30,26	0,69	0,49	8,60	-	8,60	8,85	-	8,85	-	78,87	-	-	-	3,28
16.12.25	24,00	-	97,89	87,39	10,50	79,90	51,51	28,39	0,69	0,49	9,44	-	9,44	9,68	-	9,68	-	79,10	-	-	-	3,32
17.12.25	24,00	-	96,89	87,59	9,30	78,82	51,56	27,26	0,69	0,49	8,17	-	8,17	8,38	-	8,38	-	78,10	-	-	-	3,13
18.12.25	24,00	-	97,50	88,23	9,27	78,93	51,36	27,57	0,69	0,49	7,95	-	7,95	8,18	-	8,18	-	78,27	-	-	-	3,17
19.12.25	24,00	-	96,17	86,80	9,37	77,95	50,71	27,24	0,69	0,49	8,08	-	8,08	8,30	-	8,30	-	77,34	-	-	-	3,10
20.12.25	24,00	-	96,60	86,89	9,71	78,04	50,90	27,14	0,69	0,49	8,39	-	8,39	8,59	-	8,59	-	77,35	-	-	-	3,12
21.12.25	24,00	-	96,47	86,84	9,63	78,37	51,26	27,11	0,69	0,49	8,11	-	8,11	8,34	-	8,34	-	77,54	-	-	-	3,11
22.12.25	24,00	-	94,32	84,05	10,27	79,67	50,13	29,54	0,69	0,49	8,75	-	8,75	8,98	-	8,98	-	79,38	-	-	-	3,30
Среднее	24,00	-	91,67	81,75	9,93	77,43	49,63	27,80	0,69	0,49	8,37	-	8,37	8,59	-	8,59	-	76,05	-	-	0,00	3,04
Итого	720,00	-	2750,15	2452,39	297,76	-	-	-	-	-	251,14	-	251,14	257,64	-	257,64	-	-	-	-	-	91,22

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (°C)
	22.11.25		3095,810	2771,820	274,360		280,890		-	19,716	781,000
	22.12.25		5845,960	5224,210	525,500		538,530		-	38,799	1501,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

2.24  
°C  
90,55  
257,64  
м3

час  
час  
Гкал  
м3  
Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
/\_\_\_\_\_/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

ОТПРАВЛЕНО  
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО  
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD