

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А	Договор:	34973.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 1 ИТПЗ	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		112502	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):					
Вычислитель:	СПТ941.10 № 36498	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30	КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,864	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 259,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		102,36	99,33	3,03	74,58	38,61	35,97														3,80
24.11.2025	24,00	*	83,26	80,82	2,44	74,80	38,86	35,94														3,09
25.11.2025	24,00	*	106,03	102,90	3,13	74,63	39,28	35,35														3,87
26.11.2025	24,00	*	105,80	102,69	3,11	74,25	39,08	35,17														3,85
27.11.2025	24,00		103,93	100,87	3,06	75,33	38,85	36,48														3,91
28.11.2025	24,00		105,11	102,03	3,08	74,25	38,54	35,71														3,88
29.11.2025	24,00	*	107,55	104,40	3,15	74,65	39,15	35,50														3,95
30.11.2025	24,00	*	106,99	103,85	3,14	74,27	39,01	35,26														3,90
01.12.2025	24,00	*	109,02	105,80	3,22	75,07	39,68	35,39														3,99
02.12.2025	24,00	*	109,21	106,01	3,20	74,89	39,93	34,96														3,95
03.12.2025	24,00	*	107,32	102,77	4,55	74,69	39,69	35,00														3,94
04.12.2025	24,00		107,18	104,08	3,10	74,63	39,58	35,05														3,88
05.12.2025	24,00		108,79	105,69	3,10	75,10	40,11	34,99														3,94
06.12.2025	24,00		109,10	106,62	2,48	74,70	40,26	34,44														3,86
07.12.2025	24,00	*	108,77	105,93	2,84	74,54	40,28	34,26														3,85
08.12.2025	24,00		109,05	106,05	3,00	74,75	40,08	34,67														3,91
09.12.2025	24,00		111,35	108,16	3,19	75,03	40,52	34,51														3,98
10.12.2025	24,00		110,10	106,87	3,23	74,17	40,33	33,84														3,86
11.12.2025	24,00	*	58,25	56,60	1,65	53,50	45,42	8,08														2,00
12.12.2025	24,00	*	53,10	51,99	1,11	49,26	44,15	5,11														2,03
13.12.2025	24,00		103,66	101,36	2,30	77,04	39,07	37,97														4,03
14.12.2025	24,00		101,81	99,30	2,51	78,03	38,93	39,10														4,08
15.12.2025	24,00		105,03	102,26	2,77	77,66	39,17	38,49														4,16
16.12.2025	24,00		110,35	107,33	3,02	77,91	40,52	37,39														4,25
17.12.2025	24,00		110,60	107,56	3,04	76,87	40,63	36,24														4,14
18.12.2025	24,00		111,68	108,56	3,12	76,97	41,00	35,97														4,15
19.12.2025	24,00		110,13	107,00	3,13	75,95	40,70	35,25														4,01
20.12.2025	24,00		110,23	107,05	3,18	76,01	40,96	35,05														4,00
21.12.2025	24,00		110,46	107,26	3,20	76,36	41,34	35,02														4,01
22.12.2025																						
Среднее	24,00		103,32	100,38	2,93	73,79	40,13	33,66														3,80
Итого	696,00		2996,22	2911,14	85,08																	110,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	54061,9	44584,60						2254,55	20101,40
22.12.2025	57159,6	47594,20						2368,53	20821,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 114,07 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 3,8 Гкал
24 час 0 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD