

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е	Договор:	33083.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	106113
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205829	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025		*																				
24.11.2025		*																				
25.11.2025		*																				
26.11.2025	24,00		82,95	72,77	10,18	75,84	45,76	30,08	6,80	4,90	9,13		9,13	9,37		9,37		74,92				2,96
27.11.2025	24,00		80,72	71,49	9,23	77,16	45,47	31,69	6,80	4,90	8,17		8,17	8,35		8,35		76,26				2,98
28.11.2025	24,00		82,06	72,30	9,76	75,90	45,33	30,57	6,80	4,90	8,74		8,74	8,96		8,96		75,08				2,95
29.11.2025	24,00		83,47	73,89	9,58	76,28	46,09	30,19	6,80	4,90	8,55		8,55	8,78		8,78		75,12				2,96
30.11.2025	24,00	*	83,43	73,47	9,96	75,98	46,06	29,92	6,80	4,90	8,92		8,92	9,15		9,15		75,14				2,96
01.12.2025	24,00		83,48	74,92	8,56	76,77	46,87	29,90	6,80	4,90	7,51		7,51	7,72		7,72		75,79				2,90
02.12.2025	24,00		85,06	74,94	10,12	76,57	47,06	29,51	6,80	4,90	9,09		9,09	9,33		9,33		75,89				2,99
03.12.2025	24,00		83,84	73,95	9,89	76,31	46,67	29,64	6,80	4,90	8,88		8,88	9,10		9,10		75,49				2,95
04.12.2025	24,00		83,01	73,50	9,51	76,29	46,41	29,88	6,80	4,90	8,48		8,48	8,70		8,70		75,34				2,92
05.12.2025	24,00		84,17	75,04	9,13	76,47	47,15	29,32	6,80	4,90	8,09		8,09	8,31		8,31		75,55				2,90
06.12.2025	24,00		84,08	75,31	8,77	76,48	47,15	29,33	6,80	4,90	7,77		7,77	7,96		7,96		75,55				2,88
07.12.2025	24,00		85,88	74,63	11,25	76,10	46,96	29,14	6,80	4,90	10,19		10,19	10,44		10,44		75,17				3,04
08.12.2025	24,00		85,14	75,06	10,08	76,45	46,82	29,63	6,80	4,90	9,05		9,05	9,29		9,29		75,67				3,00
09.12.2025	24,00		85,39	76,37	9,02	76,55	47,28	29,27	6,80	4,90	7,99		7,99	8,18		8,18		75,64				2,93
10.12.2025	24,00		84,83	75,22	9,61	75,84	46,87	28,97	6,80	4,90	8,57		8,57	8,79		8,79		75,17				2,91
11.12.2025	24,00	*	37,39	39,07	-1,68	76,41	48,59	27,82	6,80	4,90	8,86		8,86	9,01		9,01		60,66				0,97
12.12.2025	24,00	*	51,88	48,00	3,88	75,33	42,57	32,76	6,80	4,90	9,62		9,62	9,81		9,81		64,60				1,88
13.12.2025	24,00		82,66	70,96	11,70	78,90	45,25	33,65	6,80	4,90	10,25		10,25	10,53		10,53		78,06				3,31
14.12.2025	24,00		80,66	69,86	10,80	79,73	45,22	34,51	6,80	4,90	9,59		9,59	9,88		9,88		78,83				3,27
15.12.2025	24,00	*	82,16	72,40	9,76	79,39	45,99	33,40	6,80	4,90	8,67		8,67	8,90		8,90		78,26				3,19
16.12.2025	24,00		85,55	75,93	9,62	79,61	47,95	31,66	6,80	4,90	8,58		8,58	8,81		8,81		78,56				3,17
17.12.2025	24,00		85,17	76,03	9,14	78,53	48,17	30,36	6,80	4,90	8,02		8,02	8,24		8,24		77,58				3,03
18.12.2025	24,00		86,44	76,56	9,88	78,67	48,20	30,47	6,80	4,90	8,68		8,68	8,94		8,94		77,91				3,11
19.12.2025	24,00		84,97	75,36	9,61	77,68	47,61	30,07	6,80	4,90	8,64		8,64	8,84		8,84		76,92				3,01
20.12.2025	24,00	*	85,05	75,37	9,68	77,77	47,79	29,98	6,80	4,90	8,64		8,64	8,84		8,84		76,94				3,02
21.12.2025	24,00		85,01	75,34	9,67	78,08	48,22	29,86	6,80	4,90	8,55		8,55	8,75		8,75		77,02				3,01
22.12.2025	24,00		82,46	73,13	9,33	79,34	47,29	32,05	6,80	4,90	8,25		8,25	8,45		8,45		78,59				3,09
Среднее	24,00		81,00	71,88	9,11	77,20	46,70	30,50	6,80	4,90	8,72		8,72	8,94		8,94		75,40				2,90
Итого	648,00		2186,91	1940,87	246,04						235,48		235,48	241,43		241,43						78,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	2634,14	2346,16	191,10		195,42			95,66	758,00
23.12.2025	5139,02	4566,94	431,42		441,82			203,60	1501,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 86,37 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 268,25 м.куб.

72 час 8,7 Гкал
72 час 26,82 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,62 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827а18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD