

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 18, лит. Д				Договор:	33085.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	106114			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	13.07.2029				Режим (схема):									
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 215581				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-32-B1	0,067 30				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ	0,067 30				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ	0,027 12				ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0858								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,039								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 15,6 Gгвс.м=								

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.11.2025	24,00		70,65	61,19	9,46	76,14	45,57	30,57	6,80	4,90	10,01		10,01	10,24		10,24		75,64				2,59
24.11.2025	24,00	*	68,92	61,60	7,32	76,51	45,21	31,30	6,80	4,90	8,35		8,35	8,56		8,56		75,96				2,49
25.11.2025	24,00		68,18	60,94	7,24	76,07	45,52	30,55	6,80	4,90	8,65		8,65	8,88		8,88		75,17				2,42
26.11.2025	24,00		69,48	61,31	8,17	75,63	44,49	31,14	6,80	4,90	9,23		9,23	9,45		9,45		74,84				2,53
27.11.2025	24,00		67,96	60,09	7,87	76,93	45,05	31,88	6,80	4,90	8,99		8,99	9,22		9,22		76,17				2,52
28.11.2025	24,00		69,88	61,25	8,63	75,67	43,76	31,91	6,80	4,90	9,71		9,71	9,98		9,98		74,98				2,61
29.11.2025	24,00	*	68,93	60,91	8,02	76,04	45,21	30,83	6,80	4,90	8,56		8,56	8,77		8,77		75,03				2,49
30.11.2025	24,00	*	71,29	60,72	10,57	75,76	45,29	30,47	6,80	4,90	10,25		10,25	10,51		10,51		75,20				2,66
01.12.2025	24,00	*	69,45	61,79	7,66	76,57	44,83	31,74	6,80	4,90	8,60		8,60	8,82		8,82		75,89				2,55
02.12.2025	24,00	*	68,83	61,05	7,78	76,34	46,48	29,86	6,80	4,90	8,72		8,72	8,95		8,95		75,65				2,42
03.12.2025	24,00		69,11	61,49	7,62	76,10	45,29	30,81	6,80	4,90	8,62		8,62	8,84		8,84		75,33				2,48
04.12.2025	24,00		69,27	60,61	8,66	76,07	45,64	30,43	6,80	4,90	9,92		9,92	10,18		10,18		75,30				2,51
05.12.2025	24,00	*	69,58	61,80	7,78	76,24	45,27	30,97	6,80	4,90	8,62		8,62	8,82		8,82		75,45				2,51
06.12.2025	24,00		69,89	61,12	8,77	76,25	46,25	30,00	6,80	4,90	9,53		9,53	9,78		9,78		75,59				2,50
07.12.2025	24,00		71,29	60,96	10,33	75,88	45,92	29,96	6,80	4,90	11,31		11,31	11,59		11,59		75,09				2,61
08.12.2025	24,00		70,34	61,74	8,60	76,24	44,68	31,56	6,80	4,90	9,63		9,63	9,89		9,89		75,61				2,61
09.12.2025	24,00	*	68,93	61,20	7,73	76,36	45,88	30,48	6,80	4,90	8,61		8,61	8,84		8,84		75,69				2,46
10.12.2025	24,00	*	68,45	61,34	7,11	75,62	44,86	30,76	6,80	4,90	8,14		8,14	8,36		8,36		75,04				2,43
11.12.2025	24,00	*	29,04	33,39	-4,35	76,17	47,77	28,40	6,80	4,90	8,76		8,76	8,91		8,91		58,61				0,63
12.12.2025	24,00	*	43,24	39,49	3,75	74,69	40,06	34,63	6,80	4,90	9,26		9,26	9,43		9,43		65,45				1,66
13.12.2025	24,00	*	66,75	59,12	7,63	78,51	44,15	34,36	6,80	4,90	8,91		8,91	9,15		9,15		77,73				2,63
14.12.2025	24,00	*	69,01	59,36	9,65	79,41	44,41	35,00	6,80	4,90	10,94		10,94	11,23		11,23		78,72				2,85
15.12.2025	24,00	*	70,05	61,21	8,84	79,02	44,31	34,71	6,80	4,90	10,12		10,12	10,39		10,39		77,92				2,83
16.12.2025	24,00	*	68,73	61,40	7,33	79,28	46,47	32,81	6,80	4,90	8,37		8,37	8,61		8,61		78,34				2,60
17.12.2025	24,00	*	69,84	62,07	7,77	78,21	46,05	32,16	6,80	4,90	8,89		8,89	9,12		9,12		77,36				2,60
18.12.2025	24,00		69,31	61,52	7,79	78,40	47,03	31,37	6,80	4,90	9,25		9,25	9,53		9,53		77,58				2,54
19.12.2025	24,00	*	68,62	61,78	6,84	77,44	45,89	31,55	6,80	4,90	7,35		7,35	7,54		7,54		76,66				2,48
20.12.2025	24,00		69,52	61,13	8,39	77,51	47,25	30,26	6,80	4,90	9,83		9,83	10,08		10,08		76,68				2,50
21.12.2025	24,00	*	69,82	61,06	8,76	77,84	48,00	29,84	6,80	4,90	9,90		9,90	10,18		10,18		77,00				2,50
22.12.2025	24,00	*	68,29	60,98	7,31	79,07	46,03	33,04	6,80	4,90	7,46		7,46	7,66		7,66		78,40				2,59
Среднее	24,00		67,09	59,45	7,63	76,87	45,42	31,45	6,80	4,90	9,15		9,15	9,38		9,38		75,27				2,46
Итого	720,00		2012,65	1783,62	229,03						274,49		274,49	281,51		281,51						73,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	4657,37	4399,81	570,35		582,44			148,05	1547,00
23.12.2025	6740,56	6244,32	855,31		874,68			245,84	2291,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 73,28 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 281,51 м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

0,52 Гкал

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:55 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Представитель теплоснабжающей организации