

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Матюшенко пер, д. 14, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9038.038.1
Строй.адрес:
Телефон:
Схема подключения:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23561

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 253403	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vn)				
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qgvc=M3*(h3-hxv)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2298	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qгвс.= 0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 69,8127	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gгвс.= 0,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)										Контроль ГВС (TB-2)										Qобщ	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			час	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2
23.11.2025	24.00	*	72,11	72,11	0,00	78,22	44,94	33,28	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		43,77		5,80		2,40
24.11.2025	24,00	*	80,53	80,48	0,05	77,82	46,23	31,59	6,80	4,90	0,22		0,22	0,22		0,22		45,95		5,80		2,55
25.11.2025	24,00	*	72,89	72,89	0,00	77,54	44,63	32,91	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		30,61		5,80		2,40
26.11.2025	24,00	*	82,41	82,41	0,00	77,63	46,21	31,42	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		31,55		5,80		2,59
27.11.2025	24,00	*	91,17	91,16	0,01	77,33	47,30	30,03	6,80	4,90	0,15		0,15	0,15		0,15		43,99		5,80		2,74
28.11.2025	24,00	*	81,11	81,11	0,00	77,05	45,72	31,33	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		40,77		5,80		2,54
29.11.2025	24,00	*	70,88	70,88	0,00	77,34	43,84	33,50	6,80	4,90	0,03		0,03	0,03		0,03		42,50		5,80		2,38
30.11.2025	24,00	*	68,44	68,20	0,24	77,14	43,41	33,73	6,80	4,90	0,38		0,38	0,38		0,38		43,05		5,80		2,32
01.12.2025	24,00	*	65,71	65,67	0,04	77,31	43,14	34,17	6,80	4,90	0,15		0,15	0,15		0,15		40,40		5,80		2,25
02.12.2025	24,00	*	58,35	58,34	0,01	77,67	41,78	35,89	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		40,95		5,80		2,10
03.12.2025	24,00	*	72,76	72,75	0,01	77,29	44,44	32,85	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		41,76		5,80		2,39
04.12.2025	24,00	*	74,32	74,32	0,00	77,44	45,02	32,42	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		34,83		5,80		2,41
05.12.2025	24,00	*	63,60	63,60	0,00	76,49	42,72	33,77	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		37,44		5,80		2,15
06.12.2025	24,00	*	57,62	57,62	0,00	77,92	42,21	35,71	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		38,95		5,80		2,06
07.12.2025	24,00	*	65,81	65,81	0,00	77,35	43,60	33,75	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		42,07		5,80		2,22
08.12.2025	24,00	*	76,39	76,39	0,00	77,90	45,60	32,30	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		41,18		5,80		2,47
09.12.2025	24,00	*	62,13	61,80	0,33	77,45	42,89	34,56	6,80	4,90	0,49		0,49	0,49		0,49		41,88		5,80		2,16
10.12.2025	24,00	*	60,37	60,27	0,10	77,45	42,35	35,10	6,80	4,90	0,30		0,30	0,30		0,30		42,49		5,80		2,12
11.12.2025	24,00	*	50,14	50,14	0,00	77,27	40,53	36,74	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		35,47		5,80		1,84
12.12.2025	24,00	*	81,82	81,82	0,00	75,42	45,29	30,13	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		46,90		5,80		2,46
13.12.2025	24,00	*	91,97	91,96	0,01	82,45	49,68	32,77	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		46,56		5,80		3,02
14.12.2025	24,00	*	91,32	91,32	0,00	83,37	49,70	33,67	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		42,81		5,80		3,07
15.12.2025	24,00	*	83,71	83,71	0,00	84,51	49,05	35,46	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		41,10		5,80		2,97
16.12.2025	24,00	*	47,16	47,04	0,12	82,73	40,57	42,16	6,80	4,90	0,28		0,28	0,28		0,28		39,41		5,80		1,99
17.12.2025	24,00	*	55,06	54,85	0,21	79,06	41,40	37,66	6,80	4,90	0,42		0,42	0,42		0,42		41,23		5,80		2,08
18.12.2025	24,00	*	59,35	59,35	0,00	77,52	42,02	35,50	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		31,04		5,80		2,11
19.12.2025	24,00	*	61,05	60,92	0,13	77,18	42,37	34,81	6,80	4,90	0,22		0,22	0,22		0,22		42,58		5,80		2,13
20.12.2025	24,00	*	54,67	54,57	0,10	77,40	41,48	35,92	6,80	4,90	0,18		0,18	0,18		0,18		40,39		5,80		1,97
21.12.2025	24,00	*	56,70	56,64	0,06	77,27	41,92	35,35	6,80	4,90	0,11		0,11	0,11		0,11		39,59		5,80		2,01
22.12.2025	24,00	*	85,96	85,96	0,00	78,79	47,41	31,38	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		43,62		5,80		2,70
Среднее	24,00		69,85	69,80	0,05	78,24	44,25	34,00	6,80	4,90	0,13		0,13	0,13		0,13		40,49		5,80		2,35
Итого	720,00		2095,51	2094,09	1,42						3,75		3,75	3,75		3,75						70,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	49391		49406,40		77,85			1622,51	25932,00
23.12.2025	51562,5		51576,40		81,67			1695,80	26676,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 70,6 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 3,75 м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Якевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944ada

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB366843B577B81715D6F

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD