

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В				Договор:	32785.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Матюшенко пер, д. 16, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105379			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 08.09.2029					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207187					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ					45					КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ					45					КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ					30					ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,3512					Qвент.= 0					Qтех.гвс= 0,0089				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0,0089					Qгвс.ср= 0,0869				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 106,694					Gвент.= 0					Gтех.гвс= 3,56				
															Gгвс.= 34,76 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																							
			Учет отопления (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.11.2025																							
24.11.2025																							
25.11.2025																							
26.11.2025																							
27.11.2025																							
28.11.2025																							
29.11.2025																							
30.11.2025																							
01.12.2025																							
02.12.2025		*																					
03.12.2025		*																					
04.12.2025		*																					
05.12.2025	14.00	*	115.80	100.69	15.11	76.19	45.08	31.11	6.80	4.90	8.34		8.34	12.32		12.32		74.83				4.28	
06.12.2025	24.00	*	116.16	101.06	15.10	77.55	46.02	31.53	6.80	4.90	11.96		11.96	12.29		12.29		76.28				4.36	
07.12.2025	24.00	*	116.07	100.45	15.62	77.02	45.77	31.25	6.80	4.90	12.60		12.60	12.91		12.91		75.85				4.35	
08.12.2025	24.00		117.24	100.35	16.89	77.51	45.65	31.86	6.80	4.90	13.80		13.80	14.17		14.17		76.52				4.51	
09.12.2025	24.00	*	116.04	100.63	15.41	77.05	45.61	31.44	6.80	4.90	12.31		12.31	12.64		12.64		75.91				4.35	
10.12.2025	24.00	*	116.28	101.00	15.28	77.12	45.88	31.24	6.80	4.90	12.27		12.27	12.60		12.60		75.99				4.34	
11.12.2025	24.00		106.85	91.51	15.34	76.87	44.69	32.18	6.80	4.90	12.48		12.48	12.79		12.79		75.83				4.13	
12.12.2025	24.00	*	101.05	85.80	15.25	75.48	43.87	31.61	6.80	4.90	11.77		11.77	12.03		12.03		72.78				3.86	
13.12.2025	24.00	*	115.77	100.44	15.33	81.92	46.29	35.63	6.80	4.90	12.24		12.24	12.59		12.59		80.71				4.84	
14.12.2025	24.00	*	116.25	99.75	16.50	82.81	46.36	36.45	6.80	4.90	13.45		13.45	13.85		13.85		81.74				5.01	
15.12.2025	24.00		116.09	100.51	15.58	83.96	46.76	37.20	6.80	4.90	12.58		12.58	12.95		12.95		82.57				5.05	
16.12.2025	24.00	*	112.17	96.55	15.62	82.34	46.31	36.03	6.80	4.90	12.69		12.69	13.06		13.06		80.68				4.77	
17.12.2025	24.00	*	113.08	97.94	15.14	78.84	45.47	33.37	6.80	4.90	12.16		12.16	12.51		12.51		77.35				4.46	
18.12.2025	24.00	*	115.65	100.84	14.81	77.22	45.32	31.90	6.80	4.90	11.84		11.84	12.14		12.14		75.89				4.36	
19.12.2025	24.00		116.09	100.86	15.23	76.83	45.32	31.51	6.80	4.90	12.30		12.30	12.60		12.60		75.67				4.35	
20.12.2025	24.00		116.63	100.94	15.69	77.05	45.67	31.38	6.80	4.90	12.72		12.72	13.07		13.07		76.08				4.38	
21.12.2025	24.00		113.67	96.64	17.03	76.99	45.41	31.58	6.80	4.90	14.15		14.15	14.50		14.50		75.86				4.36	
22.12.2025	24.00		116.79	100.12	16.67	78.22	45.70	32.52	6.80	4.90	13.72		13.72	14.10		14.10		77.33				4.56	
Среднее	23.44		117.02	101.01	16.02	78.39	45.62	32.77	6.80	4.90	12.70		12.70	13.26		13.26		77.10				4.57	
Итого	422.00		2057.68	1776.08	281.60						223.38		223.38	233.12		233.12						80.32	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
03.12.2025	55,37	46,55	0,00		7,57			2,16	0,00
23.12.2025	2344,44	2022,88	223,38		266,31			108,49	419,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 134,75 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 394,41 м.куб.

298 час
298 час
документ
1,07 Гкал

55,5 Гкал
161,29 куб.м
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

26.12.25 09:55 (MSK)
26.12.25 13:52 (MSK)