

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А	Договор:	37383.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	130736
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 206093	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,327	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1549		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0704		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 98,1	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 28,16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	478,60	462,93	15,67	76,85	70,20	6,65	6,80	4,90	11,24		11,24	11,52		11,52		76,71				4,30
24.11.2025	24,00	*	294,74	294,31	0,43	76,39	69,27	7,12	6,80	4,90	11,79		11,79	11,99		11,99		60,01				2,15
25.11.2025	24,00	*	123,93	119,65	4,28	76,08	60,46	15,62	6,80	4,90	13,77		13,77	14,01		14,01		61,36				2,21
26.11.2025	24,00	*	127,92	114,69	13,23	75,69	46,60	29,09	6,80	4,90	10,84		10,84	11,11		11,11		75,03				4,34
27.11.2025	24,00	*	122,44	109,02	13,42	77,03	46,11	30,92	6,80	4,90	11,52		11,52	11,80		11,80		76,44				4,41
28.11.2025	24,00		121,95	109,90	12,05	75,75	46,07	29,68	6,80	4,90	10,15		10,15	10,40		10,40		75,17				4,18
29.11.2025	24,00	*	124,91	112,73	12,18	76,11	47,34	28,77	6,80	4,90	10,05		10,05	10,28		10,28		75,21				4,17
30.11.2025	24,00	*	125,58	111,87	13,71	75,84	47,26	28,58	6,80	4,90	11,81		11,81	12,09		12,09		75,28				4,24
01.12.2025	24,00		126,97	114,57	12,40	76,64	48,11	28,53	6,80	4,90	10,60		10,60	10,87		10,87		76,17				4,22
02.12.2025	24,00		126,22	114,59	11,63	76,41	48,24	28,17	6,80	4,90	9,67		9,67	9,91		9,91		75,89				4,12
03.12.2025	24,00	*	124,83	113,64	11,19	76,17	47,47	28,70	6,80	4,90	9,76		9,76	10,00		10,00		75,52				4,12
04.12.2025	24,00		125,33	112,67	12,66	76,15	47,19	28,96	6,80	4,90	11,42		11,42	11,72		11,72		75,65				4,23
05.12.2025	24,00		126,44	114,70	11,74	76,32	47,72	28,60	6,80	4,90	10,47		10,47	10,73		10,73		75,71				4,18
06.12.2025	24,00	*	126,97	115,30	11,67	76,37	47,87	28,50	6,80	4,90	10,19		10,19	10,43		10,43		75,83				4,18
07.12.2025	24,00	*	127,25	114,80	12,45	75,97	47,68	28,29	6,80	4,90	11,25		11,25	11,56		11,56		75,24				4,20
08.12.2025	24,00		126,24	114,55	11,69	76,32	47,41	28,91	6,80	4,90	10,73		10,73	11,01		11,01		75,90				4,21
09.12.2025	24,00	*	127,43	116,42	11,01	76,35	47,60	28,75	6,80	4,90	10,09		10,09	10,35		10,35		75,76				4,19
10.12.2025	24,00	*	126,96	115,19	11,77	75,68	47,54	28,14	6,80	4,90	11,14		11,14	11,42		11,42		75,28				4,13
11.12.2025	24,00	*	51,52	48,00	3,52	76,34	48,48	27,86	6,80	4,90	3,82		3,82	3,90		3,90		68,71				1,61
12.12.2025	24,00	*	55,31	48,89	6,42	75,89	44,61	31,28	6,80	4,90	6,74		6,74	6,90		6,90		72,08				2,02
13.12.2025	24,00		134,92	121,78	13,14	78,84	48,36	30,48	6,80	4,90	12,07		12,07	12,40		12,40		78,25				4,75
14.12.2025	24,00	*	132,27	119,25	13,02	79,65	48,57	31,08	6,80	4,90	11,79		11,79	12,12		12,12		79,00				4,75
15.12.2025	24,00		136,00	123,89	12,11	79,32	49,27	30,05	6,80	4,90	10,89		10,89	11,21		11,21		78,57				4,69
16.12.2025	24,00	*	140,38	130,16	10,22	79,48	51,09	28,39	6,80	4,90	9,18		9,18	9,44		9,44		78,64				4,51
17.12.2025	24,00	*	140,66	130,11	10,55	78,38	51,01	27,37	6,80	4,90	8,90		8,90	9,15		9,15		77,63				4,39
18.12.2025	24,00	*	142,24	130,64	11,60	78,53	50,70	27,83	6,80	4,90	9,76		9,76	10,02		10,02		77,96				4,55
19.12.2025	24,00	*	140,23	129,05	11,18	77,57	50,10	27,47	6,80	4,90	9,44		9,44	9,69		9,69		76,98				4,42
20.12.2025	24,00	*	140,96	129,24	11,72	77,64	50,33	27,31	6,80	4,90	9,85		9,85	10,07		10,07		76,94				4,44
21.12.2025	24,00	*	142,43	129,12	13,31	77,97	50,60	27,37	6,80	4,90	11,11		11,11	11,41		11,41		77,27				4,58
22.12.2025	24,00	*	138,45	125,32	13,13	79,31	49,75	29,56	6,80	4,90	10,91		10,91	11,20		11,20		79,00				4,75
Среднее	24,00		142,67	131,57	11,10	77,03	50,10	26,93	6,80	4,90	10,37		10,37	10,62		10,62		75,11				4,04
Итого	720,00		4280,08	3946,98	333,10						310,95		310,95	318,71		318,71						121,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	21919,4	21288,40	436,44		446,65			194,26	1043,00
23.12.2025	26674,4	25695,30	757,89		776,12			343,84	1787,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 120,49 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 318,71 м.куб.

0 час
0 час
0,75 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

Документ подписан электронной подписью
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации
26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD