

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №208257

Подачащ.тр.(М1): № 519025

Обратн.тр.(М2): № 522783

Тр. ГВС(М3): № 522491

Тр.цирк.ГВС(М4): №

Тр.подпитки(В5):

Расходомер:

ПРЭМ 32 В1

ПРЭМ 32 В1

ПРЭМ 20 В1

ПРЭМ 20 В1

ПРЭМ 20 В1

ПРЭМ 20 В1

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Режим (схема):

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Got=

Приборы УУТЭ поверены до: 26.12.2023 0:00:00

Тхв, гр.С= 2.24

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

№ 17682Г

Термопреобр.: ТСП-Н

№ 17682Х

Термопреобр.: ТСП-Н

№ 3991

Термопреобр.: ТСП-Н

№

Термопреобр.: ТСП-Н

Преобр.давления: №

Термопреобр.: ТСП