

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Режим (схема): Часовые и суточн. архивы в файлах:										Приборы УУТЭ поверены до:		Техн., гр.С= 2.24	
Вычислитель: ВКТ-7 №204697		Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№								
Подачащ.тр.(М1): № 528361	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№								
Обратн.тр.(М2): № 121384	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№								
Тр. ГВС(М3): № 121385	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№								
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)													
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=											
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=													
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=											

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																	Общее теплопотр-е					
Учет ГВС (TB-1)			Контроль ГВС (TB-2)																			
Дата	Ти ч	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Uподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.25	24,00	-	163,16	152,31	10,85	75,73	57,97	17,76	0,69	0,49	36,56	-	36,56	37,51	-	75,66	-	-	-	-	3,54	
24.11.25	24,00	-	160,27	149,77	10,50	76,13	58,37	17,76	0,69	0,49	36,00	-	36,00	36,96	-	76,07	-	-	-	-	3,47	
25.11.25	24,00	-	165,72	154,32	11,40	75,67	58,03	17,64	0,69	0,49	37,49	-	37,49	38,47	-	75,58	-	-	-	-	3,59	
26.11.25	24,00	-	86,92	82,10	4,82	75,58	57,82	17,76	0,69	0,49	18,21	-	18,21	18,69	-	75,45	-	-	-	-	1,83	
27.11.25	24,00	-	208,67	202,38	6,29	76,89	62,10	14,79	0,69	0,49	29,07	-	29,07	29,84	-	76,77	-	-	-	-	3,49	
28.11.25	24,00	-	207,20	201,15	6,05	75,67	61,69	13,98	0,69	0,49	27,67	-	27,67	28,40	-	75,51	-	-	-	-	3,28	
29.11.25	24,00	-	210,12	203,34	6,78	76,12	62,63	13,49	0,69	0,49	30,29	-	30,29	31,06	-	75,96	-	-	-	-	3,27	
30.11.25	24,00	-	206,34	200,49	5,85	75,83	62,29	13,54	0,69	0,49	27,95	-	27,95	28,67	-	75,68	-	-	-	-	3,17	
01.12.25	24,00	-	197,96	192,22	5,74	76,55	62,50	14,05	0,69	0,49	28,68	-	28,68	29,39	-	71,86	-	-	-	-	3,15	
02.12.25	24,00	-	187,16	180,48	6,68	76,30	61,94	14,36	0,69	0,49	29,79	-	29,79	30,41	-	68,63	-	-	-	-	3,11	
03.12.25	24,00	-	181,80	174,84	6,96	76,06	61,17	14,89	0,69	0,49	26,44	-	26,44	26,99	-	68,38	-	-	-	-	3,14	
04.12.25	24,00	-	179,23	173,30	5,93	76,04	60,61	15,43	0,69	0,49	26,30	-	26,30	26,83	-	68,40	-	-	-	-	3,13	
05.12.25	24,00	-	181,70	176,31	5,39	76,22	61,20	15,02	0,69	0,49	27,72	-	27,72	28,31	-	68,29	-	-	-	-	3,07	
06.12.25	24,00	-	183,18	174,74	8,44	76,27	61,26	15,01	0,69	0,49	30,36	-	30,36	31,01	-	68,32	-	-	-	-	3,28	
07.12.25	24,00	-	180,32	174,06	6,26	75,88	60,87	15,01	0,69	0,49	28,32	-	28,32	28,94	-	68,39	-	-	-	-	3,10	
08.12.25	24,00	-	178,27	171,68	6,59	76,22	60,58	15,64	0,69	0,49	28,65	-	28,65	29,26	-	68,34	-	-	-	-	3,20	
09.12.25	24,00	-	180,71	174,23	6,48	76,27	61,10	15,17	0,69	0,49	28,43	-	28,43	29,03	-	68,70	-	-	-	-	3,15	
10.12.25	24,00	-	180,40	174,04	6,36	75,60	60,98	14,62	0,69	0,49	28,17	-	28,17	28,80	-	68,76	-	-	-	-	3,03	
11.12.25	24,00	-	75,54	72,96	2,58	76,27	61,89	14,38	0,69	0,49	11,42	-	11,42	11,66	-	69,10	-	-	-	-	1,25	
12.12.25	24,00	-	82,36	77,94	4,42	75,53	56,23	19,30	0,69	0,49	18,10	-	18,10	18,53	-	70,54	-	-	-	-	1,84	
13.12.25	24,00	-	174,26	166,81	7,45	78,75	59,83	18,92	0,69	0,49	32,71	-	32,71	33,44	-	68,04	-	-	-	-	3,75	
14.12.25	24,00	-	169,19	161,25	7,94	79,55	60,53	19,02	0,69	0,49	32,98	-	32,98	33,70	-	68,43	-	-	-	-	3,71	
15.12.25	24,00	-	174,77	166,69	8,08	79,22	61,32	17,90	0,69	0,49	32,98	-	32,98	33,69	-	68,51	-	-	-	-	3,63	
16.12.25	24,00	-	179,78	173,05	6,73	79,42	63,33	16,09	0,69	0,49	31,86	-	31,86	32,59	-	69,25	-	-	-	-	3,33	
17.12.25	24,00	-	178,06	170,17	7,89	78,33	63,29	15,04	0,69	0,49	33,15	-	33,15	33,89	-	68,91	-	-	-	-	3,19	
18.12.25	24,00	-	176,97	169,78	7,19	78,45	63,20	15,25	0,69	0,49	32,52	-	32,52	33,23	-	68,93	-	-	-	-	3,16	
19.12.25	24,00	-	175,25	168,11	7,14	77,47	62,18	15,29	0,69	0,49	32,33	-	32,33	33,04	-	68,72	-	-	-	-	3,13	
20.12.25	24,00	-	175,37	168,61	6,76	77,56	62,39	15,17	0,69	0,49	31,86	-	31,86	32,57	-	68,81	-	-	-	-	3,09	
21.12.25	24,00	-	175,00	166,84	8,16	77,88	62,68	15,20	0,69	0,49	33,11	-	33,11	33,82	-	68,79	-	-	-	-	3,18	
22.12.25	24,00	-	169,59	162,02	7,57	79,20	61,76	17,44	0,69	0,49	32,44	-	32,44	33,15	-	68,53	-	-	-	-	3,43	
Среднее	24,00	-	171,51	164,53	6,98	76,89	61,06	15,83	0,69	0,49	29,39	-	29,39	30,06	-	70,71	-	-	0,00	-	3,12	
Итого	720,00	-	5145,27	4935,99	209,28	-	-	-	-	-	881,56	-	881,56	901,88	-	901,88	-	-	-	-	93,65	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Tи (ч)	
	22.11.25	6508,660	6100,000	1984,330		2030,400		-	140,576	924,000	
	22.12.25	11653,930	11035,990	2865,890		2932,280		-	202,964	1644,000	

Количество тепловой энергии Qобщ: рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

AO "ТЭК СПб", Яковлевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 09:55 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

26.12.25 13:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD