

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025
за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:										Часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: БКТ-7 №207933										Режим (схема):									
Подающ.тр.(M1): № 133156										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(M2): № 400192										Тхв, гр.С= 2.24									
Тр. ГВС(M3): №										Преобр.давления:									
Тр.цирк.ГВС(M4): №										Преобр.давления:									
Тр.подпитки(V5):										Преобр.давления:									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления:									
зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$										лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qот=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Gот=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																							Общее теплотпр-е
Учет СЦО (ТВ-1)											Контроль СЦО (ТВ-2)											Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.11.25	24,00	-	93,16	93,16	0,00	76,25	48,56	27,69	0,69	0,49												2,58	
24.11.25	24,00	-	92,54	92,54	0,00	76,69	48,92	27,77	0,69	0,49												2,57	
25.11.25	24,00	-	97,02	97,02	0,00	76,25	49,45	26,80	0,69	0,49												2,60	
26.11.25	24,00	-	96,80	96,80	0,00	75,79	49,26	26,53	0,69	0,49												2,57	
27.11.25	24,00	-	94,10	94,10	0,00	77,15	49,35	27,80	0,69	0,49												2,62	
28.11.25	24,00	-	94,50	95,02	-0,52	75,86	48,94	26,92	0,69	0,49												2,55	
29.11.25	24,00	-	94,07	97,71	-3,64	76,24	49,63	26,61	0,69	0,49												2,51	
30.11.25	24,00	-	94,61	96,55	-1,94	75,94	49,43	26,51	0,69	0,49												2,51	
01.12.25																							
02.12.25																							
03.12.25																							
04.12.25																							
05.12.25																							
06.12.25																							
07.12.25																							
08.12.25																							
09.12.25	24,00	-	100,74	100,74	0,00	76,47	50,60	25,87	0,69	0,49												2,61	
10.12.25	24,00	-	100,03	100,03	0,00	75,73	50,33	25,40	0,69	0,49												2,54	
11.12.25																							
12.12.25																							
13.12.25																							
14.12.25																							
15.12.25	24,00	-	95,85	94,47	1,38	79,28	49,86	29,42	0,69	0,49												2,90	
16.12.25	24,00	-	100,18	100,18	0,00	79,46	51,29	28,17	0,69	0,49												2,83	
17.12.25	24,00	-	100,57	100,57	0,00	78,32	51,29	27,03	0,69	0,49												2,72	
18.12.25	24,00	-	101,14	101,14	0,00	78,44	51,51	26,93	0,69	0,49												2,73	
19.12.25	24,00	-	99,95	99,95	0,00	77,50	50,84	26,66	0,69	0,49												2,67	
20.12.25	24,00	-	100,25	100,25	0,00	77,59	51,09	26,50	0,69	0,49												2,66	
21.12.25	24,00	-	100,28	100,28	0,00	77,88	51,43	26,45	0,69	0,49												2,66	
22.12.25	24,00	-	97,35	97,35	0,00	79,21	50,93	28,28	0,69	0,49												2,76	
Среднее	24,00	-	97,40	97,66	-0,26	77,23	50,15	27,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64	
Итого	432,00	-	1753,14	1757,86	-4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,57	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.25	2857,380	5325,450					67,716	-	1665,000
	22.12.25							-	-	2320,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

288 час
час
31,68
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6c25ed9838fe

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

79,25 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.12.25 09:55 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.12.25 13:52 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD