

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 15, лит. А
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а

Договор: 40163.046.6

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 142104

график: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):			
Вычислитель:	TCPB-026M № 1600229	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ОП: A32-00;			
Подающий трубопровод (M1)		ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	Преобр.давления:			
Обратный трубопровод (M2)		ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6			
Подающий ГВС (M3)						СДВ-И-2,5-1,6			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vn)									
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,1907	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qгвс.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got.=	183,072	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.=	0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)						Учет ГВС (TB-2)																
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.11.2025	24.00		120,80	121,30	-0,50	57,36	45,19	12,17	3,90	3,20												1,45	
24.11.2025	24.00		120,75	121,48	-0,73	57,36	45,28	12,08	3,90	3,20												1,42	
25.11.2025	24,00 *		122,52	123,63	-1,11	57,36	45,33	12,03	3,90	3,20												1,42	
26.11.2025	24,00		124,57	126,10	-1,53	57,36	45,56	11,80	3,90	3,20												1,40	
27.11.2025	24,00 *		125,43	126,74	-1,31	57,35	45,48	11,87	3,90	3,20												1,43	
28.11.2025	24,00		125,52	126,26	-0,74	57,36	45,46	11,90	3,90	3,20												1,46	
29.11.2025	24,00		121,92	122,70	-0,78	57,36	45,30	12,06	3,90	3,20												1,43	
30.11.2025	24,00		121,91	122,84	-0,93	57,36	45,41	11,95	3,90	3,20												1,41	
01.12.2025	24,00		121,06	122,24	-1,18	57,36	45,47	11,89	3,90	3,20												1,38	
02.12.2025	24,00		121,49	122,78	-1,29	57,35	45,61	11,74	3,90	3,20												1,37	
03.12.2025	24,00		121,29	122,76	-1,47	57,35	45,56	11,79	3,90	3,20												1,36	
04.12.2025	24,00		120,44	122,14	-1,70	57,35	45,47	11,88	3,90	3,20												1,35	
05.12.2025	24,00		120,79	122,64	-1,85	57,35	45,63	11,72	3,90	3,20												1,33	
06.12.2025	24,00		120,39	122,21	-1,82	57,35	45,63	11,72	3,90	3,20												1,33	
07.12.2025	24,00		120,57	122,46	-1,89	57,35	45,67	11,68	3,90	3,20												1,32	
08.12.2025	24,00		119,84	121,89	-2,05	57,36	45,51	11,85	3,90	3,20												1,33	
09.12.2025	24,00		119,99	122,22	-2,23	57,36	45,59	11,77	3,90	3,20												1,31	
10.12.2025	24,00		120,02	122,42	-2,40	57,35	45,66	11,69	3,90	3,20												1,29	
11.12.2025	24,00		119,73	122,18	-2,45	57,17	45,69	11,48	3,90	3,20												1,26	
12.12.2025	24,00		119,59	121,64	-2,05	57,09	45,18	11,91	3,90	3,20												1,33	
13.12.2025	24,00 *		119,80	121,69	-1,89	53,51	42,55	10,96	3,90	3,20												1,23	
14.12.2025	24,00		119,42	121,56	-2,14	56,88	44,61	12,27	3,90	3,20												1,37	
15.12.2025	24,00		118,72	121,16	-2,44	57,38	44,91	12,47	3,90	3,20												1,37	
16.12.2025	24,00		118,83	121,47	-2,64	57,36	45,15	12,21	3,90	3,20												1,33	
17.12.2025	24,00		118,19	120,98	-2,79	57,36	45,23	12,13	3,90	3,20												1,31	
18.12.2025	24,00		117,52	120,59	-3,07	57,36	45,23	12,13	3,90	3,20												1,29	
19.12.2025	24,00		117,87	121,12	-3,25	57,35	45,34	12,01	3,90	3,20												1,27	
20.12.2025	24,00		118,11	121,43	-3,32	57,35	45,50	11,85	3,90	3,20												1,25	
21.12.2025	24,00		116,21	119,72	-3,51	57,35	45,52	11,83	3,90	3,20												1,21	
22.12.2025	24,00		115,63	119,34	-3,71	57,36	45,25	12,11	3,90	3,20												1,23	
Среднее	24,00		120,30	122,26	-1,96	57,20	45,30	11,90	3,90	3,20												1,34	
Итого	720,00		3608,92	3667,69	-58,77																		40,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	5152,3	5009,42						46,12	1550,90
23.12.2025	8882,38	8798,44						87,82	2294,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,84 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 40,24 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Якевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6c66013a-c784-49ba-a263-6e25ed9838fe

26.12.25 09:55 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB366843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:52 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD