

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В				Договор:	38389.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132584			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207152					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.: Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-50-B1 0,16					72					КТСП-Н ПДТВХ-1-02				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-50-B1 0,16					72					КТСП-Н ПДТВХ-1-02				
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-B1 0,067					30					ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,2874 Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0 Qгвс.= 0,231				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,105				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 86,22 Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0 Gгвс.= 42 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2025 по 22.12.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2025	24,00	*	108,11	95,59	12,52	75,19	43,23	31,96	1,10	4,90	11,66		11,66	11,92		11,92		74,64				3,98
24.11.2025	24,00	*	95,99	84,06	11,93	75,49	42,35	33,14	1,10	4,90	11,08		11,08	11,33		11,33		74,94				3,68
25.11.2025	24,00	*	115,69	102,27	13,42	75,21	44,28	30,93	1,10	4,90	12,52		12,52	12,82		12,82		74,55				4,16
26.11.2025	24,00	*	111,90	100,29	11,61	74,80	44,08	30,72	1,10	4,90	10,70		10,70	10,96		10,96		73,94				3,94
27.11.2025	24,00	*	100,95	88,84	12,11	76,08	42,30	33,78	1,10	4,90	11,16		11,16	11,46		11,46		75,39				3,91
28.11.2025	24,00	*	107,97	96,22	11,75	74,87	42,87	32,00	1,10	4,90	10,96		10,96	11,23		11,23		74,16				3,95
29.11.2025	24,00	*	120,92	108,12	12,80	75,26	45,17	30,09	1,00	4,90	11,96		11,96	12,26		12,26		74,38				4,21
30.11.2025	24,00	*	119,96	106,97	12,99	74,92	45,06	29,86	1,00	4,90	12,23		12,23	12,53		12,53		74,17				4,16
01.12.2025	24,00	*	126,70	112,38	14,32	75,69	46,44	29,25	1,00	4,90	13,64		13,64	13,97		13,97		75,14				4,36
02.12.2025	24,00	*	126,50	113,04	13,46	75,44	46,78	28,66	1,00	4,90	12,76		12,76	13,06		13,06		74,86				4,24
03.12.2025	24,00	*	122,12	109,15	12,97	75,23	46,20	29,03	1,00	4,90	12,22		12,22	12,51		12,51		74,56				4,13
04.12.2025	24,00	*	119,63	108,07	11,56	75,19	46,00	29,19	1,00	4,90	10,76		10,76	11,03		11,03		74,38				4,01
05.12.2025	24,00	*	124,59	112,39	12,20	75,38	46,93	28,45	1,00	4,90	11,49		11,49	11,78		11,78		74,61				4,10
06.12.2025	24,00	*	125,56	113,72	11,84	75,42	47,44	27,98	1,00	4,90	11,14		11,14	11,41		11,41		74,77				4,07
07.12.2025	24,00	*	124,39	110,37	14,02	75,06	46,84	28,22	1,00	4,90	13,36		13,36	13,70		13,70		74,33				4,15
08.12.2025	24,00	*	122,02	110,79	11,23	75,41	46,48	28,93	1,00	4,90	10,46		10,46	10,71		10,71		74,79				4,04
09.12.2025	24,00	*	125,64	114,03	11,61	75,46	46,97	28,49	1,00	4,90	10,84		10,84	11,10		11,10		74,74				4,11
10.12.2025	24,00	*	125,53	112,97	12,56	74,76	47,01	27,75	1,00	4,90	11,83		11,83	12,12		12,12		74,24				4,06
11.12.2025	24,00	*	52,46	49,03	3,43	75,31	48,33	26,98	1,10	4,90	3,09		3,09	3,16		3,16		74,16				1,58
12.12.2025	24,00	*	47,98	40,23	7,75	73,45	39,09	34,36	1,40	4,90	7,91		7,91	8,09		8,09		72,72				1,94
13.12.2025	24,00	*	107,76	96,50	11,26	76,95	43,21	33,74	1,20	4,90	11,36		11,36	11,64		11,64		76,20				4,11
14.12.2025	24,00	*	95,26	82,38	12,88	77,67	41,07	36,60	1,20	4,90	12,53		12,53	12,88		12,88		76,94				4,01
15.12.2025	24,00	*	116,02	103,61	12,41	77,46	44,00	33,46	1,10	4,90	12,18		12,18	12,49		12,49		76,54				4,42
16.12.2025	24,00	*	127,61	116,40	11,21	77,60	46,88	30,72	1,00	4,90	11,11		11,11	11,38		11,38		76,69				4,43
17.12.2025	24,00	*	126,15	115,71	10,44	76,95	47,31	29,64	1,00	4,90	10,35		10,35	10,61		10,61		76,15				4,22
18.12.2025	24,00	*	130,81	116,66	14,15	77,06	47,83	29,23	1,00	4,90	14,11		14,11	14,47		14,47		76,57				4,49
19.12.2025																						
20.12.2025																						
21.12.2025																						
22.12.2025																						
Среднее	24,00		112,62	100,76	11,86	75,67	45,16	30,51	1,06	4,90	11,29		11,29	11,56		11,56		74,94				3,94
Итого	624,00		2928,22	2619,79	308,43						293,41		293,41	300,62		300,62						102,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2025	25548,5	22775,10	2793,32		2859,82			923,25	5052,00
19.12.2025	28579	25484,50	3098,55		3172,52			1052,39	5700,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 117,42 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 346,86 м.куб.

96 час 15,76 Гкал
96 час 46,24 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,8 Гкал

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0b361e69-1986-43c5-8216-404c9b5c1149

26.12.25 09:56 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Представитель теплоснабжающей организации

26.12.25 13:49 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD